3. ETAT DES INSTALLATIONS

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Dieppe	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
2	Dieppe	batiment	Niveau 0	Bureaux/Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie	11			A	Statut : En Service
3	Dieppe	batiment	Niveau 0	Bureaux/Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
4	Dieppe	batiment	Niveau 0	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électricité	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
5	Dieppe	batiment	Niveau 0	Espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service
6	Dieppe	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Digicode	2			A	Statut : En Service
7	Dieppe	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes	4			A	Statut : En Service
8	Dieppe	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone	3			A	Statut : En Service
9	Dieppe	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Comptage eclairage	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
10	Dieppe	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service
11	Dieppe	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service
12	Dieppe	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service
13	Dieppe	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaire tube neon	2			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
14	Dieppe	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionnaire rdc	1			A	Statut : En Service
15	Dieppe	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	5			A	Statut : En Service
16	Dieppe	batiment	Niveau 0	SAS Entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Contact clef	1			A	Statut : En Service
17	Dieppe	batiment	Niveau 0	SAS Entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone	1			A	Statut : En Service
18	Dieppe	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Neon Etanches	7			A	Statut : En Service



N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
19	Dieppe	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électricité	1			A	Statut : En Service
20	Dieppe	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coupure ventilation	1			A	Statut : En Service
21	Dieppe	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionnaire	1			A	Statut : En Service
22	Dieppe	batiment	Niveau 1	Espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
23	Dieppe	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Armoire Electrique	1			A	Statut : En Service
24	Dieppe	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Contrôle d'accès + 3 batteries	1			A	Statut : En Service
25	Dieppe	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur serveur	1			A	Statut : En Service
26	Dieppe	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-system / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
27	Dieppe	batiment	Niveau 2	Espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
28	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	17			A	Statut : En Service
29	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	3			A	Statut : En Service
30	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	18			A	Statut : En Service
31	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	4			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
32	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	16			A	Statut : En Service
33	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
34	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot	56			A	Statut : En Service
35	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vasque	9			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
36	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	17			A	Statut : En Service
37	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	37			A	Statut : En Service
38	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	114			A	Statut : En Service
39	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir	6			A	Statut : En Service
40	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clapet Coupe-Feu	4			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
41	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manu. rouge saillie	9			A	Statut : En Service
42	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gâche	15			A	Statut : En Service
43	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	22			A	Statut : En Service
44	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur intrusion	8			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
45	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Eclairage de secours	8			A	Statut : En Service
46	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenetres	114			A	Statut : En Service
47	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	25			A	Statut : En Service
48	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires encastres	288			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
49	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Bois	10			A	Statut : En Service
50	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure électrique	17			A	Statut : En Service
51	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
52	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	110			A	Statut : En Service
53	Dieppe	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ventilo convecteur gainable	114			A	Statut : En Service