3. ETAT DES INSTALLATIONS

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
1	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau électrique RDC	1			A	Statut : En Service
2	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Entrée Agent	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt coupure ventilation	1			A	Statut : En Service
3	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Entrée Agent	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clavier contrôle d'accès	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
4	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service
5	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	1			A	Statut : En Service
6	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service
7	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Comptage eclairage	1			A	Statut : En Service
8	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Comptage prise	1			A	Statut : En Service



N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
9	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	1			A	Statut : En Service
10	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	4			A	Statut : En Service
11	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenetres Aluminium et pvc	69			A	Statut : En Service
12	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes	8			A	Statut : En Service
13	Elbeuf	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes fenetre	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
14	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Balcon	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Garde-corps	1			A	Statut : En Service
15	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service
16	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage	1			A	Statut : En Service
17	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant lanterneau	1			A	Statut : En Service



N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
18	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Applique murale	1			A	Statut : En Service
19	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service
20	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local électrique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
21	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Commande déportée	1			A	Statut : En Service



N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
22	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Contrôle d'accès et 3 batteries	1			A	Statut : En Service
23	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur	1			A	Statut : En Service
24	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
25	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
26	Elbeuf	batiment	Niveau 1	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	1			A	Statut : En Service
27	Elbeuf	batiment	Niveau 2	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale de Traitement d'Air	1			A	Statut : En Service
28	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Local détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	2			A	Statut : En Service
29	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux	7			A	Statut : En Service
30	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	7			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
31	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
32	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot	11			A	Statut : En Service
33	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vasque	6			A	Statut : En Service
34	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	6			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
35	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	39			A	Statut : En Service
36	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bloc clés	4			A	Statut : En Service
37	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	57			A	Statut : En Service
38	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manu. rouge saillie	5			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
39	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gâche	10			A	Statut : En Service
40	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	41			A	Statut : En Service
41	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie	3			A	Statut : En Service
42	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	10			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
43	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	18			A	Statut : En Service
44	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Film solaire	11			A	Statut : En Service
45	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Hublots etanches	6			A	Statut : En Service
46	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires downlight 2x16W	71			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
47	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires encastres 4x14W	57			A	Statut : En Service
48	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires etanches	19			A	Statut : En Service
49	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes Bois	36			A	Statut : En Service
50	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Radiateur Acier	55			A	Statut : En Service
51	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure électrique	14			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
52	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
53	Elbeuf	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	49			A	Statut : En Service
54	Elbeuf	batiment	toiture	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	CTA	1			A	Statut : En Service