3. ETAT DES INSTALLATIONS


* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Fécamp	batiment	Niveau -1	Local TGBT sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
2	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électricité	1			A	Statut : En Service
3	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret de commande	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
4	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	28			A	Statut : En Service
5	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Alumi.	4			A	Statut : En Service
6	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Alumi.	1			A	Statut : En Service
7	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Alumi.	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
8	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Pompe de Relevage	1			A	Statut : En Service
9	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte de garage sectionnelle	1			A	Statut : En Service
10	Fécamp	batiment	Niveau -1	Parking sous-sol	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Séparateur hydrocarbures	1			A	Statut : En Service
11	Fécamp	batiment	Niveau 0	Au dessus du SAS entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Toiture terrasse	15			A	Statut : En Service
12	Fécamp	batiment	Niveau 0	Circulations	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cloison amovible	1			A	Statut : En Service
13	Fécamp	batiment	Niveau 0	Combles	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Caisson VMC / Désenfumage	1			A	Statut : En Service
14	Fécamp	batiment	Niveau 0	Combles	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système/ VRV (unité ext.)	1			A	Statut : En Service
15	Fécamp	batiment	Niveau 0	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre anti-panique	2			A	Statut : En Service
16	Fécamp	batiment	Niveau 0	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Bois	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
17	Fécamp	batiment	Niveau 0	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot	76			A	Statut : En Service
18	Fécamp	batiment	Niveau 0	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Volet roulant	27			A	Statut : En Service
19	Fécamp	batiment	Niveau 0	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage	1			A	Statut : En Service
20	Fécamp	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage matériaux de synthèse	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
21	Fécamp	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clôtures	1			A	Statut : En Service
22	Fécamp	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	PAC	1			A	Statut : En Service
23	Fécamp	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portillon, portail non motorisés	1			A	Statut : En Service
24	Fécamp	batiment	Niveau 0	Local borne	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	1			A	Statut : En Service
25	Fécamp	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
26	Fécamp	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service
27	Fécamp	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionnaire	1			A	Statut : En Service
28	Fécamp	batiment	Niveau 0	Réserves, espace café et local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
29	Fécamp	batiment	Niveau 0	Salle de détente et espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	2			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
30	Fécamp	batiment	Niveau 0	Salle de détente et espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Meuble évier	2			A	Statut : En Service
31	Fécamp	batiment	Niveau 0	Salle de détente et espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	2			A	Statut : En Service
32	Fécamp	batiment	Niveau 0	Salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	1			A	Statut : En Service
33	Fécamp	batiment	Niveau 0	Salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Bois	1			A	Statut : En Service
34	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée agents	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clavier à code	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
35	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée agents	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	1			A	Statut : En Service
36	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Contact clef	1			A	Statut : En Service
37	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	3			A	Statut : En Service
38	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroies vitrées	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
39	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
40	Fécamp	batiment	Niveau 0	SAS entrée public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone	1			A	Statut : En Service
41	Fécamp	batiment	Niveau 0	Trappes des sanitaires publics	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau	2			A	Statut : En Service
42	Fécamp	batiment	Niveau 1	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage	2			A	Statut : En Service
43	Fécamp	batiment	Niveau 1	Faux-plafond	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale de Traitement d'Air	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
44	Fécamp	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service
45	Fécamp	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale anti intrusion	1			A	Statut : En Service
46	Fécamp	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaire néon 1*36W	1			A	Statut : En Service
47	Fécamp	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
48	Fécamp	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-system / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
49	Fécamp	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionnaire	1			A	Statut : En Service
50	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Bureaux et salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
51	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Circulations et accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
52	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site sauf sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
53	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	46			A	Statut : En Service
54	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	12			A	Statut : En Service
55	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	45			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
56	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manu. rouge saillie	4			A	Statut : En Service
57	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache	9			A	Statut : En Service
58	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	18			A	Statut : En Service
59	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	6			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
60	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	1			A	Statut : En Service
61	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	26			A	Statut : En Service
62	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	serrures électrique	8			A	Statut : En Service
64	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	paves LED 600 x600	88			A	Statut : En Service
65	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	7			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
66	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	49			A	Statut : En Service
67	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Bois	39			A	Statut : En Service
68	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Régulation	34			A	Statut : En Service
69	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Ensemble du site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-system / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	35			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
70	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	6			A	Statut : En Service
71	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore et lumineux	6			A	Statut : En Service
72	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	6			A	Statut : En Service
73	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	6			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
74	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	7			A	Statut : En Service
75	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence	1			A	Statut : En Service
76	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	12			A	Statut : En Service
77	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
78	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot led	6			A	Statut : En Service
79	Fécamp	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	6			A	Statut : En Service