


3. ETAT DES INSTALLATIONS

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Accueil	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Arrêt d'urgence	2			A	Statut : En Service
2	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Accueil	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	14			A	Statut : En Service
3	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Accueil	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	18			A	Statut : En Service

4	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Accueil	SA / DETECTION INCENDIE	Alarme incendie centr. Type 4	1			A	Statut : En Service
5	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	Vidéosurveillance	4			A	Statut : En Service
6	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Entrées	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	Rideaux Métalliques	1			A	Statut : En Service
8	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Garage	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	3			A	Statut : En Service
9	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Garage	PE / PLOMBERIE ASSAINISSEMENT	Robinetterie	1			A	Statut : En Service

10	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Garage	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	Portes sectionnelle	1			A	Statut : En Service
11	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Local CFA	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
12	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	local ménage rdc	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
13	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	local stockage	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionaire TD0.1	1			A	Statut : En Service
14	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1 / Local info	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service


15	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1 / Local info	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionaire TD info R+1	1			A	Statut : En Service
16	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1 / Local info	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionaire TD1.1	1			A	Statut : En Service
17	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1 / Local info	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries intérieures PVC	1			A	Statut : En Service
18	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1 / Local info	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionaire	1			A	Statut : En Service
19	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries intérieures Bois	8			A	Statut : En Service

20	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+1	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
21	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	R+2	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries intérieures Bois	42			A	Statut : En Service
22	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	RDC / Local technique	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	1			A	Statut : En Service
23	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	RDC / Local technique	ED / ELECTRICITE HAUTE TENSION	Coffret comptage électricité	1			A	Statut : En Service
24	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	RDC	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionaire	1			A	Statut : En Service

25	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	RDC	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	1			A	Statut : En Service
26	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	RDC	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur	1			A	Statut : En Service
27	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	RDC	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service
28	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	salle café	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
29	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Salle détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Alumi.	3			A	Statut : En Service

30	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Sanitaires	CE / CVC CHAUFFAGE	Convecteur électrique	18			A	Statut : En Service
31	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux	23			A	Statut : En Service
32	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	9			A	Statut : En Service
33	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	CE / CVC CHAUFFAGE	Convecteur électrique	48			A	Statut : En Service
34	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	CE / CVC CHAUFFAGE	Convecteur électrique	50			A	Statut : En Service

35	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	CE / CVC CHAUFFAGE	Régulation	2			A	Statut : En Service
36	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouches de ventilation	80			A	Statut : En Service
37	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore	4			A	Statut : En Service
38	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	40			A	Statut : En Service
40	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage	5			A	Statut : En Service

41	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache	13			A	Statut : En Service
42	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie	9			A	Statut : En Service
43	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	13			A	Statut : En Service
44	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie	11			A	Statut : En Service
45	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur intrusion	5			A	Statut : En Service


46	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux	4			A	Statut : En Service
47	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	6			A	Statut : En Service
48	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	3			A	Statut : En Service
50	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Enduits de Ravalement	1			A	Statut : En Service
51	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	25			A	Statut : En Service

52	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	4			A	Statut : En Service
53	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	13			A	Statut : En Service
54	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	10			A	Statut : En Service
55	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	15			A	Statut : En Service
56	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	8			A	Statut : En Service

57	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	122			A	Statut : En Service
58	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	14			A	Statut : En Service
59	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	99			A	Statut : En Service
60	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	3			A	Statut : En Service
61	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	45			A	Statut : En Service

62	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	2			A	Statut : En Service
63	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	134			A	Statut : En Service
64	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Intérieures Bois	25			A	Statut : En Service
65	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries intérieures vitrées	6			A	Statut : En Service
66	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur	6			A	Statut : En Service

67	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage	2			A	Statut : En Service
68	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant lanterneau	6			A	Statut : En Service
69	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroies vitrées	43			A	Statut : En Service
70	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
71	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	15			A	Statut : En Service

72	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1		A	Statut : En Service
73	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol résine	1		A	Statut : En Service
74	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1		A	Statut : En Service
75	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	134		A	Statut : En Service
76	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Volet roulants	65		A	Statut : En Service

77	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Fontaine à eau	3			A	Statut : En Service
78	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Mitigeur	13			A	Statut : En Service
79	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Site	PE / PLOMBERIE ASSAINISSEMENT	WC	8			A	Statut : En Service
80	Le Havre Souday	batiment	Niveau 0	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Centrale de traitement d'air	1			A	Statut : En Service
81	Le Havre Souday	batiment	niveau 1	Local archives	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionaire TD1.2	1			A	Statut : En Service

82	Le Havre Souday	batiment	niveau 1	Local archives	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
83	Le Havre Souday	batiment	niveau 2	Local archives R+2	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Armoire regulation ventilation	1			A	Statut : En Service
84	Le Havre Souday	batiment	niveau 2	Local archives R+2	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionnaire TD2.1	1			A	Statut : En Service
85	Le Havre Souday	batiment	niveau 2	Salle détente	PE / PLOMBERIE ASSAINISSEMENT	Evier	3			A	Statut : En Service
86	Le Havre Souday	batiment	niveau 2	Sanitaire R+2	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service

87	Le Havre Souday	batiment	niveau 2	Terasse salle detente	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	extracteur	1			A	Statut : En Service
88	Le Havre Souday	batiment	Niveau 3	Couloir	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionnaire TD2.2	1			A	Statut : En Service
89	Le Havre Souday	batiment	Niveau 3	Espace detente	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
90	Le Havre Souday	batiment	Niveau 3	Espace detente	PE / PLOMBERIE ASSAINISSEMENT	sanibroyeur	1			A	Statut : En Service
91	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	cta electrique	1			A	Statut : En Service

92	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Cta electrique	1			A	Statut : En Service
93	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Unite exterieure local info	1			A	Statut : En Service
94	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Caisson VMC	1			A	Statut : En Service
95	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Caisson VMC	1			A	Statut : En Service
96	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Caisson VMC	1			A	Statut : En Service

97	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Extracteur	1			A	Statut : En Service
98	Le Havre Souday	batiment	Niveau 4	Toiture	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	extracteur	1			A	Statut : En Service