
3. ETAT DES INSTALLATIONS



* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alimentation électrique de sécurité	1			A	Statut : En Service
2	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique	1			A	Statut : En Service
3	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence ventilation	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
4	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale d'alarme incendie	1			A	Statut : En Service
5	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	CTA	1			A	Statut : En Service
6	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte d'entrée	2			A	Statut : En Service
7	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Compteur électrique	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
8	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
9	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Escaliers	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de lumière	1			A	Statut : En Service
10	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Escaliers	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires escaliers	3			A	Statut : En Service
11	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur Cour intérieure	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Végétation	1			A	Statut : En Service
12	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Façade	1			A	Statut : En Service
13	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenêtre double	2			A	Statut : En Service
14	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenêtre fixe rectangulaire	2			A	Statut : En Service
15	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenêtre simple	2			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
16	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Grande fenêtre fixe	21			A	Statut : En Service
17	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Pelouse	1			A	Statut : En Service
18	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Petite fenêtre rectangulaire fixe	22			A	Statut : En Service
19	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte entrée personnel	1			A	Statut : En Service
20	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte fenêtre	1			A	Statut : En Service
21	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte fenêtre	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
22	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte issue de secours	3			A	Statut : En Service
23	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Rideau métallique	1			A	Statut : En Service
24	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Terrasse	1			A	Statut : En Service
25	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Unité extérieure	1			A	Statut : En Service
26	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local CTA	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	CTA	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
27	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local CTA	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Néon led	3			A	Statut : En Service
28	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Armoire divisionnaire	1			A	Statut : En Service
29	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cassette murale	1			A	Statut : En Service
30	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale alarme anti-intrusion	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
31	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale d'alarme intrusion + 2 batteries	1			A	Statut : En Service
32	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur serveur	1			A	Statut : En Service
33	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon d'eau chaude électrique	1			A	Statut : En Service
34	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural + mitigeur	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
35	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Local poubelle	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Pavé led rectangulaire	2			A	Statut : En Service
36	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Salle de pause	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon d'eau chaude électrique	1			A	Statut : En Service
37	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	SAS d'entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Interphone	1			A	Statut : En Service
38	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	SAS entrée personnel	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Digicode alarme anti-intrusion	1			A	Statut : En Service
39	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Murs	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
40	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafonds	1			A	Statut : En Service
41	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafonds	1			A	Statut : En Service
42	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte simple avec serrure	2			A	Statut : En Service
43	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sols	1			A	Statut : En Service
44	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Volet roulant électrique	32			A	Statut : En Service
45	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 0	Vestiaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Convecteur électrique	1			A	Statut : En Service
46	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 1	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon d'eau chaude électrique	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
47	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 1	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vide sceau + mélangeur	1			A	Statut : En Service
48	Rouen Beauvoisine	batiment	Niveau 1	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte fenêtre	3			A	Statut : En Service
49	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Hublot rectangulaire étanche	5			A	Statut : En Service
50	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme lumineuse	10			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
51	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Convecteur électrique	5			A	Statut : En Service
52	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo + mitigeur	9			A	Statut : En Service
53	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Murs	1			A	Statut : En Service
54	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot LED sanitaires	2			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
55	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	7			A	Statut : En Service
56	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore incendie	11			A	Statut : En Service
57	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	12			A	Statut : En Service
58	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES drapeau	13			A	Statut : En Service
59	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Boitier pour contrôle d'accès	7			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
60	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouche de ventilation	62			A	Statut : En Service
61	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouche VMC	12			A	Statut : En Service
62	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cassette plafonnière	40			A	Statut : En Service
63	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel rouge	5			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
64	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel vert	8			A	Statut : En Service
65	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de fumée	3			A	Statut : En Service
66	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	32			A	Statut : En Service
67	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur intrusion	7			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
68	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier + mitigeur	2			A	Statut : En Service
69	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Extincteur CO2 2kg	6			A	Statut : En Service
70	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Extincteur EPA 6L	7			A	Statut : En Service
71	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenêtre simple au dessus d'une fenêtre fixe	35			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
72	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	22			A	Statut : En Service
73	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lecteur de badge	8			A	Statut : En Service
74	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroi vitrée	69			A	Statut : En Service
75	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Pavé led	89			A	Statut : En Service
	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	serrures electriques	6			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
76	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte simple sans serrure	28			A	Statut : En Service
77	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte vitrée sans serrure	14			A	Statut : En Service
78	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sirène d'alarme intrusion	2			A	Statut : En Service
79	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sirène incendie	2			A	Statut : En Service
80	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sols	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
81	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot Led	117			A	Statut : En Service
82	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store intérieur	93			A	Statut : En Service
83	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Thermostat d'ambiance	36			A	Statut : En Service
84	Rouen Beauvoisine	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ventilo-convecteur	16			A	Statut : En Service