3. ETAT DES INSTALLATIONS

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence général	1			A	Statut : En Service
2	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage	1			A	Statut : En Service
3	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Entrée agent	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Compteur electrique	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
4	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Entrée agent	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
5	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	3			A	Statut : En Service
6	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Exterieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	77			A	Statut : En Service
7	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Exterieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	3			A	Statut : En Service
8	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local CTA	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Armoire électrique rooftop	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
9	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local CTA	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Rooftop	1			A	Statut : En Service
10	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon stockage ECS eau chaude	1			A	Statut : En Service
11	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	1			A	Statut : En Service
12	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
13	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Réunion/Atelier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	9			A	Statut : En Service
14	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	3			A	Statut : En Service
15	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	3			A	Statut : En Service
16	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	5			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
17	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
18	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Urinoir	1			A	Statut : En Service
19	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vasque	2			A	Statut : En Service
20	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	4			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
21	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	SAS Entrée Public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence ventilation	1			A	Statut : En Service
22	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	31			A	Statut : En Service
23	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bloc clés	1			A	Statut : En Service
24	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	43			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
25	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir	4			A	Statut : En Service
26	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache	10			A	Statut : En Service
27	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie	3			A	Statut : En Service
28	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	67			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
29	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie	6			A	Statut : En Service
30	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux	7			A	Statut : En Service
31	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	9			A	Statut : En Service
32	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	21			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
33	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	6			A	Statut : En Service
34	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	71			A	Statut : En Service
35	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	36			A	Statut : En Service
36	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	20			A	Statut : En Service
37	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
38	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Radiateur Acier	45			A	Statut : En Service
39	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure électrique	16			A	Statut : En Service
40	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
41	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
42	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot	27			A	Statut : En Service
43	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	34			A	Statut : En Service
44	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionnaire	1			A	Statut : En Service
45	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 1	Local détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
46	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 1	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service
47	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 1	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur reseau	1			A	Statut : En Service
48	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 1	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
49	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 1	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau divisionnaire	1			A	Statut : En Service
50	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur	0			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
50	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur			R001	1	Autre : Voir commentaire ci-dessous EQUIPEMENT REFERENCE NON TROUVE
51	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	0			A	Statut : En Service
51	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)			R002	1	Autre : Voir commentaire ci-dessous EQUIPEMENT REFERENCE NON TROUVE
52	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique	0			A	Statut : En Service
52	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique			R003	1	Autre : Voir commentaire ci-dessous EQUIPEMENT REFERENCE NON TROUVE
	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / COURANT FAIBLE	alimentation CAS	2			A	Statut : En Service
	Rouen Lucilline	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / COURANT FAIBLE	serrures electriques CAS	5			A	Statut : En Service