3. ETAT DES INSTALLATIONS

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau -1	Parking	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Armoire porte automatique	1			A	Statut : En Service
2	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau -1	Parking	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaire neon	1			A	Statut : En Service
3	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau -1	Parking	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes	2			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
4	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau -1	Parking	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes automatiques	1			A	Statut : En Service
5	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.	1			A	Statut : En Service
6	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ballon ECS 100L	1			A	Statut : En Service
7	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouteille d'injection	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
8	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chaudière au sol	1			A	Statut : En Service
9	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Circulateur double	1			A	Statut : En Service
10	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coupure Elec chaufferie	1			A	Statut : En Service
11	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Disconnecteur DN20	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
12	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Filtre gaz	1			A	Statut : En Service
13	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vase d'expansion 50L	1			A	Statut : En Service
14	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	1			A	Statut : En Service
15	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
16	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.	1			A	Statut : En Service
	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	serrure electrique	4			A	Statut : En Service
17	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Contrôle d'accès + 3 batteries	1			A	Statut : En Service
18	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coupure urgence vmc	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
19	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur	1			A	Statut : En Service
20	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
21	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	1			A	Statut : En Service
22	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
23	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local TGBT 2	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
24	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local TGBT	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique	1			A	Statut : En Service
25	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local TGBT	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Compteur EDF	1			A	Statut : En Service
26	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Local TGBT	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
27	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	5			A	Statut : En Service
28	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	3			A	Statut : En Service
29	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Robinetterie	5			A	Statut : En Service
30	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vasque	3			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
31	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	5			A	Statut : En Service
32	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	SAS Entrée Public	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bloc clés	1			A	Statut : En Service
33	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	15			A	Statut : En Service
34	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir	5			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
35	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manu. rouge saillie	4			A	Statut : En Service
36	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gâche	7			A	Statut : En Service
37	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	6			A	Statut : En Service
38	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie	8			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
39	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	18			A	Statut : En Service
40	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Hublot étanche intérieur	19			A	Statut : En Service
41	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	pave LED	39			A	Statut : En Service
42	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures PVC	43			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
43	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
44	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Portes	5			A	Statut : En Service
45	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure électrique	11			A	Statut : En Service
46	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
47	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
48	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Ext. menuiserie PVC	43			A	Statut : En Service
49	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	38			A	Statut : En Service
50	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur sonore	8			A	Statut : En Service
51	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires paves led 600 x 600	98			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
52	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Radiateur Acier	24			A	Statut : En Service
53	Saint Etienne du Rouvray	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Circulateur	0			A	Statut : En Service