2. ETAT DES INSTALLATIONS

dalkia GROUPE EDF

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
1	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore	1			A	Statut : En Service
1	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore				0	Sécurité : RAS
1	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore				0	Maintenabilité : RAS
1	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore					Autre : RAS
2	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique	1			A	Statut : En Service
2	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique				0	Sécurité : RAS
2	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique				0	Maintenabilité : RAS
2	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Arrêt d'urgence électrique					Autre : RAS
3	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Boitier clé	1			A	Statut : En Service
3	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Boitier clé				0	Sécurité : RAS
3	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Boitier clé				0	Maintenabilité : RAS
3	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Boitier clé					Autre : RAS


4	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir	1			A	Statut : En Service
4	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir				0	Sécurité : RAS
4	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir				0	Maintenabilité : RAS
4	Yvetot	batiment	Niveau 0	Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouton poussoir					Autre : RAS
6	Yvetot	batiment	Niveau 0	Acuueil / Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	50	passage tout led sur le site		A	Statut : En Service
6	Yvetot	batiment	Niveau 0	Acuueil / Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond				0	Sécurité : RAS
6	Yvetot	batiment	Niveau 0	Acuueil / Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond				0	Maintenabilité : RAS
6	Yvetot	batiment	Niveau 0	Acuueil / Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond					Autre : RAS
7	Yvetot	batiment	Niveau 0	Bureaux	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroies vitrées	23			A	Statut : En Service
7	Yvetot	batiment	Niveau 0	Bureaux	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroies vitrées				0	Sécurité : RAS
7	Yvetot	batiment	Niveau 0	Bureaux	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroies vitrées				0	Maintenabilité : RAS
7	Yvetot	batiment	Niveau 0	Bureaux	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroies vitrées					Autre : RAS
8	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage	2			A	Statut : En Service
8	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage				0	Sécurité : RAS
8	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage				0	Maintenabilité : RAS
8	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage					Autre : RAS
9	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage	1			A	Statut : En Service

9	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage				0	Sécurité : RAS
9	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage				0	Maintenabilité : RAS
9	Yvetot	batiment	Niveau 0	Circulation	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage					Autre : RAS
10	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi	2			A	Statut : En Service
10	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi				0	Sécurité : RAS
10	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi				0	Maintenabilité : RAS
10	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi					Autre : RAS
11	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Rideau	1			A	Statut : En Service
11	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Rideau				0	Sécurité : RAS
11	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Rideau				0	Maintenabilité : RAS
11	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Rideau					Autre : RAS
12	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone	1			A	Statut : En Service
12	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone				0	Sécurité : RAS
12	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone				0	Maintenabilité : RAS
12	Yvetot	batiment	Niveau 0	Entrée	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Visiophone					Autre : RAS
13	Yvetot	batiment	Niveau 0	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	2			A	Statut : En Service
13	Yvetot	batiment	Niveau 0	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Sécurité : RAS
13	Yvetot	batiment	Niveau 0	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Maintenabilité : RAS
13	Yvetot	batiment	Niveau 0	Escalier	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires					Autre : RAS

14	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barrière automatique	1			A	Statut : En Service
14	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barrière automatique				0	Sécurité : RAS
14	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barrière automatique				0	Maintenabilité : RAS
14	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barrière automatique					Autre : RAS
15	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires Extérieur	5			A	Statut : En Service
15	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires Extérieur				0	Sécurité : RAS
15	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires Extérieur				0	Maintenabilité : RAS
15	Yvetot	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires Extérieur					Autre : RAS
16	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électrique	1			A	Statut : En Service
16	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électrique				0	Sécurité : RAS
16	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électrique				0	Maintenabilité : RAS
16	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Coffret comptage électrique					Autre : RAS
17	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
17	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT				0	Sécurité : RAS
17	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT				0	Maintenabilité : RAS
17	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local CFO	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT					Autre : RAS

18	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur	1			A	Statut : En Service
18	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur				0	Sécurité : RAS
18	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur				0	Maintenabilité : RAS
18	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur					Autre : RAS
19	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service
19	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural				0	Sécurité : RAS
19	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural				0	Maintenabilité : RAS
19	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural					Autre : RAS
20	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4	1			A	Statut : En Service
20	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4				0	Sécurité : RAS
20	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4				0	Maintenabilité : RAS
20	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme incendie centr. type 4					Autre : RAS
21	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
21	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau				0	Sécurité : RAS
21	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau				0	Maintenabilité : RAS
21	Yvetot	batiment	Niveau 0	Local technique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau					Autre : RAS
22	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	1			A	Statut : En Service
22	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure				0	Sécurité : RAS
22	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure				0	Maintenabilité : RAS
22	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure					Autre : RAS
23	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	1			A	Statut : En Service
23	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure				0	Sécurité : RAS
23	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure				0	Maintenabilité : RAS
23	Yvetot	batiment	Niveau 0	Locaux ext	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure					Autre : RAS

24	Yvetot	batiment	Niveau 0	Salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sonde CO2	2			A	Statut : En Service
24	Yvetot	batiment	Niveau 0	Salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sonde CO2				0	Sécurité : RAS
24	Yvetot	batiment	Niveau 0	Salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sonde CO2				0	Maintenabilité : RAS
24	Yvetot	batiment	Niveau 0	Salle de réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sonde CO2					Autre : RAS
25	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage matériaux de synthèse	1			A	Statut : En Service
25	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage matériaux de synthèse				0	Sécurité : RAS
25	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage matériaux de synthèse				0	Maintenabilité : RAS
25	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage matériaux de synthèse					Autre : RAS
26	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Eclairage de secours	3			A	Statut : En Service
26	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Eclairage de secours				0	Sécurité : RAS
26	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Eclairage de secours				0	Maintenabilité : RAS
26	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Eclairage de secours					Autre : RAS
27	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	5			A	Statut : En Service
27	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Sécurité : RAS
27	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Maintenabilité : RAS
27	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires					Autre : RAS
28	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	49			A	Statut : En Service
28	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Sécurité : RAS
28	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Maintenabilité : RAS
28	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires					Autre : RAS
29	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	30			A	Statut : En Service
29	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Sécurité : RAS
29	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Maintenabilité : RAS
29	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires					Autre : RAS
30	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	19			A	Statut : En Service
30	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Sécurité : RAS
30	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Maintenabilité : RAS
30	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires					Autre : RAS
31	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	45			A	Statut : En Service
31	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Sécurité : RAS
31	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires				0	Maintenabilité : RAS
31	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires					Autre : RAS
32	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté	1			A	Statut : En Service
32	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté				0	Sécurité : RAS
32	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté				0	Maintenabilité : RAS
32	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté					Autre : RAS

33	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store extérieur menuiserie Alu	49			A	Statut : En Service
33	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store extérieur menuiserie Alu				0	Sécurité : RAS
33	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store extérieur menuiserie Alu				0	Maintenabilité : RAS
33	Yvetot	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store extérieur menuiserie Alu					Autre : RAS
34	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Toiture végétalisée	1			A	Statut : En Service
34	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Toiture végétalisée				0	Sécurité : RAS
34	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Toiture végétalisée				0	Maintenabilité : RAS
34	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Toiture végétalisée					Autre : RAS
35	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tole zinc	1			A	Statut : En Service
35	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tole zinc				0	Sécurité : RAS
35	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tole zinc				0	Maintenabilité : RAS
35	Yvetot	batiment	Niveau 0	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tole zinc					Autre : RAS
36	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale anti intrusion	1			A	Statut : En Service
36	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale anti intrusion				0	Sécurité : RAS
36	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale anti intrusion				0	Maintenabilité : RAS
36	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Centrale anti intrusion					Autre : RAS
37	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur	1			A	Statut : En Service
37	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur				0	Sécurité : RAS
37	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur				0	Maintenabilité : RAS
37	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur					Autre : RAS
38	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système (unité int.)	1			A	Statut : En Service
38	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système (unité int.)				0	Sécurité : RAS
38	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système (unité int.)				0	Maintenabilité : RAS
38	Yvetot	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système (unité int.)					Autre : RAS

39	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	1			A	Statut : En Service
39	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Evier				0	Sécurité : RAS
39	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Evier				0	Maintenabilité : RAS
39	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Evier					Autre : RAS
40	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Hotte de cuisine	1			A	Statut : En Service
40	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Hotte de cuisine				0	Sécurité : RAS
40	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Hotte de cuisine				0	Maintenabilité : RAS
40	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		Hotte de cuisine					Autre : RAS
41	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur	1			A	Statut : En Service
41	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		mitigeur				0	Sécurité : RAS
41	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		mitigeur				0	Maintenabilité : RAS
41	Yvetot	batiment	Niveau 1	Salle détente		mitigeur					Autre : RAS
42	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Centrale de traitement d'air	1			A	Statut : En Service
42	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Centrale de traitement d'air				0	Sécurité : RAS
42	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Centrale de traitement d'air				0	Maintenabilité : RAS
42	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Centrale de traitement d'air					Autre : RAS
43	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Dalle 60*60 sur plot	30			A	Statut : En Service
43	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Dalle 60*60 sur plot				0	Sécurité : RAS
43	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Dalle 60*60 sur plot				0	Maintenabilité : RAS
43	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Dalle 60*60 sur plot					Autre : RAS


44	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split system (unité ext.)	1			A	Statut : En Service
44	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Split system (unité ext.)				0	Sécurité : RAS
44	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Split system (unité ext.)				0	Maintenabilité : RAS
44	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		Split system (unité ext.)					Autre : RAS
45	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		VRV (unité ext.)	1			A	Statut : En Service
45	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		VRV (unité ext.)				0	Sécurité : RAS
45	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		VRV (unité ext.)				0	Maintenabilité : RAS
45	Yvetot	batiment	Niveau 1	Toiture		VRV (unité ext.)					Autre : RAS
46	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	4			A	Statut : En Service
46	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires		Barre de relevage				0	Sécurité : RAS
46	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires		Barre de relevage				0	Maintenabilité : RAS
46	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires		Barre de relevage					Autre : RAS
47	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux	6			A	Statut : En Service
47	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires		Diffuseur lumineux				0	Sécurité : RAS
47	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires		Diffuseur lumineux				0	Maintenabilité : RAS
47	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires		Diffuseur lumineux					Autre : RAS
48	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux	4			A	Statut : En Service

48	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux				0	Sécurité : RAS
48	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux				0	Maintenabilité : RAS
48	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Diffuseur lumineux					Autre : RAS
49	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	6			A	Statut : En Service
49	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo				0	Sécurité : RAS
49	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo				0	Maintenabilité : RAS
49	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo					Autre : RAS
50	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur	6			A	Statut : En Service
50	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur				0	Sécurité : RAS
50	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur				0	Maintenabilité : RAS
50	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	mitigeur					Autre : RAS
51	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence	1			A	Statut : En Service
51	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence				0	Sécurité : RAS
51	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence				0	Maintenabilité : RAS
51	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence					Autre : RAS
52	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
52	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage				0	Sécurité : RAS

52	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage				0	Maintenabilité : RAS
52	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage					Autre : RAS
53	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	8			A	Statut : En Service
53	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC				0	Sécurité : RAS
53	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC				0	Maintenabilité : RAS
53	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC					Autre : RAS
54	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	21			A	Statut : En Service
54	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES				0	Sécurité : RAS
54	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES				0	Maintenabilité : RAS
54	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES					Autre : RAS
55	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	75			A	Statut : En Service
55	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation				0	Sécurité : RAS
55	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation				0	Maintenabilité : RAS
55	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation					Autre : RAS
56	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cassette plafonnière (unité int.)	10			A	Statut : En Service
56	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cassette plafonnière (unité int.)				0	Sécurité : RAS
56	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cassette plafonnière (unité int.)				0	Maintenabilité : RAS

56	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Cassette plafonnière (unité int.)					Autre : RAS
57	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache	4			A	Statut : En Service
57	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache				0	Sécurité : RAS
57	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache				0	Maintenabilité : RAS
57	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache					Autre : RAS
58	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie	5			A	Statut : En Service
58	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie				0	Sécurité : RAS
58	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie				0	Maintenabilité : RAS
58	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie					Autre : RAS
59	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	21			A	Statut : En Service
59	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence				0	Sécurité : RAS
59	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence				0	Maintenabilité : RAS
59	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence					Autre : RAS
60	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie	7			A	Statut : En Service
60	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie				0	Sécurité : RAS
60	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie				0	Maintenabilité : RAS
60	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur incendie					Autre : RAS

61	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	15			A	Statut : En Service
61	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte				0	Sécurité : RAS
61	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte				0	Maintenabilité : RAS
61	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte					Autre : RAS
62	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mensuiseries Intérieures Bois	37			A	Statut : En Service
62	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mensuiseries Intérieures Bois				0	Sécurité : RAS
62	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mensuiseries Intérieures Bois				0	Maintenabilité : RAS
62	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mensuiseries Intérieures Bois					Autre : RAS
63	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi	84			A	Statut : En Service
63	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi				0	Sécurité : RAS
63	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi				0	Maintenabilité : RAS
63	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiserie extérieures Alumi					Autre : RAS
64	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
64	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond				0	Sécurité : RAS
64	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond				0	Maintenabilité : RAS
64	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond					Autre : RAS

65	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	21			A	Statut : En Service
65	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure				0	Sécurité : RAS
65	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure				0	Maintenabilité : RAS
65	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure					Autre : RAS
66	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
66	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC				0	Sécurité : RAS
66	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC				0	Maintenabilité : RAS
66	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC					Autre : RAS
67	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store manuel	24			A	Statut : En Service
67	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store manuel				0	Sécurité : RAS
67	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store manuel				0	Maintenabilité : RAS
67	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store manuel					Autre : RAS
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	porte et portail	1			A	Statut : En Service
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	porte et portail					Sécurité : RAS
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	porte et portail					Maintenabilité : RAS
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	porte et portail					Autre : portail coulissant EQUIPEMENT REFERENCE NON TROUVE
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	serrure de porte electrique	1			A	Statut : En Service
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	serrure de porte electrique					Sécurité : RAS
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	serrure de porte electrique					Maintenabilité : RAS
	Yvetot	batiment	Tous niveaux	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	serrure de porte electrique					Autre : serrures electriques