

3. ETAT DES INSTALLATIONS


* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
1	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Accueil / Circulations	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Bouches de ventilation	5			A	Statut : En Service
2	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Atelier / Local Détente / Salle de Réunion	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Bouches de ventilation	2			A	Statut : En Service
3	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Atelier / Local Détente / Salle de Réunion	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Bouches de ventilation	2			A	Statut : En Service

4	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires / Stockage archives	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouches de ventilation	8			A	Statut : En Service
5	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence	1			A	Statut : En Service
6	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Lavabo	7			A	Statut : En Service
7	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Mitigeur	7			A	Statut : En Service
8	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	WC	7			A	Statut : En Service



9	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Bureau / Accueil / Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
10	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté	1			A	Statut : En Service
11	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	camera Vidéosurveillance	4			A	Statut : En Service
12	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	écran videosurveillance	1			A	Statut : En Service
13	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Bureaux / Salle de réunion	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires led	75			A	Statut : En Service

14	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Bureaux	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	38			A	Statut : En Service
15	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Circulation du R+1	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouches de ventilation	2			A	Statut : En Service
16	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Circulations	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Détecteur de présence	23			A	Statut : En Service
17	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Circulations	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Détecteur de présence	3			A	Statut : En Service
18	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Circulations	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	70			A	Statut : En Service

19	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Escaliers / RGT	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	10			A	Statut : En Service
20	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Extérieur	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Lampadaire	4			A	Statut : En Service
21	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Extérieur	OA / CLOS ET COUVERT	Toiture terrasse	1			A	Statut : En Service
22	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage en bois	1			A	Statut : En Service
23	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clôtures	1			A	Statut : En Service


24	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Enduits de Ravalement	1			A	Statut : En Service
25	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Extérieur	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	Portail extérieur	1			A	Statut : En Service
26	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Gaines techniques	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond plâtre	1			A	Statut : En Service
27	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Fontaine à eau	1			A	Statut : En Service
28	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Evier	1			A	Statut : En Service


29	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Meuble évier	1			A	Statut : En Service
30	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Mitigeur	1			A	Statut : En Service
31	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local informatique / Local ménage	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouches de ventilation	2			A	Statut : En Service
	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local Informatique	GC / RESEAU INFORMATIQUE	serrure electrique	4			A	Statut : En Service
32	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local Informatique	GC / RESEAU INFORMATIQUE	alimentation electrique	3			A	Statut : En Service

33	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local ménage	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
34	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local ménage	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	mitigeur	1			A	Statut : En Service
35	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local ménage	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service
36	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local ménage	SA / DETECTION INCENDIE	Détecteur incendie	6			A	Statut : En Service
37	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	local poubelle	SA / DETECTION INCENDIE	Détecteur incendie	1			A	Statut : En Service

38	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local TGBT	CC / CVC EAU GLACEE	vase expansion 35l	1			A	Statut : En Service
39	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Local TGBT	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	TGBT	1			A	Statut : En Service
40	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Sanitaires / Escaliers	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Détecteur de présence	9			A	Statut : En Service
41	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Sanitaires / Escaliers	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Barre de relevage	3			A	Statut : En Service
42	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Arrêt d'urgence électrique	1			A	Statut : En Service

43	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	12			A	Statut : En Service
44	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	47			A	Statut : En Service
45	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	31			A	Statut : En Service
46	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
47	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Ext. menuiserie alu	37			A	Statut : En Service

48	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	33			A	Statut : En Service
49	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Alarme sonore	4			A	Statut : En Service
50	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Délencheur manu. rouge saillie	4			A	Statut : En Service
51	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	BAES	1			A	Statut : En Service
52	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	Déclencheur manuel porte gache	7			A	Statut : En Service

53	Evreux Delaune	batiment	Niveau 0	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Unité. Extérieure	1			A	Statut : En Service
54	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Couloir	SD / DESENFUMAGE	Déclencheur désenfumage	3			A	Statut : En Service
55	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Couloir	SD / DESENFUMAGE	Ouvrant de désenfumage	2			A	Statut : En Service
56	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Gaine technique	SC / COMPARTIMENTAGE INCENDIE	Clapet Coupe-Feu	2			A	Statut : En Service
57	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Fontaine à eau	1			A	Statut : En Service

58	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
59	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Evier	1			A	Statut : En Service
60	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Meuble évier	1			A	Statut : En Service
61	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Mitigeur	1			A	Statut : En Service
62	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local electrique	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Tableau divisionnaire TD01	1			A	Statut : En Service

63	Evreux Delaune	batiment	Niveau 1	Local Informatique	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
64	Evreux Delaune	batiment	Niveau 2	Toiture	CC / CVC EAU GLACEE	PAC	1			A	Statut : En Service
65	Evreux Delaune	batiment	Niveau 2	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Centrale de Traitement d'Air	1			A	Statut : En Service
66	Evreux Delaune	batiment	Niveau 2	Toiture	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage métallique	1			A	Statut : En Service