
3. ETAT DES INSTALLATIONS



* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
1	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires / TGBT / Local Poubelle	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouches de ventilation	12			A	Statut : En Service
2	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Spot	18			A	Statut : En Service
3	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence	1			A	Statut : En Service


4	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service
5	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Lavabo	2			A	Statut : En Service
6	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Lavabo	3			A	Statut : En Service
7	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Mitigeur	5			A	Statut : En Service
8	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	WC	5			A	Statut : En Service

9	Gisors	batiment	Niveau 0	Blocs sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	WC	5			A	Statut : En Service
10	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureau / Accueil / Sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
11	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouches de ventilation	51			A	Statut : En Service
12	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté	1			A	Statut : En Service
13	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service

14	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	Vidéosurveillance	4			A	Statut : En Service
15	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux / Salle de réunion	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	75			A	Statut : En Service
16	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	7			A	Statut : En Service
17	Gisors	batiment	Niveau 0	Bureaux	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Détecteur de présence	25			A	Statut : En Service
18	Gisors	batiment	Niveau 0	Circulations	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	23			A	Statut : En Service


19	Gisors	batiment	Niveau 0	Circulations	UB / CONTRÔLE ACCES	Détecteur de présence	9			A	Statut : En Service
20	Gisors	batiment	Niveau 0	Escaliers	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Détecteur de présence	9			A	Statut : En Service
21	Gisors	batiment	Niveau 0	Escaliers	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Hublot étanche intérieur	6			A	Statut : En Service
22	Gisors	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage en bois	1			A	Statut : En Service
23	Gisors	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bardage métallique	1			A	Statut : En Service

24	Gisors	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clôtures	1			A	Statut : En Service
25	Gisors	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	72			A	Statut : En Service
26	Gisors	batiment	Niveau 0	Extérieur	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	Barrière	1			A	Statut : En Service
27	Gisors	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	CE / CVC CHAUFFAGE	Convecteur Electrique	1			A	Statut : En Service
28	Gisors	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Melangeur	1			A	Statut : En Service

29	Gisors	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Fontaine à eau	1			A	Statut : En Service
30	Gisors	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Meuble évier	1			A	Statut : En Service
31	Gisors	batiment	Niveau 0	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Meuble évier	1			A	Statut : En Service
32	Gisors	batiment	Niveau 0	Local Informatique	EB / ELECTRICITE SECOURUE	Onduleur contrôle accès	2			A	Statut : En Service
33	Gisors	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond plâtre	1			A	Statut : En Service

34	Gisors	batiment	Niveau 0	Local TGBT	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Arrêt d'urgence électrique	2			A	Statut : En Service
35	Gisors	batiment	Niveau 0	Local TGBT	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Eclairage de secours portatif	1			A	Statut : En Service
36	Gisors	batiment	Niveau 0	Local TGBT	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	TGBT	1			A	Statut : En Service
37	Gisors	batiment	Niveau 0	Locaux techniques	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Luminaires	6			A	Statut : En Service
38	Gisors	batiment	Niveau 0	sanitaires handicape	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	caisson vmc	1			A	Statut : En Service

39	Gisors	batiment	Niveau 0	sanitaires handicape	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
40	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Ventilo convecteur gainable	8			A	Statut : En Service
41	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Ventilo convecteur gainable	1			A	Statut : En Service
42	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Ventilo convecteur gainable	2			A	Statut : En Service
43	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	10			A	Statut : En Service

44	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	17			A	Statut : En Service
45	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	34			A	Statut : En Service
46	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Barre de relevage	3			A	Statut : En Service
47	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Alarme sonore	5			A	Statut : En Service
48	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Délencheur manu. rouge saillie	5			A	Statut : En Service

49	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Détecteur incendie	4			A	Statut : En Service
50	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	SD / DESENFUMAGE	Déclencheur désenfumage	2			A	Statut : En Service
51	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	SD / DESENFUMAGE	Ouvrant de désenfumage	2			A	Statut : En Service
52	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	BAES	12			A	Statut : En Service
53	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	serrurre electrique	8			A	Statut : En Service

53	Gisors	batiment	Niveau 0	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	Déclencheur manuel porte gache	8			A	Statut : En Service
54	Gisors	batiment	Niveau 0	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Unite exterieur	1			A	Statut : En Service
55	Gisors	batiment	Niveau 1	Local archives	SC / COMPARTIMENTAGE INCENDIE	Clapet Coupe-Feu	1			A	Statut : En Service
56	Gisors	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Fontaine à eau	1			A	Statut : En Service
57	Gisors	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Evier	2			A	Statut : En Service

58	Gisors	batiment	Niveau 1	Local détente et espace café	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Mitigeur	5			A	Statut : En Service
59	Gisors	batiment	Niveau 1	Local Informatique	EB / ELECTRICITE SECOURUE	onduleur baie informatique	1			A	Statut : En Service
60	Gisors	batiment	Niveau 1	Local Informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
61	Gisors	batiment	Niveau 1	Local menage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mitigeur	1			A	Statut : En Service
62	Gisors	batiment	Niveau 1	Local menage	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service

63	Gisors	batiment	Niveau 1	Local menage	SC / COMPARTIMENTAGE INCENDIE	Clapet Coupe-Feu	1			A	Statut : En Service
64	Gisors	batiment	Niveau 1	Sanitaire handicape	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Caisson VMC / Désenfumage	1			A	Statut : En Service
65	Gisors	batiment	Niveau 1	Sanitaire handicape	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
66	Gisors	batiment	Niveau 2	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Centrale de Traitement d'Air	1			A	Statut : En Service
67	Gisors	batiment	Niveau 2	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	PAC	1			A	Statut : En Service

68	Gisors	batiment	Niveau 2	Toiture	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Vrv N 1	1			A	Statut : En Service
69	Gisors	batiment	Niveau 2	Toiture	OA / CLOS ET COUVERT	Toiture terrasse	1			A	Statut : En Service