3. ETAT DES INSTALLATIONS


* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)

ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
1	Louviers	batiment	Niveau 0	Bloc sanitaire	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
2	Louviers	batiment	Niveau 0	Bureau espace d'attente sécurisé	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Tableau incendie	1			A	Statut : En Service
3	Louviers	batiment	Niveau 0	Bureaux / Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur revêtement mural projeté	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
4	Louviers	batiment	Niveau 0	Chaufferie	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Compteur eau froide	1			A	Statut : En Service
5	Louviers	batiment	Niveau 0	Espace café RDC	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	1			A	Statut : En Service
6	Louviers	batiment	Niveau 0	Espace café RDC	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Meuble évier	1			A	Statut : En Service
7	Louviers	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Pierre en Façade	1			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
8	Louviers	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe-eau	1			A	Statut : En Service
9	Louviers	batiment	Niveau 0	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Vidoir mural	1			A	Statut : En Service
10	Louviers	batiment	Niveau 0	Local poubelle	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Compteur eau local poubelle	1			A	Statut : En Service
11	Louviers	batiment	Niveau 0	Local TGBT	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Electricité courants forts/Distribution	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
12	Louviers	batiment	Niveau 0	Local TGBT	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	TGBT	1			A	Statut : En Service
13	Louviers	batiment	Niveau 1	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Urinoir	1			A	Statut : En Service
14	Louviers	batiment	Niveau 1	Circulations	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Electricité courants forts/Distribution	1			A	Statut : En Service
15	Louviers	batiment	Niveau 1	Escaliers	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ouvrant de désenfumage	2			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
16	Louviers	batiment	Niveau 1	Local detente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Evier	1			A	Statut : En Service
17	Louviers	batiment	Niveau 1	Local detente	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Meuble évier	1			A	Statut : En Service
18	Louviers	batiment	Niveau 1	Local informatique	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Split-système / VRV / Cassette plafonnière (unité int.)	1			A	Statut : En Service
19	Louviers	batiment	Niveau 1	Local informatique	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Onduleur	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
20	Louviers	batiment	Niveau 1	Salle de réunion IRP	CE / CVC CHAUFFAGE	Circulateur Plateau B	1			A	Statut : En Service
21	Louviers	batiment	Niveau 1	Salle de réunion IRP	CE / CVC CHAUFFAGE	Compteur energie	1			A	Statut : En Service
22	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Barre de relevage	9			A	Statut : En Service
23	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	23			A	Statut : En Service
24	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Chauffe eau en faux plafond	2			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
25	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lavabo	14			A	Statut : En Service
26	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mitigeur	18			A	Statut : En Service
27	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Mur carrelage / faïence	1			A	Statut : En Service
28	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol carrelage	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
29	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Spot	40			A	Statut : En Service
30	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	10			A	Statut : En Service
31	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bloc sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	WC	10			A	Statut : En Service
32	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	BAES	20			A	Statut : En Service


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
33	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	113			A	Statut : En Service
34	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Bouches de ventilation	12			A	Statut : En Service
35	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Délencheur manu. rouge saillie	6			A	Statut : En Service
36	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	33			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
37	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires 4*14W fluocompact	135			A	Statut : En Service
38	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Menuiseries Extérieures Alumi.	155			A	Statut : En Service
39	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond et faux-plafond	1			A	Statut : En Service
40	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure de porte intérieure	46			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
41	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil / Salle de Réunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Stores Intérieurs	75			A	Statut : En Service
42	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux / Accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sol revêtement PVC	1			A	Statut : En Service
43	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux et sanitaires	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Détecteur de présence	12			A	Statut : En Service
44	Louviers	batiment	Tous niveaux	Bureaux	CE / CVC CHAUFFAGE	Radiateur Acier	44			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
45	Louviers	batiment	Tous niveaux	Circulations / Hall	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	67			A	Statut : En Service
46	Louviers	batiment	Tous niveaux	Circulations	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Radiateur Acier	4			A	Statut : En Service
47	Louviers	batiment	Tous niveaux	Escaliers	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	3			A	Statut : En Service
48	Louviers	batiment	Tous niveaux	Local ménage	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	2			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé Niveau de criticité *	COMMENTAIRES
49	Louviers	batiment	Tous niveaux	Locaux techniques	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Contrôle d'accès + 3 batteries	1			A	Statut : En Service
50	Louviers	batiment	Tous niveaux	Locaux techniques	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Luminaires	11			A	Statut : En Service
51	Louviers	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Alarme sonore	5			A	Statut : En Service
52	Louviers	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Clapet Coupe-Feu	1			A	Statut : En Service

N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
53	Louviers	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur désenfumage	2			A	Statut : En Service
54	Louviers	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Déclencheur manuel porte gache	6			A	Statut : En Service
55	Louviers	batiment	Tous niveaux	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafond plâtre	1			A	Statut : En Service