3 . ETAT DES INSTALLATIONS

* NIVEAUX DE CRITICITE :
0 : RAS
1 : DEFAUTS MINEURS (défauts ne présentant pas de risque pour le matériel ou pour les personnes, locaux sales,schémas non à jour, absence de maintenance,...)
2 : DEFAUTS MOYENS (défauts présentant des risques importants pour les personnes ou les biens, défaut de redondance,...)
3 : DEFAUTS MAJEURS (défauts présentant des risques majeurs de sécurité pour les personnes et les biens , amiante dans les locaux, transformateurs au PCB, bouteilles pressurisées non vérifiées, dysfonctionnement majeur de l'équipement,....)



ETAT DE SANTE :
A : Bon
B : Moyen
C : Mauvais


N°	SITES	BATIMENTS	NIVEAUX	LOCAUX	SYSTEMES ELEMENTAIRES	DESIGNATION EQUIPEMENTS	Qté relevée	PHOTO	N° Rem. PV	Etat de santé	COMMENTAIRES
										Niveau de criticité *	
1	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Chaufferie	CE / CVC CHAUFFAGE	Chaudière murale gaz à condensation	1			A	Statut : En Service
2	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Chaufferie	CE / CVC CHAUFFAGE	Vase d'expansion 50 litres	1			A	Statut : En Service
3	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Chaufferie	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Disconnecteur non contrôlable	2			A	Statut : En Service


4	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Chaufferie	PC / PLOMBERIE EAU CHAUDE SANITAIRE	Ballon d'eau chaude électrique 75 L	1			A	Statut : En Service
5	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Chaufferie	SB / PROTECTION INCENDIE	Extincteur poudre ABC	1			A	Statut : En Service
6	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	CE / CVC CHAUFFAGE	Compteur gaz	1			A	Statut : En Service
7	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	CE / CVC CHAUFFAGE	Vanne de coupure gaz	1			A	Statut : En Service
8	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Unité extérieure Local informatique	1			A	Statut : En Service

9	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Néon étanche	3			A	Statut : En Service
10	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OB / ESPACE VERT	Végétation	1			A	Statut : En Service
11	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Façade	1			A	Statut : En Service
12	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Façade	1			A	Statut : En Service
13	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Façade	1			A	Statut : En Service


14	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Fenêtre simple	69		A	Statut : En Service
15	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Lampadaire	7		A	Statut : En Service
16	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Parking	1		A	Statut : En Service
17	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte chaufferie	1		A	Statut : En Service
18	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte d'entrée	1		A	Statut : En Service


19	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte vitrée	5			A	Statut : En Service
20	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Serrure	4			A	Statut : En Service
21	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	BAES étanche	1			A	Statut : En Service
22	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Extérieur	UA / PORTE AUTOMATIQUE BARRIERE	Portail motorisé	1			A	Statut : En Service
23	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Hall d'accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	Interphone	1			A	Statut : En Service


24	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Hall d'accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	Sirène d'alarme intrusion	1			A	Statut : En Service
25	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	local detente	PA / PLOMBERIE EAU FROIDE	Fontaine à eau	2			A	Statut : En Service
26	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	local detente	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Evier + mitigeur	2			A	Statut : En Service
27	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	local stockage	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Hublot	1			A	Statut : En Service
28	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	R+1 Local technique	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Extracteur VMC	1			A	Statut : En Service



29	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	R+1 Local technique	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Néon	1			A	Statut : En Service
30	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local TGBT	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	TGBT	1			A	Statut : En Service
31	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local TGBT	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	BAPI	1			A	Statut : En Service
32	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Hall d'accueil	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Arrêt d'urgence électrique	1			A	Statut : En Service
33	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Hall d'accueil	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Arrêt d'urgence ventilation	1			A	Statut : En Service

34	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Hall d'accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte d'entrée secondaire	1			A	Statut : En Service
35	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Hall d'accueil	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte double bois sans serrure	2			A	Statut : En Service
36	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Hall d'accueil	SA / DETECTION INCENDIE	Centrale d'alarme incendie	1			A	Statut : En Service
38	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Hall d'accueil	UB / CONTRÔLE ACCES	Centrale d'interphonie de sécurité	1			A	Statut : En Service
39	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local info	CG / CVC TRAITEMENT D'AIR	Cassette murale	1			A	Statut : En Service


40	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local info	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Armoire divisionnaire	1		A	Statut : En Service
	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local info	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	serrure electrique	5		A	Statut : En Service
41	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local info	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	alimentation CAS	1		A	Statut : En Service
42	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local info	EC / ELECTRICITE PROTEGE	Onduleur informatique	1		A	Statut : En Service



43	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local info	UB / CONTRÔLE ACCES	Centrale d'alarme intrusion	1			A	Statut : En Service
44	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local ménage	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Néon	1			A	Statut : En Service
45	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC Local ménage	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Vide sceau + mélangeur	1			A	Statut : En Service
46	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	RDC SAS entrée personnel	UB / CONTRÔLE ACCES	Digicode intrusion	1			A	Statut : En Service
47	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Salle de reunion	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store intérieur noir opaque	5			A	Statut : En Service


48	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Sanitaires	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Spot halogène	12			A	Statut : En Service
49	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	Lavabo + mitigeur	5			A	Statut : En Service
50	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Sanitaires	PD / PLOMBERIE EQUIPEMENT SANITAIRE	WC	6			A	Statut : En Service
51	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Sanitaires	SA / DETECTION INCENDIE	Alarme lumineuse	9			A	Statut : En Service
52	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	CE / CVC CHAUFFAGE	Radiateur	47			A	Statut : En Service


53	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	CE / CVC CHAUFFAGE	Thermostat d'ambiance	2			A	Statut : En Service
54	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouche VMC	58			A	Statut : En Service
55	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	CH / CVC VENTILATIONS EXTRACTIONS	Bouche VMC	7			A	Statut : En Service
56	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Détecteur de présence	23			A	Statut : En Service
57	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Hublot carré	8			A	Statut : En Service

58	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Pavé led	102			A	Statut : En Service
59	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	EA / ELECTRICITE BASSE TENSION	Spot led	70			A	Statut : En Service
60	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Ferme-porte	12			A	Statut : En Service
61	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Murs	1			A	Statut : En Service
62	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Murs	1			A	Statut : En Service

63	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Paroi vitrée	31			A	Statut : En Service
64	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Plafonds	1			A	Statut : En Service
65	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Porte simple sans serrure	36			A	Statut : En Service
66	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sols	1			A	Statut : En Service
67	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Sols	1			A	Statut : En Service

68	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Store intérieur	63			A	Statut : En Service
69	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Alarme sonore incendie	10			A	Statut : En Service
70	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Déclencheur manuel rouge	11			A	Statut : En Service
71	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Détecteur de fumée	5			A	Statut : En Service
72	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SA / DETECTION INCENDIE	Diffuseur sonore	1			A	Statut : En Service

73	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SB / PROTECTION INCENDIE	Extincteur CO2 2kg	7			A	Statut : En Service
74	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SB / PROTECTION INCENDIE	Extincteur EPA 6L	8			A	Statut : En Service
75	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SC / COMPARTIMENTAGE INCENDIE	Porte double coupe feu bois	2			A	Statut : En Service
76	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SD / DESENFUMAGE	Commande de désenfumage	2			A	Statut : En Service
77	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SD / DESENFUMAGE	Commande de désenfumage	2			A	Statut : En Service

78	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	BAES	25		A	Statut : En Service
79	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	BAES drapeau	11		A	Statut : En Service
80	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	SE / ECLAIRAGE DE SECURITE	Bloc d'ambiance	2		A	Statut : En Service
81	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	TA / TRANSPORT MECANIQUE LEVAGE	Ascenseur	1		A	Statut : En Service
82	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	Déclencheur manuel vert	9		A	Statut : En Service

83	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	Détecteur intrusion	9		A	Statut : En Service
84	Pont Audemer	batiment	Niveau 0	Site	UB / CONTRÔLE ACCES	Lecteur de badge	7		A	Statut : En Service
85	Pont Audemer	batiment	Niveau 1	Couloir	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Exutoire de désenfumage	2		A	Statut : En Service
86	Pont Audemer	batiment	Niveau 1	Escalier ascenseur	OC / LOCAUX / SECOND ŒUVRE	Interphone de sécurité	1		A	Statut : En Service
87	Pont Audemer	batiment	Niveau 1	Sanitaires	CE / CVC CHAUFFAGE	Radiateur	1		A	Statut : En Service