RESEAUX PRIMAIRES

ETABLISSEMENT	Oxygène 10 bars	AIR 8 bars	Proto 9 bars	Vide	Azote 9 bars	CO2 9 bars	CO2 Liquide 10 bars	CO2 N2	Hélium	Acéthylène	Hydrogène	Propane	Argon	AIR non med
LAPEYRONIE	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
A.D.V	X	X	X	X	X	X								X
G.D.C	X	X	X	X	X									X
SAINT ELOI	X	X	X	X	X	X	X							X
BELLEVUE	X			X										
BALMES	X	X		X										
C.P.A	X	X		X										
PARASITOLOGIE					X	X								
Colombiere PAV 44	X	X		X										
M.I.T	X	X		X										
C.L.E					X				X	X				X
C.S.T.D														X
UPA							X	X						X
SUB	X	X		X	X	X			X	X	X		X	
I.U.R.C fermé														
BLANCHISSERIE														X

Mise à jour	déc-25

REGULATEURS DE SECONDE DETENTE
ET VANNES DE VIDE

ETABLISSEMENT	Vannes de Vide	Régulateur Seconde Détente														
		3,5/40	03/30	03/20	DAMAO DOUBLE	Cahouet double D300 ML	4,5/80	DKD A	DKD B	CF	DAMAO SIMPLE	coffret securité	STAUBLI	SAF	07/40	TOTAL UD
LAPEYRONIE	65			9	115		17		6		16		10			173
Arnaud de Villeneuve	51	1			47		19			61	2		1	1		132
Gui de Chaulliac	44	28	3	1	25		32		14	4	3			2	1	113
Saint Eloi	108	28			29		34		3					1	3	98
Antonin Balmès	5						1		5							6
Centre soins dentaires													14			14
CPA	2									4						4
BELLEVUE	4	3	1													4
COLOMBIERE	4				6		2									8
PARASITOLOGIE	3															
MIT	5					10										10
IURC																0
SUB	53				3											
CLE																0
TOTAL	**344**	**60**	**4**	**10**	**225**	**10**	**105**	**0**	**28**	**69**	**21**	**0**	**25**	**4**	**4**	**562**

Mise à jour	déc-25

AFFAIRE N° 26A0179 - MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET PRESTATIONS ANNEXES POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT "EHSA")

Lot 1 - Maintenance des installations de fluides médicaux et prestations annexes pour le CHU de Montpellier

ANNEXE 1 AU CCTP - Sites et équipements concernés (CHU de Montpellier)

TABLEAU GENERAL DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX

ETABLISSEMENT	Régulateur Seconde Détente	Vanne de Vide	PRISE FM	Support à Clapet +Staubli+ Synthes+ VPM	Prise SEGA	Centrale Médico- Technique	Poste Secours Oxygène	Armoire de Secours	Boitier Alarme	Report Boitier Alarme	Centrale Détection	Cellule de Détection	Détendeur non méd ou Staubli
LAPEYRONIE	177	65	4096	233	76	7	1	12	43	74	7	18	10
Arnaud.De.Villeneuve	128	51	3946	78	29	3	3	4	31	23	6	17	1
Gui de Chauliac	117	44	2425	43	29		2	2	28	25	6	19	
SAINT ELOI	96	108	2307	236	10	14	5	1	27	30	15	42	

BELLEVUE	4	4	238								1	3	
C.A.Balmés	6	5	321			1			4				
C.P.A	6	2	18			2							
PARASITOLOGIE		3		4		2					1	2	
COLOMBIERE pav 44	2	4	83			4			4	1	6	6	
M.I.T	10	5	91						5				
C.L.E				9		3			3		1	1	
U.C.P.A											2	4	
BLANCHISSERIE											2	11	
SUB		53	20	182		7			1		17	128	
C.S.T.D	16		1	9							1	3	16
I.U.R.C fermé													
TOTAL	**562**	**344**	**13546**	**794**	**144**	**43**	**11**	**19**	**146**	**153**	**65**	**254**	**27**

Mise à jour	**déc-25**

CENTRALES DE GAZ MEDICAUX ET MEDICO-TECHNIQUE

ETABLISSEMENT	N° GMAO EQUIPEMENT	LIEU	Réference Centrale ou Détendeur	GAZ	Nombre Bouteille	Charge bouteille	Réference Boitier Alarme
LAPEYRONIE	FM.10.54	Blocs	TAEMA D	CO2 coelio	2	35	GTC + VISIO 5 FM.170.199
	FM.10.55				2	35	
	FM.10.57				1	35	
SUB	FM.10.64	Dalle Labo SUB	ECOGAZ SA	O^2	6	10	VIGI 3033 FM.169.100 +
	FM.10.65		ECOGAZ SA	AZOTE	2	V9	VIGI 3033 FM.169.102 + GTC
	FM.10.66		ECOGAZ SA	HYDROGENE	2	8,8	BARAL PRO FM.169.103 +
	FM.10.67		ECOGAZ SA	CO2 CC	24	35	VIGI 3033 FM.169.99 + GTC
	FM.10.68		ECOGAZ SA	HELIUM	4	10	VIGI 3033 FM.169.111 + GTC
	FM.10.69		LINCOLN ELECTRIC	ACETYLENE	2	5	BARAL PRO FM.169.112 +
	FM.10.70		ECOGAZ SA	ARGON	4	10	VIGI 3033 FM.169.101 +
A.D.V	FM.10.1	Labo + bloc	TAEMA PC	CO2 coelio	4	35	GTC
	FM.10.10	Dalle ADV	TAEMA D	N20	2	35	
	FM.10.24		TAEMA D	Azote	2	10	
Antonin BALMES	FM.10.19	Dalle CGE	TAEMA 2001	AIR	2	10	GTC
Saint Eloi	FM.10.81	CARTIGEN	ECOGAZ	CO2 CC	4	35	VIGI 3077
	FM.10.78		ECOGAZ	Azote	2	10	VIGI 3077
	FM.10.79		ECOGAZ	ETALON 31	2	4	VIGI 3077
	FM.10.80		TAEMA D	AIR	5	10	VIGI 3055
	FM.10.33	IRB	ECOGAZ	CO2 CC	3	35	SIGAL FM.169.34 +
	FM.10.34				3	35	
	FM.10.72		ECOGAZ	Azote PHARGA	6	10	VIGI 3033 FM.170.390 +
	FM.10.71		ECOGAZ	CO2 PHARGA	6	35	VIGI 3033 FM.170.392 +
	FM.10.74		ECOGAZ	CO2 CC	6	35	VIGI 3033 FM.170.389 +
	FM.170.73		TAEMA D	AIR	6	10	VIGI 3033 FM.170.391 + GTC
	FM.10.20	Blocs AC	TAEMA PC	CO2 Ceolio	2	35	GTC
C.P.A	FM.10.15	Commun	ALS	O^2	6	10	VIGI3055 FM.170.296 + GTC
	FM.10.29	Commun	ALS	AIR	5	10	ALR 40 FM.170.297 +
	FM.10.38	BAT C	TAEMA D	O^2	1	10	VIGI3055 FM.170.316 +
	FM.10.39				1		

	FM.10.40				1		GTC
COLOMBIERE	**FM.10.42**	BAT C	TAEMA D	AIR	1	10	VISIO5 FM.170.298 + GTC
	FM.10.43				1		
	FM.10.44				1		
	FM.10.76	PAVILLON 44	TAEMA D	O^2	10	10	VIGI 3055 FM.170.384 + GTC
	FM.10.75	PAVILLON 44	TAEMA D	AIR	10	10	VIGI 3077 FM.170.385 + GTC
C.L.E	**FM.10.23**	Laboratoires	Ecogaz AR	Acétylene	2	5	ALS10 FM.170.58
	FM.10.13		Ecogaz AR	Hélium	2	10	ALS10 FM.170.56
	FM.10.62		Ecogaz AR	N2	2	10	ALS10 FM.170.57
PARASITOLOGIE	**FM.10.50**	Laboratoire	SMT	CO2 CC	1	35	GTC
	FM.10.51				1	35	
	FM.10.58		TAEMA D	AZOTE	2	10	GTC
	FM.10.59				2	10	

Mise à jour	**déc-25**

PRISES

	BM	BL	BK	DKD	Synthes	CFL	CFC	AGA DI	simple clapet	Support à clapet	Synthès	Staubli	SEGA V
LAPEYRONIE	3514	6	642	1		1	3		5	139		18	76
Arnaud de Villeneuve	1452					2474	20			72		6	
Gui de Chaulliac	1902	120				382		4	17	1	33	9	
Saint Eloi	2307									218	6	12	
Antonin Balmès	10							311					
Centre soins dentaires	1											9	
CPA						18							
BELLEVUE	236								2				
COLOMBIERE	83												
PARASITOLOGIE										4			
MIT	91												
IURC													
SUB	20												
CLE										9			
TOTAL	9616	126	642	1	0	2875	23	315	24	443	39	54	76

Mise à jour

SEGA A	VPM	TOTAL PRISES
		4405
29		4053
29		2497
10		2553
		321
		10
		18
		238
		83
		4
		91
		0
	182	20
		9
68	182	14302

déc-25

CENTRALES DE DETECTION DE GAZ

LIEU	N° GMAO	MARQUE CENTRALE	GAZ ANALYSE	REFERENCE CENTRALE	REFERENCE CELLULE	NOMBRE CELLULE	
LAPEYRONIE							
Laboratoire Toxicologie	FM.169.20	OLDHAM	Acétylène	MX42A	CEX300	1	
			Hydrogène		CEX300	2	Obsolète
			Oxygène		CTX300	1	
IRM	FM.169.64	OLDHAM	Oxygène	MX32	CTX 300	2	Obsolète
	FM.169.65	OLDHAM	Oxygène	MX43	CTX300	4	
GROUPE FROID	FM.169.54	OLDHAM	FREON	MX43	OLCT10sc	3	
Laboratoire Biochimie	FM.169.14	OLDHAM	Hydrogène	MX15	CEX300	1	Obsolète
	FM.169.17	OLDHAM	Hydrogène	MX15	CEX300	1	Obsolète
GROUPE FROID REA1	FM.169.55	OLDHAM	FREON	MX43	OLCT100	3	
ARNAUD DE VILLENEUVE							
Laboratoire CECOS	FM.169.62	OLDHAM	Oxygène	MX43	OLCT10n	5	
IRM	FM.169.51	OLDHAM	Oxygène	MX32	CTX300	2	
Laboratoire FIV	FM.169.70	OLDHAM	Oxygène	MX32 V2	OLCT10N	2	
	FM.169.3	OLDHAM	Oxygène	MX 42A	CTX300	2	Obsolète
Labo Biologie Reproduction	FM.169.22	OLDHAM	Oxygène	MX 32	CTX 300	2	Obsolète
Production d'eau Glacée	FM.169.48	OLDHAM	Fréon	MX43	OLCT100-XP	4	
SITE UNIQUE DE BIOLOGIE							
LMB/1A018	FM.169.77	OLDHAM	Oxygène	MX43	OLCT10n	2	
			CO2		OLCT10n	2	
LBM/1D026	FM.169.78	OLDHAM	Oxygène	MX43	OLCT10n	10	
			Acétylène		OLCT100-XP	3	
LBM/1D023	FM.169.79	OLDHAM	Oxygène	MX43	OLCT10n	4	
			Gaz Ville		OLCT10n	3	
			Hydrogène		OLCT10n	3	
LBM/2D022	FM.169.80	OLDHAM	Oxygène	MX43	OLCT10n	6	
			CO2		OLCT10n	6	
LBM/3B062	FM.169.82	OLDHAM	CO2	MX32 V2	OLCT10n	2	
LBM/4A025	FM.169.87	OLDHAM	Oxygène	MX32 V2	OLCT10n	2	
			CO2		OLCT10n	2	
LBM/4C025	FM.169.89	OLDHAM	CO2	MX32 V2	OLCT10n	4	
LBM/2B037	FM.169.90	OLDHAM	FORMOL	MX43	CTX300	8	
LBM/SB039	FM.169.91	OLDHAM	Oxygène	MX43	OLCT10n	5	
			CO2		OLCT10n	5	
LBM/2B037	FM.169.92	OLDHAM	FORMOL	MX43	CTX300	8	
LBM/0B011	FM.169.93	OLDHAM	O2	MX43	OLCT10n	2	
			CO2		OLCT10n	2	
			Acétylène		OLCT100-XP	2	
			Hydrogène		OLCT10n	2	
LBM/SB043	FM.169.96	OLDHAM	O2	MX43	OLCT10n	12	
			CO2		OLCT10n	7	
LBM/SC024	FM.169.97	OLDHAM	O2	MX32 V2	OLCT10n	2	
			CO2		OLCT10n	5	
LBM/SB039	FM.169.98	OLDHAM	O2	MX32 V2	OLCT10n	2	
			CO2		OLCT10n	2	
LBM/2C023	FM.169.106	OLDHAM	O2	MX32 V2	OLCT10n	1	
			FORMOL		CTX300	2	
LBM/5A017	FM.169.107	OLDHAM	CO2	MX32 V2	OLCT10n	4	
LBM/1B053	FM.169.113	OLDHAM	O2	MX43	OLCT10n	2	
			CO2		OLCT10n	2	

LBM/TB050	FM.169.113	OLDHAM	Acétylène	MX43	OLCT100-XP	2	
			Hydrogène		OLCT10n	2	
SAINT ELOI							
Laboratoire Immunologie	FM.169.10	OLDHAM	Oxygène	SV5	CTX300	1	Obsolète
Laboratoire Hématologie	FM.169.61	OLDHAM	CO2	MX43	OLCT100	2	
	FM.169.43	OLDHAM	Oxygène	MX32	CTX 300	1	Obsolète
Laboratoire IRB	FM.169.58	OLDHAM	Oxygène	MX43	CTX300	6	
			Oxygène		OLCT100	1	
			CO2		OLCT100	1	
	FM.169.73	OLDHAM	CO2	MX32	OLCT10N	2	
			Oxygène		OLCT10N	2	
	FM.169.74	OLDHAM	CO2	MX32	OLCT10N	2	
			Oxygène		OLCT10N	2	
	FM.169.109	OLDHAM	Oxygène	MX 32		2	
	FM.169.31	OLDHAM	Oxygène	MX 32	CTX 300	2	Obsolète
BAT UTC	FM.170.109	Cryodiffusion	Oxygène		CTX300	6	
	FM.169.23	OLDHAM	CO2	Wingas	CTX300	3	Obsolète
Radiologie IRM	FM.169.42	OLDHAM	Oxygène	MX 32	CTX 300	1	Obsolète
Chaufferie Centrale	CH.169.2	OLDHAM	Gaz Ville	SV4B	OLC10Twin	2	
Chaufferie Direction	CH.169.10	OLDHAM	Gaz Ville	SV4B	OLC10	1	
IRM2	FM.169.72	OLDHAM	Oxygène	MX43	CTX300	4	
Dermatologie	FM.169.68	OLDHAM	Oxygène	MX32 V2	OLCT10N	1	
GUI DE CHAULIAC							
Radiologie IRM	FM.169.21	OLDHAM	Oxygène	MX32	CTX300	2	Obsolète
	FM.169.30	OLDHAM	Oxygène	MX 32	CTX 300	2	Obsolète
	FM.169.75	OLDHAM	Oxygène	MX43	CTX 300	3	
Labo Anatomie Pathologique	FM.169.52	OLDHAM	Oxygène	MX62	OLCT100	4	Report GTC HS
			FORMOL		OLCT101	2	
	FM.169.49	OLDHAM	Oxygène	MX32	OLCT100	2	Obsolète
Groupe froid GDC	FM.169.56	OLDHAM	fréon	MX43	OLCT10sc	4	
PARASITOLOGIE							
Laboratoire	FM.169.71	OLDHAM	Oxygène	MX32	OLCT10N	2	
CENTRE EUROMEDECINE							
Laboratoire	FM.169.9	OLDHAM	Acétylène	MX15	CEX 300	1	
COLOMBIERE							
Production Eau Glacée Bat A	FM.169.46	OLDHAM	Fréon	MX32	CTX 300sc	1	Obsolète
Production Eau Glacée Bat B1	FM.169.36	OLDHAM	Fréon	MX32	CTX 300sc	1	Obsolète
Production Eau Glacée Bat B2	FM.169.41	OLDHAM	Fréon	MX32	CTX 300sc	1	Obsolète
Production Eau Glacée Bat D	FM.169.57	OLDHAM	Fréon	MX32	CTX300sc	1	Obsolète
Production eau Glacée BT C	FM.169.50	OLDHAM	Fréon	MX32	CTX300sc	1	Obsolète
Production Eau Glacée Bat B3	FM.169.35	OLDHAM	Fréon	MX32	CTX 300sc	1	Obsolète
U.C.P.A							
Cuisine	FM.169.63	OLDHAM	CO2	MX32	CTX 300	2	Obsolète
Chaufferie	CH.169.18	OLDHAM	Gaz de Ville	Surveyor 4B	OLC10 Twin	2	Détecteurs inaccessibles
BLANCHISSERIE							
Chaufferie	CH.169.21	OLDHAM	Gaz de Ville	MX32 V2	OLCT10N	5	Chaudières et détecteurs déposés
	CH.169.22	OLDHAM	Gaz de Ville	MX 43	OLCT10N	6	Détecteurs inaccessibles
BELLEVUE							
Chaufferie	CH.169.24	OLDHAM	Gaz de Ville	MX32 V2	CEX 300	3	
AUTISTES JACOU							
Chaufferie à l'arrêt	CH.169.13	OLDHAM	Gaz de Ville	MX 32	CEX 300	3	
C.S.T.D							
Chaufferie	CH.169.15	OLDHAM	Gaz de Ville	MX 32	CEX 300	3	

Bureau Mr COLLADO							
		HOPIGAZ	Oxygène			1	

Mise à jour	**déc-25**

POSTE SECOURS OXYGENE

Service fermé / en trava

LIEU	NIV	N°LOCAL BOUTEILLE	CHARGE+OBUS		BOITIER ALARME	VOIE FM	ALARME	PEREMPTION BOUTEILLE	PEREMPTION FLEXIBLE	TYPE DE DETE
LAPEYRONIE										
CHIR VISC & URO PED	2	LAP/3529	1 CH1 PRES	O2	ALS10	FM170.31	1,8B	Ø	Ø	**Bouteille Prése**
UROLOGIE	0	LAP/1374	1 CH3 PRES	O2	ALS10	FM170.36	1,8B	10/2028	2027	**Bouteille Prése**
ARNAUD DE VILLENEUVE										
SALLE D'ACCOUCHEMENT	0	ADV/MOS084	2 CH1 PRES	O2	ALS10	FM170.27	1.8B	09/2028	2027	**Bouteille Prése**
HYPERPROTEGES	1	ADV/P10C56	1 CH3 PRES	O2	ALS10	FM170.28	1.8B	05/2028	2027	**Bouteille Prése**
SI PED	1	ADV/1B204	1 CH10	O2	VIGI3077	FM170.129	3.8B	08/2026	2027	PROTAL SN1701
GUI DE CHAULIAC										
REVEIL BLOC T/C	0	GDC/015018	1 CH10	O2	VIGI02	FM170.41	2,8B	11/2028	2027	PROTAL SN1701
CHIR AMBULATOIRE	0	GDC/0150103	1 CH3	O2	VIGI 3033	FM170.334	3,8B	11/2028	2027	**Bouteille Prése**
SAINT-ELOI										
ENDOSCOPIE DIG	0	SEL/0126	1 CH1	O2	ALS10	FM170.42	1.8B	11/2028	2027	**Bouteille Prése**
BLOCS DIG REVEIL	1	SEL/14144	1 CH3	O2	ALS10	FM170.43	1.8B	09/2028	2027	**Bouteille Prése**
SOINS CONTINU DIG	1	SEL/1422	1 CH3	O2	ALS10	FM170.9	1.8B	09/2028	2027	**Bouteille Prése**
SOINS CONTINU DIG	1	SEL/1432	1 CH3	O2	ALS10	FM170.16	1.8B	09/2028	2027	**Bouteille Prése**
SOINS CONTINU DIG	1	SEL/1447	1 CH3	O2	VIGI3033	FM 170.295	3,8B	09/2028	2027	**Bouteille Prése**

TOTAL	***12***

ux / Bureau

NTE
nce
nce
nce
nce
5135
5130
nce
nce
nce
nce
nce
nce

ARMOIRES DE SECOURS

Equipement	Description	Emplacement	Date mise service	Marque	Modèle	Connecté à
ARNAUD DE VILLENEUVE						
FM.64614.020	BLOCS GYNECO	ADV/0B1007	15/04/2024	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.021	BLOCS GYNECO	ADV/0B1007	15/04/2024	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.017	SALLE HYBRIDE	ADV/C10C16	01/07/2016	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.005	SALLE DE REVEIL CTCV	ADV/FR/02/11	27/07/2010	ALS	CELIUS 2	GTC
SAINT ELOI						
FM.64614.001	SOINS INTENSIF HEMATOLOGIE +1	SEL/FM/01/22	19/11/2010	ALS	CELIUS	GTC
LAPEYRONIE						
FM.64614.007	BLOCS OPERATOIRE -1 SALLE 5 à 8	LAP/S7D050	23/03/2012	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.013	BLOCS OPERATOIRE -1 SALLE 1 à 4	LAP/S7A016	25/03/2013	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.016	BLOCS OPERATOIRE -1 REVEIL	LAP/S7D002	18/04/2014	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.015	BLOCS OPERATOIRE -1 SALLE 15 à 18	LAP/S7D004	18/04/2014	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.012	BLOCS OPERATOIRES -1 SALLE 9 à 14	LAP/S7D003	05/03/2013	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.009	REANIMATION MEDICALE -1 MODULE ORANGE	LAP/S1A004	déc-14	MIL'S	MAVO	GTC
FM.64614.008	REANIMATION MEDICALE -1 MODULE BLEU	LAP/FM/91/02	déc-14	MIL'S	MAVO	GTC
FM.64614.010	REANIMATION MEDICALE -1 MODULE ROSE	LAP/FM/91/01	déc-14	MIL'S	MAVO	GTC
FM.64614.011	REANIMATION MEDICALE -1 MODULE VERT	LAP/S1A004	déc-14	MIL'S	MAVO	GTC
FM.64614.002	UARP RDC	LAP/FM/00/01	mai-12	MIL'S	MAVO	GTC
FM.64614.003	NEPHROLOGIE SOINS INTENSIFS +1	LAP/FM/01/00	mai-12	MIL'S	MAVO	GTC
FM.64614.004	REANIMATION METABOLLIQUE +2	LAP/FM/02/00	mai-12	MIL'S	MAVO	GTC
GUI DE CHAULIAC						
FM.64614.018	REANIMATION RDC	GDC/03001	mars-21	ALS	CELIUS 2	GTC
FM.64614.019	REANIMATION RDC	GDC/030099	mars-21	ALS	CELIUS 2	GTC

Mise à Jour	déc-25

BOITIERS D'ALARMES

Equipement	Description et Emplacement		N° PIECE	Modèle Boitier Alarme	Modèle Boitier Report Alarme	Connecté à
ARNAUD DE VILLENEUVE						
PAS DE N° FM	CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE B3/B4	2ème étage	ADV/M20C02	VIGI 3033		
FM.170.287	SALLE HYBRIDE C2	1er étage	ADV/1C2005		VIGI 3004	
FM.170.286	SALLE HYBRIDE C2	1er étage	ADV/1C2005		VIGI 3004	
FM.64614.017	ARMOIRE SECOURS SALLE HYBRIDE	1er étage	ADV/C10C16	CELIUS 2		GTC
FM.170.285	BLOC CTCV C2	1er étage	ADV/C1B214	VIGI 3055	VIGI 3004	
FM.64614.005	ARMOIRE SECOURS BLOC CTCV C2	1er étage	ADV/C10C45	CELIUS 2		
FM.170.152	CARDIO VASC INVASIVES	1er étage	ADV/C10C11	VIGI 3077		
FM.170.153	CARDIO VASC INVASIVES	1er étage	ADV/C1P058		VIGI 3002	
FM.170.154	CARDIO VASC INVASIVES	1er étage	ADV/C1V082		VIGI 3002	
FM.170.155	CARDIO VASC INVASIVES	1er étage	ADV/C1V084		VIGI 3001	
FM.170.142	IMAGERIE INTERVENTIONNELLE	1er étage	ADV/C1X159		VIGI 3001	
FM.170.143	IMAGERIE INTERVENTIONNELLE	1er étage	ADV/C1X166		VIGI 3001	
FM.170.151	IMAGERIE INTERVENTIONNELLE	1er étage	ADV/C1X166	VIGI 3077		
FM.170.144	REANIMATION NEONAT B1	1er étage	ADV/1B203	VIGI 3077		
FM.170.131			ADV/M10C20	VIGI 3055		
FM.170.129	SOINS INTENSIF PED B2	1er étage	ADV/1B224	VIGI 3077		
FM.170.130	SOINS INTENSIF PED B2	1er étage	ADV/1B220		VIGI 3001	
FM.170.128	SECTEUR MERE ENFANT B2	1er étage	ADV/1B226	VIGI 3033	VIGI 3001(pas de N° FM)	
FM.170.73	REA CTCV C2	1er étage	ADV/C1R234	VIGI 02		
FM.170.72	REA CTCV C2	1er étage	ADV/C1R234	VIGI 02		
FM.170.28	UNITE SOINS PROTEGES	1er étage	ADV/P1H030	ALS 10		
FM.170.328	ECRN	1er étage	ADV/M10A09	VIGI 3033		
FM.170.319	ALLERGOLOGIE	Rez-De-Chaussée	ADV/0D4016	VIGI 3055		
FM.170.319	HOSPITALISATION DE JOUR PNEUMOLOGIE	Rez-De-Chaussée	ADV/0D3019	VIGI 3033		
FM.170.314	CONSULTATION MALADIE RESPIRATOIRE	Rez-D-Chaussée	ADV/CON024	VIGI 3033		
FM.170.292	EXTENSION URGENCE GYNECO ET OBSTETRICALE	Rez-De-Chaussée	ADV/0B2006	VIGI 3033		GTC
FM.170.27	URGENCE GYNECOLOGIE ET OBSTETRICALE	Rez-De-Chaussée	ADV/MOS084	ALS 10		
FM.170.292	URGENCE GYNECOLOGIE ET OBSTETRICALE	Rez-De-Chaussée	ADV/0B2024	VIGI 3077		GTC
FM.170.283	IMAGERIE CENTRALE C1	Rez-De-Chaussée	ADV/C00C12	VIGI 3077		
FM.170.282	IMAGERIE CENTRALE C1	Rez-De-Chaussée	ADV/C00C72		VIGI 3004	
FM.170.173	IRM MOBILE	Rez-De-Chaussée	ADV/0D510	VIGI 3055		
FM.170.158	DEPARTEMENT GENETIQUE D1	Rez-De-Chaussée	ADV/COOC02	VIGI 3033		
FM.170.71	SOINS INTENSIF CARDIO C2	Rez-De-Chaussée	ADV/C0R256	VIGI 02		
FM.170.70	SOINS INTENSIF PNEUMO C2	Rez-De-Chaussée	ADV/C0R256	VIGI 02		
FM.170.375	BLOC GYNECO MATER B1 SALLE 1 à 5	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1007	VIGI 3077		GTC
FM.170.359	REPORT BLOC GYNECO S5	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1035		VIGI 3004	
FM.170.360	REPORT BLOC GYNECO S5	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1035		VIGI 3004	
FM.170.364	REPORT BLOC GYNECO S1	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1002		VIGI 3004	
FM.170.365	REPORT BLOC GYNECO S1	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1002		VIGI 3004	
FM.170.366	REPORT BLOC GYNECO S2	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1003		VIGI 3004	
FM.170.367	REPORT BLOC GYNECO S2	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1003		VIGI 3004	
FM.170.368	REPORT BLOC GYNECO S3	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1004		VIGI 3004	
FM.170.369	REPORT BLOC GYNECO S3	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1004		VIGI 3004	

FM.170.371	REPORT BLOC GYNECO S4	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1022		VIGI 3004	
FM.170.372	REPORT BLOC GYNECO S4	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1022		VIGI 3004	
FM.64614.020	BLOC GYNECO MATER B1 SALLE 1 à 5	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1007	CELIUS 2		GTC
FM.170.351	REPORT ARMOIRE SECOURS S5	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1035		VIGI 3004	
FM.170.354	REPORT ARMOIRE SECOURS S1	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1002		VIGI 3004	
FM.170.355	REPORT ARMOIRE SECOURS S2	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1003		VIGI 3004	
FM.170.356	REPORT ARMOIRE SECOURS S3	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1004		VIGI 3004	
FM.170.358	REPORT ARMOIRE SECOURS S4	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1022		VIGI 3004	
FM.170.374	BLOC GYNECO MATER B1 SSPI/REA NEONAT	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1007	VIGI 3033		GTC
FM.170.361	REPORT BLOC GYNECO REA NEONAT	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1034		VIGI 3004	
FM.170.370	REPORT BLOC GYNECO SSPI	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1005		VIGI 3004	
FM.64614.021	BLOC GYNECO MATER B1 SSPI/REA NEONAT	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1007	CELIUS 2		GTC
FM.170.352	REPORT ARMOIRE SECOURS REA NEONAT	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1034		VIGI 3004	
FM.170.357	REPORT ARMOIRE SECOURS SSPI	Rez-De-Chaussée	ADV/0B1005		VIGI 3004	
SITE UNIQUE DE BIOLOGIE						
FM.169.99	CENTRALE CO2 SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	VIGI 3033		GTC
FM.169.100	CENTRALE O2 SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	VIGI 3033		GTC
FM.169.101	CENTRALE ARGON SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	VIGI 3033		GTC
FM.169.102	CENTRALE N2 SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	VIGI 3033		GTC
FM.169.111	CENTRALE HELIUM SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	VIGI 3033		GTC
FM.169.112	CENTRALE ACETYLENE SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	BARAL PRO		GTC
FM.169.103	CENTRALE HYDROGENE SUB	Rez-De-Chaussée	LBM/FM/91/02	BARAL PRO		GTC
FM.170.398	ZONE SE	4ème étage	LBM/4B020	VIGI 3033		
ANTONIN BALMES						
FM.170.55	CGE SN	1er étage	CGE/FM/01/00	DI 5		GTC
FM.170.54	CGE SS	1er étage	CGE/FM/01/01	DI 5		GTC
FM.170.53	CGE SN	Rez-De-Chaussée	CGE/FM/00/00	DI 5		GTC
FM.170.52	CGE SS	Rez-De-Chaussée	CGE/FM/00/01	DI 5		GTC
CENTRE LOGISTIQUE EUROMEDECINE						
FM.170.58	CENTRALE ACETYLENE LABO	1er étage	CLE/0112	ALS10		
FM.170.57	CENTRALE AZOTE LABO +1	1er étage	CLE/0112	ALS10		
FM.170.56	CENTRALE HELIUM LABO +1	1er étage	CLE/0112	ALS10		
COLOMBIERE						
FM.170.386	ADDICTO HC PAVILLON 44	1er étage	COL/144082	VIGI 3033		
FM.170.387	ADDICTO HC PAVILLON 44	1er étage	COL/144056	VIGI 3033		
FM.170.388	ADDICTO CONSULT PAVILLON 44	Rez-De-Chaussée	COL/044061	VIGI 3033		
FM.170.384	CENTRALE O2 PAVILLON 44	Rez-De-Chaussée	COL/FM/00/03	VIGI 3055		GTC
FM.170.385	CENTRALE AIR PAVILLON 44	Rez-De-Chaussée	COL/FM/00/03	VIGI 3077		GTC
FM.170.170	SISMOGRAPHIE COL BAT C	Rez-De-Chaussée	COL/0C017	VIGI 3033		GTC
FM.170.171	SISMOGRAPHIE COL BAT C	Rez-De-Chaussée	ADV/C00C72		VIGI 3003	
FM.170.298	CENTRALE AIR	Rez-De-Chaussée	COL/FM/00/01	VIGI3055		GTC
FM.170.316	CENTRALE O2	Rez-De-Chaussée	COL/FM/00/01	VIGI3055		GTC
CPA						
FM.170.297	CENTRALE AIR	Rez-De-Chaussée	COL/FM/00/00	ALR 40		GTC
FM.170.296	CENTRALE O2	Rez-De-Chaussée	CPA/FM/00/00	VIGI 3055		GTC
GUI DE CHAULIAC						
FM.170.118	MEDECINE NUCLEAIRE zone 700	5eme étage	GDC/570003	VIGI O2	VIGI 01 (pas Numero FM)	
FM.170.256	SOINS CONTINUS NEURO	4eme étage	GDC/4200	VIGI3055		
FM.170.174	CONSULTATION CMF	3eme étage	GDC/320026	VIGI 3033		
FM.170.114	SOINS INTENSIFS zone 300	3eme étage	GDC/33002	VIGI 02		
FM.170.113	SOINS INTENSIFS zone 300	3eme étage	GDC/33002	VIGI 02		
FM.170.320	ORL CONSULTATION zone700	2eme étage	GDC/2737	VIGI 3055		GTC
FM.170.14	ORL EXPLORATION zone 500	2eme étage	GDC/2428	VIGI 3033		GTC
FM.170.13	ORL CONSULTATION SECRETARIAT zone 600	2eme étage	GDC/2622	VIGI O2		GTC

FM.170.12	ORL CONSULTATION zone 400	2eme étage	GDC/2427	VIGI 3033		GTC
FM.170.4	HOSPIT ORL B zone 200	2eme étage	GDC/2244	VIGI 3055		GTC
FM.170.3	ORL A HOSPITALISATION zone 100	2eme étage	GDC/2138	VIGI 3033		GTC
FM.170.164	ORL zone 200	1er étage	GDC/1241	VIGI 3055		GTC
FM.170.321	CONSULTATION OPHTALMO zone 500	1er étage	GDC/1519	VIGI 3033		GTC
FM.170.307	CONSULTATION OPHTALMO zone 700	1er étage	GDC/1734	VIGI 3055		GTC
FM.170.1	OPHTAL/ NEURO zone 100	1er étage	GDC/1136	VIGI 3033		GTC
FM.170.172	LABO ANAPATH zone 600	Rez-De-Chaussée	GDC/06101	VIGI 3055		
FM.64614.018	REANIMATION zone 300	Rez-De-Chaussée	GDC/03001	CELIUS 2		GTC
FM.170.329	REANIMATION zone 300	Rez-De-Chaussée	GDC/03001	VIGI 3055	VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM)	
FM.64614.019	REANIMATION zone 300	Rez-De-Chaussée	GDC/030099	CELIUS 2		GTC
FM.170.330	REANIMATION zone 300	Rez-De-Chaussée	GDC/030099	VIGI 3033	VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM)	
FM.170.127	BLOC OPERATOIRE OPHTALMOLOGIE zone 150	Rez-De-Chaussée	GDC/015062	VIGI 3077	1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3004 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3004 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3004 (pas de numéro FM)	
FM.170.126	BLOC OPERATOIRE NEUROLOGIE zone 150	Rez-De-Chaussée	GDC/015056	VIGI 3077	1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3002 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3002 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3004 (pas de numéro FM)	
FM.170.125	BLOC OPERATOIRE ORL zone150	Rez-De-Chaussée	GDC/015023	VIGI 3077	1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) SALLE 5 1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) SALLE 6 1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) SALLE 1	

FM.170.123	BLOC OPERATOIRE CHL zone150	Rez-De-Chaussée	GDC/015025	VIGI 3077	1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) SALLE 2 1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) SALLE 3 1 VIGI 3004 (pas de numéro FM) SALLE 4	
FM.170.122	URGENCE TETE ET COU zone 700	Rez-De-Chaussée	GDC/070016	VIGI 3055		
FM.170.121	URGENCE TETE ET COU zone 700	Rez-De-Chaussée	GDC/070016	VIGI 3077		
FM.170.120	RADIOLOGIE zone 500	Rez-De-Chaussée	GDC/05006	VIGI 3077	1 VIGI 3001 (pas de numéro FM) 1 VIGI 3001 (pas de numéro FM)	
FM.170.165	RADIOLOGIE zone 500	Rez-De-Chaussée	GDC/050010		VIGI 3001	
FM.170.334	CHIRURGIE AMBULATOIRE	Rez-De-Chaussée	GDC/0150103	VIGI 3033	VIGI 3004	
FM.170.106	RADIOLOGIE zone 250	Rez-De-Chaussée	GDC/0250035	VIGI 3055		
FM.170.123	RADIOLOGIE zone 250	Rez-De-Chaussée	GDC/025025		VIGI 3004	
FM.170.41	REVEIL BLOC OPERATOIRE zone 200	Rez-De-Chaussée	GDC/02139	VIGI O2		
LAPEYRONIE						
FM.170.201	MEDECINE INTERNE HYPERTENSION ARTERIELLE +1	2eme étage	LAP/14121	VIGI 3033		
FM.170.177	REA METABOLIQUE	2eme étage	LAP/FM/02/00	VIGI 3033		
FM.170.168	REA METABOLIQUE	2eme étage	LAP/FM/02/00		MAVO	
FM.64614.004	REA METABOLIQUE	2eme étage	LAP/FM/02/00	ARMOIRE MAVO		GTC
FM.170.308	ANCIENNE URGENCES PSY	2eme etage	LAP/25A008	VIGI 3033		
FM.170.313	ANCIENNE URGENCES PSY	2eme etage	LAP/55139		VIGI 3004	
FM.170.50	CHIR ORTHO ET PLASTIQUE INF 5B	2eme étage	LAP/2/5B	VIGI 3033		
FM.170.78	CHIR VISC ET URO PED 3B	2eme étage	LAP/3529	ALS 10		
FM.170.31	CHIR VISC ET URO PED 3B	2eme étage	LAP/3529	ALS 10		
FM.170.349	CHIRURGIE INFANTILE TIROIR 4B	2eme étage	LAP/25B003	VIGI 3033		GTC
FM.170.350	CHIRURGIE INFANTILE TIROIR 4B	2eme étage	LAP/4542		VIGI 3004	
FM.170.176	SOINS INTENSIF NEPHROLOGIE	1er étage	LAP/FM/01/00	VIGI 3033		
FM.170.167	SOINS INTENSIF NEPHROLOGIE	1er étage	LAP/12A001		MAVO	
FM.64614.003	SOINS INTENSIF NEPHROLOGIE	1er étage	LAP/FM/01/00	ARMOIRE MAVO		GTC
FM.170.156	SOINS CONTINUS ORTHOPEDIE 5A	1er étage	LAP/54119	VIGI 3055	VIGI 3004 (PAS DE N° FM)	
FM.170.175	UARP 2A	Rez-De-Chaussée	LAP/FM/00/01	VIGI 3033		
FM.170.166	UARP 2A	Rez-De-Chaussée	LAP/FM/00/01		MAVO	
FM.64614.002	UARP 2A	Rez-De-Chaussée	LAP/FM/00/01	ARMOIRE MAVO		GTC
FM.170.291	POST URGENCE PSYCHIATRIQUE	Rez-de-Chaussée	LAP/53124		VIGI 3004	
FM.170.290	POST URGENCE PSYCHIATRIQUE	Rez-de-Chaussée	LAP/5362	1 VIGI 3033		
FM.170.36	UROLOGIE	Rez-de-Chaussée	LAP/1374	ALS 10		
FM.170.149	REANIMATION POLYTRAUMA 6B	niveau -1	LAP/6232	VIGI 3033		
FM.170.379	REANIMATION POLYTRAUMA 6B	niveau -1	LAP/6233	VIGI 3055		
FM.170.148	REANIMATION POLYTRAUMA 6B	niveau -1	LAP/6261	VIGI 3077		
FM.170.218	IMAGERIE 7C	niveau -1	LAP/72741	VIGI 3077		
FM.170.252	IMAGERIE 7C	niveau -1			VIGI 3004	
FM.170.219	IMAGERIE 7C	niveau -1	LAP/7234		VIGI 3004	

FM.170.302	IMAGERIE 7C	niveau -1	LAP/72742	VIGI 3077		
FM.170.300	IMAGERIE 7C	niveau -1	LAP/S7C022		VIGI 3004	
FM.170.301	IMAGERIE 7C	niveau -1	LAP/7293		VIGI 3004	
FM.170.315	CONSULTATION BRULE	niveau-1	LAP/S8C020	VIGI 3055		
FM.170.303	CONSULTATION BRULE	niveau-1	LAP/S8C014		VIGI 3004	
FM.170.304	BRULES 8C	niveau -1	LAP/8245	VIGI3077		
FM.170.305	BRULES 8C	niveau -1	LAP/8235		VIGI 3004	
FM.170.108	URGENCES UHCDA 6A	niveau -1	LAP/S6A18	AGA		
FM.170.340	URGENCES SALLE EOS	niveau -1	LAP/S6A124	VIGI 3033		
FM.170.116	URGENCES 6A	niveau -1	LAP/S6A58	VIGI 3055		
FM.170.115	URGENCES 6A	niveau -1	LAP/S6A58	VIGI 3077		
FM.170.178	BLOC OPERATOIRE -1 LAP SALLE 9 A 14		LAP/S7D050	VIGI 3077		GTC
FM.170.181	BLOC OPERATOIRE SALLE 14		LAP/S7D051		VIGI 3004	
FM.170.182	BLOC OPERATOIRE SALLE 14		LAP/S7D051		VIGI 3004	
FM.170.183	BLOC OPERATOIRE SALLE 14		LAP/S7D051		VIGI 3004	
FM.170.184	BLOC OPERATOIRE SALLE 13		LAP/S7D053		VIGI 3004	
FM.170.185	BLOC OPERATOIRE SALLE 13		LAP/S7D053		VIGI 3004	
FM.170.186	BLOC OPERATOIRE SALLE 13		LAP/S7D053		VIGI 3004	
FM.170.187	BLOC OPERATOIRE SALLE 12		LAP/S7D056		VIGI 3004	
FM.170.188	BLOC OPERATOIRE SALLE 12		LAP/S7D056		VIGI 3004	
FM.170.189	BLOC OPERATOIRE SALLE 12		LAP/S7D056		VIGI 3004	
FM.170.190	BLOC OPERATOIRE SALLE 11		LAP/S7D058		VIGI 3004	
FM.170.191	BLOC OPERATOIRE SALLE 11		LAP/S7D058		VIGI 3004	
FM.170.192	BLOC OPERATOIRE SALLE 11		LAP/S7D058		VIGI 3004	
FM.170.193	BLOC OPERATOIRE SALLE 10		LAP/S7D059		VIGI 3004	
FM.170.194	BLOC OPERATOIRE SALLE 10		LAP/S7D059		VIGI 3004	
FM.170.195	BLOC OPERATOIRE SALLE 10		LAP/S7D059		VIGI 3004	
FM.170.196	BLOC OPERATOIRE SALLE 9		LAP/S7D061		VIGI 3004	
FM.170.197	BLOC OPERATOIRE -1 LAP SALLE 9		LAP/S7D061		VIGI 3004	
FM.170.198	BLOC OPERATOIRE -1 LAP SALLE 9		LAP/S7D061		VIGI 3004	
FM.64614.012	ARMOIRE SECOURS BLOC 9 à 14		LAP/S7D003	VIGI 3033		GTC
FM.170.179	BLOC OP -1 LAP SALLE 9 A 14		LAP/S7D050	VIGI 3033		GTC
FM.170.275	BLOC OPERATOIRE SALLE 15 A 18 -1 LAP		LAP/S7D004	VIGI 3077		GTC
FM.170.276	BLOC OP -1 LAP SALLE 15 A 18		LAP/S7D004	VIGI 3033		GTC
FM.170.257	BLOC OP SALLE 16		LAP/S7B021		VIGI 3004	
FM.170.258	BLOC OP SALLE 16		LAP/S7B021		VIGI 3004	
FM.170.259	BLOC OP SALLE 16		LAP/S7B021		VIGI 3004	
FM.170.260	BLOC OP SALLE 17		LAP/S7B018		VIGI 3004	
FM.170.261	BLOC OP SALLE 17		LAP/S7B018		VIGI 3004	
FM.170.262	BLOC OP SALLE 17		LAP/S7B018		VIGI 3004	
FM.170.263	BLOC OP SALLE 15		LAP/S7B023		VIGI 3004	
FM.170.264	BLOC OP SALLE 15		LAP/S7B023		VIGI 3004	
FM.170.265	BLOC OP SALLE 15		LAP/S7B023		VIGI 3004	
FM.170.266	BLOC OP SALLE 18		LAP/S7B017		VIGI 3004	
FM.170.267	BLOC OP SALLE 18		LAP/S7B017		VIGI 3004	
FM.170.268	BLOC OP SALLE 18		LAP/S7B017		VIGI 3004	
FM.64614.015	ARMOIRE SECOURS BLOC 15 à 18		LAP/S7D004	VIGI 3033		GTC
FM.170.224	BLOC OPERATOIRE -1 LAP SALLE 1 A 4		LAP/S7A016	VIGI 3077		GTC
FM.170.225	BLOC OP -1 LAP SALLE 1 A 4		LAP/S7A016	VIGI 3033		GTC
FM.170.238	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 4		LAP/S7A024		VIGI 3004	
FM.170.239	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 4		LAP/S7A024		VIGI 3004	
FM.170.240	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 4		LAP/S7A024		VIGI 3004	
FM.170.241	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 3		LAP/S7A023		VIGI 3004	
FM.170.242	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 3		LAP/S7A023		VIGI 3004	
FM.170.243	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 3		LAP/S7A023		VIGI 3004	
FM.170.244	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 1		LAP/S7A021		VIGI 3004	

FM.170.245	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 1	LAP/S7A021		VIGI 3004	
FM.170.246	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 1	LAP/S7A021		VIGI 3004	
FM.170.247	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 2	LAP/S7A019		VIGI 3004	
FM.170.248	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 2	LAP/S7A019		VIGI 3004	
FM.170.249	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A SALLE 2	LAP/S7A019		VIGI 3004	
FM.64614.013	ARMOIRE SECOURS BLOC 1 à 4	LAP/S7A016	VIGI 3033	1 vigi 3004	GTC
FM.170.226	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 8	LAP/S7A034		VIGI 3004	
FM.170.227	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 8	LAP/S7A034		VIGI 3004	
FM.170.228	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 8	LAP/S7A034		VIGI 3004	
FM.170.229	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 7	LAP/S7A032		VIGI 3004	
FM.170.230	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 7	LAP/S7A032		VIGI 3004	
FM.170.231	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 7	LAP/S7A032		VIGI 3004	
FM.170.232	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 6	LAP/S7A030		VIGI 3004	
FM.170.233	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 6	LAP/S7A030		VIGI 3004	
FM.170.234	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 6	LAP/S7A030		VIGI 3004	
FM.170.235	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 5	LAP/S7A029		VIGI 3004	
FM.170.236	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 5	LAP/S7A029		VIGI 3004	

FM.170.237	BOITIER REPORT ALARME -1 LAP 7A salle 5		LAP/S7A029		VIGI 3004	
FM.170.220	BLOC OPERATOIRE -1 LAP SALLE 5 A 8		LAP/S7D003	VIGI 3077		GTC
FM.170.221	BLOC -1 LAP SALLE 5 A 8		LAP/S7D003	VIGI 3033		GTC
FM.64614.007	ARMOIRE SECOURS BLOC 5 à 8		LAP/S7D050	VIGI 3033		GTC
FM.64614.016	ARMOIRE SECOURS REVEIL BLOC	niveau-1	LAP/S7D002	VIGI3033		
FM.170.277	BLOC OP SALLE DE REVEIL	niveau-1	LAP/S7D002	VIGI 3055		GTC
FM.170.273	BLOC OP SALLE DE REVEIL	niveau-1	LAP/S7D004		VIGI 3004	
FM.170.274	BLOC OP SALLE DE REVEIL	niveau-1	LAP/S7D004		VIGI 3004	
FM.170.275	BLOC OP SALLE DE REVEIL	niveau-1	LAP/S7D002		VIGI 3004	
FM.170.276	BLOC OP SALLE DE REVEIL	niveau-1	LAP/S7D002		VIGI 3004	
FM.170.222	BLOC OP MAINTENANCE ATELIER/SAS ACCUEIL	niveau-1	LAP/S7D002	VIGI3077		GTC
FM.170.223				VIGI 3033		GTC
FM.170.306			LAP/S8D018		VIGI 3004	
FM.170.318	REANIMATION MEDICALE MODULE BLEU	niveau-1	LAP/FM/91/03	VIGI 3055	VIGI 3004	GTC
FM.64614.008	ARMOIRE SECOURS MAVO MODULE BLEU	niveau-1	LAP/FM/91/03	MAVO	MAVO 2	GTC
FM.170.206	REANIMATION MEDICALE MODULE VERT	niveau-1	LAP/FM/91/03	VIGI 3033	VIGI 3004	GTC
FM.64614.011	ARMOIRE SECOURS MAVO MODULE VERT	niveau-1	LAP/FM/91/03	MAVO	MAVO 2	GTC
FM.170.205	REANIMATION MEDICALE MODULE ORANGE	niveau-1	LAP/FM/91/00	VIGI 3033	VIGI 3004 VIGI 3004	GTC
FM.64614.010	ARMOIRE SECOURS MAVO MUDOLE ORANGE	niveau-1	LAP/FM/91/00	MAVO	MAVO 2	GTC
FM.170.317	REANIMATION MEDICALE MODULE ROSE	niveau-1	LAP/FM/91/00	VIGI 3055	VIGI 3004	GTC
FM.64614.009	ARMOIRE SECOURS MAVO MODULE ROSE	niveau-1	LAP/FM/91/00	MAVO	MAVO 2	GTC
FM.170.289	CENTRALE ARGON	niveau-2	LAP/61228	VIGI 3033		GTC
FM.170.280	URGENCES UHCD 6A	niveau-2	LAP/2S6A7	VIGI 3055		
FM.170.293	CHAMBRE MORTUAIRE	niveau-2	LAP/8172	NOVAIR MEDICAL		
FM.170.199	CENTRALE CO2 BLOC	niveau-2	LAP/FM/92/04	VISIO 5		GTC
SAINT ELOI						
FM.170.395	ONCOLOGIE HOSPIT COMPLETE ZONE 2	2ème étage	SEL/22104	VIGI 3033	VIGI 3004 (pas de numéro FM)	
FM.10.46	CENTRALE HEMATOLOGIE	1er étage	SEL/13060	SIGAL 2000		GTC
FM.170.333	BLOCS DIGESTIF (S1 A 3) SEL 4C	1er étage	SEL/14193	VIGI 3055	VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM)	GTC
FM.170.169	BOITIER ALARME BLOC DIGESTIF (S4 A 7) SEL 4C	1er étage	SEL/14172	VIGI 3033		GTC
FM.170.6				VIGI 3077	VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3003 (pas de numéro FM)	GTC
FM.170.335	REVEIL BLOC SEL 4C	1er étage	SEL/14142	VIGI 3033		GTC
FM.170.295	SOINS CONTINUS DIGESTIF SEL 4A	1er étage	SEL/1447	VIGI3033		

FM.170.9	SOINS CONTINUS DIGESTIF SEL 4A	1er étage	SEL/1422	ALS10		
FM.170.16	SOINS CONTINUS DIGESTIF SEL 4A	1er étage	SEL/1432	ALS10		
FM.64614.001	ARMOIRE SECOURS HEMATOLOGIE SI	1er étage	SEL/FM/01/22	CELIUS 2		GTC
FM.170.139	HOM SOINS INTENSIFS SEL 21A	1er étage	SEL/FM/01/21	VIGI 3077		GTC
FM.170.140	HOM HOSPIT COMPLETE SEL 21B	1er étage	SEL/FM/01/23	VIGI 3055		GTC
FM.170.141	HOM HOSPIT COMPLETE SEL 21B	1er étage	SEL/FM/01/23	VIGI 3077		GTC
FM.170.389	CENTRALE CO2 IRB	Rez-De-Chaussée	SEL/020057	VIGI 3033		GTC
FM.170.390	CENTRALE AZOTE PHARGALYS IRB	Rez-De-Chaussée	SEL/020057	VIGI 3033		GTC
FM.170.391	CENTRALE AIR IRB	Rez-De-Chaussée	SEL/020057	VIGI 3033		GTC
FM.170.392	CENTRALE CO2 PHARGALYS IRB	Rez-De-Chaussée	SEL/020057	VIGI 3033		GTC
FM.169.34	CENTRALE CO2 IRB	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/30	SIGAL 2000		GTC
FM.170.147	PRESSION RESEAU CO2 IRB SEL 20B	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/30	VIGI3000		
FM.170.347	CENTRALE AIR CARTIGEN	Rez-De-Chaussée	SEL/07A338	VIGI 3055		
FM.170.348	CENTRALE CO2 CARTIGEN	Rez-De-Chaussée	SEL/07A338	VIGI 3077		
FM.170.348	CENTRALE AZOTE CARTIGEN	Rez-De-Chaussée	SEL/07A338	VIGI 3077		
FM.170.348	CENTRALE ETALON 31 CARTIGEN	Rez-De-Chaussée	SEL/07A338	VIGI 3077		
FM.170.346	CARTIGEN	Rez-De-Chaussée	SEL/07A338	VIGI 3033		
FM.10.11	CENTRALE CO2 VIROLOGIE	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/02	ALR 40	ALS 10 (1er étage)	GTC
FM.170.21	REANIMATION MODULE 4 SEL 4A	Rez-De-Chaussée	SEL/0438	VIGI 3055	VIGI 3001 (pas de numéro FM) VIGI 3001 (pas de numéro FM) VIGI 3001 (pas de numéro FM) VIGI 3001 (pas de numéro FM)	GTC
FM.170.19	REANIMATION MODULE 3 SEL 4A	Rez-De-Chaussée	SEL/0450	VIGI 02	VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM)	GTC
FM.170.20	TRANSPLANTATION REANIMATION SEL 4A	Rez-De-Chaussée	SEL/0471	VIGI O2	VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM)	GTC

					VIGI 01 (pas de numéro FM)	
FM.170.254	REANIMATION MODULE 2 SEL 4A	Rez-De-Chaussée	SEL/0482	VIGI 3055	VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM) VIGI 01 (pas de numéro FM)	
FM.170.253	REANIMATION SALLE STOCK SEL 4A	Rez-De-Chaussée	SEL/0493	VIGI 3033	VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM) VIGI 3004 (pas de numéro FM)	
FM.170.132	ONCOLOGIE HOSPIT DE JOUR SEL 5A	Rez-De-Chaussée	SEL/05103	VIGI 3033		
FM.170.133	ONCOLOGIE HOSPIT DE JOUR	Rez-De-Chaussée	SEL/05112		VIGI 3001	
FM.170.134	ONCOLOGIE CONSULTATION SEL 5A	Rez-De-Chaussée	SEL/05104	VIGI 3033		
FM.170.135	ONCOLOGIE CONSULTATION SEL 5A	Rez-De-Chaussée	SEL/05136		VIGI 3001	
FM.170.137	HOM SOINS AMBULATOIRE SEL 21B	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/33	VIGI 3077		GTC
FM.170.138	HOM RECHERCHE CLINIQUE SEL 21B	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/34	VIGI 3055 VIGI 3033		GTC GTC
FM.170.119	CONSULTATION SEL 4B	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/00	VISIOSTAR		
FM.170.110	CENTRALE CO2 UTC SEL 19	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/09	SIGAL 2000		GTC
FM.170.111	CENTRALE CO2 LIQUIDE TP SEL 19	Rez-De-Chaussée	SEL/FM/00/11	ARMOIRE SECOURS		GTC
FM.170.202	CONSULTATION MEDECINE INTER SEL	Rez-De-Chaussée	SEL/0274	VIGI 3033		
FM.170.203	CONSULTATION MEDECINE INTER SEL	Rez-De-Chaussée	SEL/0249	VIGI 3033		
FM.170.281	IMAGERIE SEL	Rez-De-Chaussée	SEL/0367	VIGI 3055		
FM.170.332	RADIOLOGIE SEL Z3	Rez-De-Chaussée	SEL/03034	VIGI 3055		
FM.170.331	RADIOLOGIE SEL Z3	Rez-De-Chaussée	SEL/03A015		VIGI 3004	
FM.170.42	PLATEAU TECHNIQUE ENDOSCOPIE DIGESTIVE	Rez-De-Chaussée	SEL/0126	ALS 10		
FM.170.393	IRB BARRETTE 4	Rez-De-Chaussée	SEL/020134	VIGI3033		
FM.170.145	PRESSION AIR MEDICAL IRB SEL 20B barrette 3	Niveau -1	SEL/S20001	VIGI3033		
FM.170.146	PRESSION AIR INDUSTRIEL/AZOTE IRB SEL 20B barrette 3	Niveau -1	SEL/S20001	VIGI3033		GTC
FM.170.136	VIGI FM.11.1129, 1130, 1131, 1132 HOM -1 SEL 21B	Niveau -1	SEL/-1/21A	VIGI 3000		GTC
MIT COLOMBIERE						
FM.170.323	1er étage		MIT/1A028	TLV		GTC
FM.170.322	1er étage		MIT/1A024	TLV		GTC
FM.170.324	1er étage		MIT/1A028	TLV		GTC
FM.170.325	1er étage		MIT/1A045	TLV		GTC
FM.170.326	1er étage		MIT/1A069	TLV		GTC

TOUS LES REPORTS D'ALARMES QUI SONT SITUES SUR LA MEME LIGNE QUE LE BOITIER D'ALARME PRINCIPAL SIGNIFIE QU'IL N'Y A PAS DE NUMEROS FM SUR LES REPORTS

Mise à Jour	**déc-25**

DETENDEURS INDUSTRIELS

EMPLACEMENT	MARQUE	DEBIT m³/h	PRESSION Bars	NOMBRE
LAPEYRONIE				
GARAGE	STAUBLI	300 Air sec	10	3
	STAUBLI	300 Air Lubrifié	10	2
	STAUBLI	30	10	3
ATELIERS	staubli	Air sec	8	1
	STAUBLI ABC 135-60	Air sec	8	1
CENTRE DE SOINS DENTAIRE				
DIVERS POSTES TRAVAIL	STAUBLI ABC 115-60		15	9
	STAUBLI ABC135-60		15	7
ARNAUD DE VILLENEUVE				
Atelier électrique	STAUBLI		10 bars	1

Mise à Jour	**déc-25**

NOM	N° GMAO
POMPE VIDE MEDICAL -3 LAP 6A	FM.47.73
POMPE VIDE MEDICAL -3 LAP 6A	FM.47.79
POMPE VIDE MEDICAL -3 LAP 6A	FM.47.82
POMPE VIDE MEDICAL -3 LAP 6A	FM.47.83
POMPE VIDE MEDICAL -3 LAP 6A	FM.47.104
POMPE VIDE MEDICAL -3 LAP 6A	FM.47.105
POMPE VIDE LABORATOIRE -3 LAP 6A	FM.47.63
POMPE VIDE LABORATOIRE -3 LAP 6A	FM.47.64
POMPE A VIDE GAZ ANESTHESIE -1LAP 7A	FM.47.87
POMPE A VIDE GAZ ANESTHESIE -1LAP 7A	FM.47.88
	A
POMPE VIDE MEDICAL -1 ADV C1	FM.47.22
POMPE VIDE MEDICAL -1 ADV C1	FM.47.98
POMPE VIDE MEDICAL -1 ADV C1	FM.47.76
POMPE VIDE MEDICAL -1 ADV C1	FM.47.77
POMPE VIDE MEDICAL -1 ADV C1	FM.47.78
POMPE VIDE MEDICAL -1 ADV C1	FM.47.107
POMPE A VIDE LABORATOIRE S-S SUB	FM.12.24
POMPE A VIDE LABORATOIRE S-S SUB	FM.12.25
COMPRESSEUR D'AIR MEDICAL	FM.13.16
COMPRESSEUR D'AIR MEDICAL	FM.13.17
COMPRESSEUR D'AIR MEDICAL	FM.13.18
COMPRESSEUR D'AIR MEDICAL	FM.13.19
POMPE A VIDE 0 SEL 7D	FM.47.60
POMPE A VIDE 0 SEL 7D	FM.47.61
POMPE A VIDE 0 SEL 7D	FM.47.62
POMPE 1 VIDE LABORATOIRE IRB -1	FM.47.74
POMPE 1 VIDE LABORATOIRE IRB -1	FM.47.75
POMPE A VIDE MEDICAL GDC	FM.47.68 REMPLACE PAR FM.47.97
POMPE A VIDE MEDICAL GDC	FM.47.69
POMPE A VIDE MEDICAL GDC	FM.47.70
POMPE A VIDE MEDICAL GDC	FM.47.72 REMPLACE PAR FM.47.106
POMPE A VIDE MEDICAL GDC	FM.47.89
POMPE A VIDE MEDICAL GDC	FM.47.90
POMPE A VIDE LABORATOIRE ANAPATH	FM.47.80
POMPE A VIDE LABORATOIRE ANAPATH	FM.47.81
POMPE A VIDE MEDICAL 0 COL C	FM.47.84

POMPE A VIDE MEDICAL 0 COL C	FM.47.85
POMPE A VIDE MEDICAL 0 COL C	FM.47.86
	CEN
POMPE A VIDE MEDICAL CPA	FM.47.91
POMPE A VIDE MEDICAL CPA	FM.47.92
POMPE A VIDE MEDICAL CPA	FM.47.93
	EQUIPEMENTS DE
POMPE A VIDE SECOURS CPA	FM.47.44
POMPE A VIDE SECOURS CPA	FM.47.45
	C
POMPE A VIDE MEDICAL -1 CGE SC	FM.47.94
POMPE A VIDE MEDICAL -1 CGE SC	FM.47.95
POMPE A VIDE MEDICAL -1 CGE SC	FM.47.96
POMPE A VIDE N1 MEDICAL BEL	FM.47.57
POMPE A VIDE N2 MEDICAL BEL	FM.47.58
POMPE A VIDE N3 MEDICAL BEL	FM.47.59
	CEN
POMPE A VIDE MEDICAL	FM.47.99
POMPE A VIDE MEDICAL	FM.47.100
POMPE A VIDE MEDICAL	FM.47.101
POMPE A VIDE MEDICAL	FM.47.102
COMPRESSEUR D'AIR	FM.25.74
COMPRESSEUR D'AIR	FM.25.75

POMPES A VIDE

MARQUE	MODELE CENTRALE	MODELE POMPE	DATE DE MISE EN SERVICE
LAPEYRONIE			
MIL'S		EVISA E200 200m3	05/12/2006
MIL'S		EVISA E200 200m3	30/09/2010
MIL'S		EVISA E200 200m3	20/10/2011
MIL'S		EVISA E200 200m3	20/11/2011
NOVAIR		RT 205	01/06/2017
NOVAIR		RT 205	01/06/2017
MIL'S	LABOVAC S48	S48C 48 m3	22/12/2003
MIL'S		S48C 48 m3	22/12/2003
MIL'S	ANAESTIVAC	Y020V/P 200 m3	04/05/2012
MIL'S		Y020V/P 200 m3	04/05/2012
ARNAUD DE VILLENEUVE			
MIL'S		EVISA E150 150m3	03/06/2020
MIL'S		EVISA E150 150m3	21/04/2015
MIL'S		EVISA E150 150m3	10/07/2008
MIL'S		EVISA E150 150m3	12/12/2008
MIL'S		EVISA E150 150m3	30/09/2010
MIL'S		EVISA E150 150m3	14/06/2022
SUB			
MIL'S	LABOVAC 2 S26	ANTIGUA S27 26 m3	2025
MIL'S		ANTIGUA S27 26 m3	2025
MIL'S	HOSPITAIR	MVB12	2025
MIL'S	HOSPITAIR	MVB12	2025
MIL'S	HOSPITAIR	MVB12	2025
MIL'S	HOSPITAIR	MVB12	2025
SAINT-ELOI			
MIL'S	HOSPIVAC 3I E25	EVISA E25 25m3	13/08/2003
MIL'S		EVISA E25 25m3	13/08/2003
MIL'S		EVISA E25 25m3	13/08/2003
SIHI-MIL'S	LABOVAC 2CJ-S126	LEM-B-126-AZ 100 m3	29/03/2007
SIHI-MIL'S		LEM-B-126-AZ 100 m3	29/03/2007
GUI DE CHAULIAC			
RIETSCHLE		VC 202	06/01/2006
RIETSCHLE		VC 200 VACFOX	06/01/2006
RIETSCHLE		VC 200 VACFOX	06/01/2006
RIETSCHLE		E200R	06/01/2006
MIL'S		EVISA E200.2	07/02/2013
MIL'S		EVISA E200.2	07/02/2014
MIL'S	LABOVAC 2 S26	ANTIGUA S27 26 m3	juin-11
MIL'S		ANTIGUA S27 26 m3	juin-11
COLOMBIERE			
MIL'S		PS12V 7,5 m3	2009

MIL'S	MINIVAC 3MIL PS12V	PS12V 7,5 m3	2009
MIL'S		PS12V 7,5 m3	2009

NTRE PSYCHIATRIE ADULTE

MIL'S	HOSPIVAC V3 E25	EVISA E25 25m3	01/06/2013
MIL'S		EVISA E25 25m3	01/06/2013
MIL'S		EVISA E25 25m3	01/06/2013

SECOURS - CENTRE PSYCHIATRIE ADULTE

MIL'S	HOSPIVAC B25	B25 25 m3	08/01/1997
MIL'S		B25 25 m3	08/01/1997

ENTRE ANTONIN BALMES

MIL'S	HOSPIVAC V3 E25	EVISA E25 25m3	01/10/2013
MIL'S		EVISA E25 25m3	01/10/2013
MIL'S		EVISA E25 25m3	01/10/2013

BELLEVUE

MIL'S	HOSPIVAC V3 E25	EVISA E25 25m3	14/03/2002
MIL'S		EVISA E25 25m3	14/03/2002
MIL'S		EVISA E25 25m3	14/03/2002

NTRE DE SOINS DENTAIRES

BECKER		SVS.1050/1-48	01/09/2014
BECKER		SVS.1050/1-48	01/09/2014
BECKER		SVS.1050/1-48	01/09/2014
BECKER		SVS.1050/1-48	01/09/2014

MIT

MIL'S	NOVAIR	VL845RN-P	
MIL'S	NOVAIR	VL845RN-P	

EMPLACEMENT	N° GMAO FILTRE BACTERIEN
LAP/FM/93/00	FM.94.26
LAP/FM/93/00	FM.94.27
LAP/FM/93/00	FM.94.28
LAP/FM/92/08	FM.94.29
LAP/FM/92/08	FM.94.74
LAP/FM/92/08	FM.94.75
LAP/FM/93/00	FM.94.4
LAP/FM/93/00	
LAP/-1/7A	FM.94.48
LAP/-1/7A	
ADV/FM/91/00	FM.94.32
ADV/FM/91/00	
ADV/FM/91/00	FM.94.33
ADV/FM/91/00	
ADV/FM/91/00	FM.94.34
ADV/FM/91/00	
LBM/FM/92/01	FM.94.76
LBM/FM/92/01	
SEL/FM/00/01	FM.94.46 FM.94.47
SEL/FM/00/01	
SEL/FM/00/01	
SEL/FR/91/10	FM.94.5
SEL/FR/91/10	FM.94.6
GDC/FM/00/00	FM.94.38
GDC/FM/00/00	FM.94.39
GDC/FM/00/00	FM.94.40
GDC/FM/00/00	FM.94.41
GDC/FM/00/00	FM.94.42
GDC/FM/00/00	FM.94.43
GDC/FR/91/10	FM.94.48
GDC/FR/91/10	
COL/FM/00/01	FM.94.54

COL/FM/00/01	FM.94.55
COL/FM/00/01	
COL/FM/00/00	FM.94.61
COL/FM/00/00	FM.94.62
COL/FM/00/00	
COL/FM/00/00	
COL/FM/00/00	
CGE/FM/91/00	FM.94.36
CGE/FM/91/00	FM.94.37
CGE/FM/91/00	FM.94.63 / FM.94.64
BEL/FM/91/00	FM.94.44
BEL/FM/91/00	FM.94.45
BEL/FM/91/00	
CSD/FM/91/00	FM.94.70
CSD/FM/91/00	FM.94.71
CSD/FM/91/00	FM.94.72
CSD/FM/91/00	FM.94.73