Fiche client

Air Liquide HEALTHCARE

Poste technique SAP:			
Nom	**CENTRE HOSPITALIER**	**Secteur commercial**	
Rue	**CHEMIN DES ALICANTES**	Commercial(le):	POUCHAIN J
Code Postal	**34400**	Synoptique:	
Ville	**LUNEL**	Date contrat:	

Date de la dernière maintenance:	**10 octobre 2025**

Interlocuteurs

Nom:	M. SQUELARD	SERVICE TECHNIQUE CH LUNEL	M. DILLON
Fonction:	Responsable Economique	04 67 87 71 17	RESPONSABLE SECURITE
Téléphone:	06 12 51 05 33	référent pole sante 04 67 87 71 84	04 67 87 71 24
Télécopie:		Mme MAS 06.03.78.64.18	securite@hopital-lunel.fr
Mail:	l.squelard@hopital-lunel.fr	s.technique@hopital-lunel.fr	f.dillon@hopital-lunel.fr

Prises	Gaz	Contrôlées	Maintenues	Ent. Quinquénal
BM	Tous gaz	103	64	
	Vide	98	68	
	Total:	201	132	
BL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
BK	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
THEO	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
DKD	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFC	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
AGA	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
AGA S	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
TOTAL GLOBAL:		**201**	**132**	

UD	Contrôlées	Maintenues
3,5/40		
3/30		
3/20		
3/16		
4,5/80	5	2
Coffret sécurité		
DKD A		
DKD B		
CF		
ROTAREG		
DAMAO		
UD2 CAHOUET		
TOTAL	**5**	**2**

Nombre d'anomalies	Priorité		
	1	2	3
	1	**51**	

GAZ	TYPE	RAMPES PRINCIPALES			RAMPE SECOURS			Changement DI	
								Fait	A faire
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				

Commentaires :
Entretien et contrôle de 333 prises, 7 détendeurs et 14 alarmes.