Fiche client

Air Liquide HEALTHCARE

Poste technique SAP:			
Nom :	**CH EMILIE BOREL**	**Secteur commercial**	
Rue :	**88 av. Lucien Galtier**	Commercial(le) :	POUCHAIN J
Code Postal :	**12400**	Synoptique :	
Ville :	**SAINT AFFRIQUE**	Date contrat :	

Date de la dernière maintenance:	**10 novembre 2025**

Interlocuteurs

Nom :	MR LEONARD	M DUMORTIER	M CHATELAIN
Fonction :	SERVICES TECHNIQUES	PHARMACIEN	Resp tech Millau/St Affrique
Téléphone :	0565497022 / 0672952564	05 65 49 70 06	06 80 07 19 20
Télécopie :	Prinicpal	Copie	Copie
Mail :	ulysse.leonard@ch-saintaffrique.fr	gilles.dumortier@ch-saintaffrique.fr	Julien.CHATELAIN@ch-millau.fr

Prises	Gaz	Contrôlées	Maintenues	Ent. Quinquénal
BM	Tous gaz	19	5	
	Vide	14	2	
	Total:	33	7	
BL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
BK	Tous gaz		35	
	Vide		13	
	Total:		48	
THEO	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
DKD	Tous gaz		26	
	Vide		15	
	Total:		41	
CFL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFC	Tous gaz	34	21	
	Vide	34	21	
	Total:	68	42	
AGA	Tous gaz	15	42	
	Vide	15	24	
	Total:	30	66	
AGA S	Tous gaz	6	18	
	Vide	4	9	
	Total:	10	27	
Autres	Total:	4		
TOTAL GLOBAL:		**145**	**231**	

UD	Contrôlées	Maintenues
3,5/40		
3/30		
3/20		
3/16		
4,5/80		
Coffret sécurité		
DKD A		1
DKD B		11
CF		
ROTAREG		
DAMAO		1
UD2 CAHOUET		
TOTAL		**13**

Nombre d'anomalies	Priorité		
	1	2	3
	69	**2**	

GAZ	**TYPE**	**RAMPES PRINCIPALES**			**RAMPE SECOURS**			**Changement DI**	
								Fait	A faire
N2O	**CAHOUET**	2X	3		1X	1		2021	2026
O2	**PC**	2X			1X	1			
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				

Commentaires :
Entretien 231 prises, 7 détendeurs et 2 centrales.
Contrôle 145 prises et 5 détendeurs et 6 alarmes.