Fiche client

Air Liquide HEALTHCARE

Poste technique SAP:			
Nom :	**CENTRE HOSPITALIER**	**Secteur commercial**	
Rue :	**MAURICE FENAILLE**	Commercial(le) :	POUCHAIN J
Code Postal :	**12150**	Synoptique :	
Ville :	**SEVERAC D'AVEYRON**	Date contrat :	

Date de la dernière maintenance:	**22 octobre 2025**

Interlocuteurs

Nom :	MR DERIZ Adrien		
Fonction :	Technicien Hospitalier		
Téléphone :	05 65 70 22 01		
Télécopie :			
Mail :	adrien.deriz@hopitalfenaille.fr		

Prises	Gaz	Contrôlées	Maintenues	Ent. Quinquénal
BM	Tous gaz		20	
	Vide		19	
	Total:		39	
BL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
BK	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
THEO	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
DKD	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFL	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
CFC	Tous gaz			
	Vide			
	Total:			
AGA	Tous gaz		30	
	Vide		30	
	Total:		60	
AGA S	Tous gaz		45	
	Vide		44	
	Total:		89	
Autres	Total:			
TOTAL GLOBAL:			**188**	

UD	Contrôlées	Maintenues
3,5/40		
3/30		
3/20		
3/16		
4,5/80		2
Coffret sécurité		
DKD A		
DKD B		1
CF		
ROTAREG		
DAMAO		4
UD2 CAHOUET		
TOTAL		**7**

Nombre d'anomalies	Priorité		
	1	2	3
	2	**3**	

GAZ	TYPE	RAMPES PRINCIPALES			RAMPE SECOURS			Changement DI	
								Fait	A faire
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				
		2X			1X				

Commentaires :
Entretien de 188 prises, 7 détendeurs et contrôle de 6 alarmes.