Air Liquide HEALTHCARE

FORMULAIRE
PROCES VERBAL DE VISITE CONTRADICTOIRE
CONTRAT ENTRETIEN RESEAUX

Etablissement : Centre Hospitalier Sète 34200
Adresse : BP Camille Blanc
Personne Contactée : Mr Tournel
Intervention effectuée par : Bianthi Rejhane
Clé dynamométrique N°

N° d'OS ALSF :
N° de contrat :
En date du Du : 26/07/18 au 04/08/18
Contrôleur de pression N°
Tournevis Dynamométrique N° TALA186 23457

Récapitulatif des entretiens, contrôles et vérifications réalisés conformément au contrat en cours

Entretien et contrôle des prises	Quantité	Entretien des détendeurs et centrales	Quantité
Type BM/BL avec changement Kit	598	Type UD 3/30, UD 3,5/40, Coffret de sécurité pression avec changement kit	
Type BK avec changement Kit		Type UD CARBO avec changement kit	
Type CARBO avec changement Kit	196	Type UD AGA DKD avec changement kit	8
Type AGA DI avec changement Kit		Type UD ROTAREG, UD2 CAHOUET avec changement kit	
Type AGA SECURISTAR avec changement Kit	320	Type UD 4,5/80, DAMAO avec changement kit	20
Type DKD avec changement Kit	77	Contrôle UD sans changement kit	8
Type THEO avec changement Kit		Type centrale inférieur ou égal à 2x2 bts	
Contrôle prise sans changement kit	23	Type centrale supérieur à 2x2 bts	
Maintenance 5 ANS des prises	**Quantité**	**Maintenance 5 ANS des prises**	**Quantité**
Type BL avec changement kit		Type AGA DI avec changement kit	
Type BK avec changement kit		Type AGA SECURISTAR changement kit	
Type DKD avec changement kit		Type THEO avec changement Kit	

Travaux de maintenance réalisés hors contrat avec accord de l'établissement

Liste des pièces	Quantité	Liste des pièces	Quantité

Les interruptions d'alimentation ont été réalisées conformément à notre demande Oui ☐ Non ☐

Commentaires sur les travaux réalisés :

1197 prises + 28 UD entretenues
23 prises + 8 UD entretenues

15 Alarmes fait
8 Report fait

24 Prises non fait

Mise à jour du schéma Synoptique : OUI (NON) (Le schéma synoptique mis à jour sera remis ultérieurement à l'établissement.)

Air Liquide Santé France déclare avoir procédé aux opérations d'entretien, de contrôle et de vérification de l'installation de distribution de gaz médicaux conformément au contrat susmentionné.

Date : 27/10

Pour l'Etablissement
Nom : TOURNEL
Fonction : T
Signature :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU DESL - DTP SERVICE TECHNIQUE

Pour Air Liquide Santé France
Nom :
Fonction : Bianthi Rejhane
Signature :

Ce document est la propriété d'AIR LIQUIDE Santé FRANCE. Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite.