Station d'épuration Camp de COETQUIDAN

				DBO5						DCO						MES						Formes de l'azote																														Phosphore total						Autres			
		Volume entrée	Volume sortie	Eau brute			Eau traitée		*Normes (AP 21/07/2015)*		Rendement	Eau brute		Eau traitée		*Normes (AP 21/07/2015)*		Rendement	Eau brute		Eau traitée		*Normes (AP 21/07/2015)*		Rendement	Eau brute														Eau traitée																*Normes (AP 21/07/2015)*		Rendement	Eau brute				Eau traitée			
Date	Pluviométrie mm/j	m3/j	m3/j	Flux kg/j	Concentration mg/L	EH	Flux kg/j	Concentration mg/L	*Norme - Concentration MAX, moy jour. mg/L*	*Norme - Concentration REDHIB., moy jour. mg/L*	% (80 mini) - Flux	Flux kg/j	Concentration mg/L	Flux kg/j	Concentration mg/L	*Concentration MAX, moy jour. mg/L*	*Concentration REDHIB., moy jour. mg/L*	% (75 mini) - Flux	Flux kg/j	Concentration mg/L	Flux kg/j	Concentration mg/L	*Concentration MAX, moy jour. mg/L*	*Concentration REDHIB., moy jour. mg/L*	% (90 mini) - Flux	NH4+ (mgN/L)	NH4+ (kg/j)	NO3 (mgN/L)	NO3 (kg/j)	NO2 (mgN/L)	NO2 (kg/j)	NTK (mgN/L)	NTK (kg/j)	NGL flux kg/j - C	NGL concentration mg/L - C	NH4+ (mgN/L)	NH4+ (kg/j)	NO3 (mgN/L)	NO3 (kg/j)	NO2 (mgN/L)	NO2 (kg/j)	NTK (mgN/L)	NTK (kg/j)	NGL flux kg/j - C	NGL concentration mg/L - C	*Concentration MAX, moy jour mg/L*	*Rendement % (70 mini) - Flux*	Pt (mgP/L)	Pt (kg/j)	Pt (mgP/L)	Pt (kg/j) - flux	*Concentration MAX, moy jour mg/L*	*Rendement (80 mini) % - Flux*	T°	pH	T°	pH
28/11/2023	0,8	738	705	65,7	89,0	1095	2,1	3	25	50	96,8%	231,7	314,0	19,0	27,0	125	250	91,8%					35	85																																	2									
19/12/2023	1,4	806	731	71,7	89,0	1196	2,9	4	25	50	95,9%	253,1	314,0	15,4	21,0	125	250	93,9%	74,2	92,0	2,9	4,0	35	85	96,1%																															15	72%					2		13,3	7,6	13,3	7,5
02/01/2024	20,2	2517	3227	224,0	89,0	3731,6	29,0	9	25	50	87,0%	790,3	314,0	54,9	17,0	125	250	93,1%					35	85																																	15						2			7,6	15	7,1
08/02/2024	6	846	730	115,1	136,0	1917,6	2,2	3	25	50	98,1%	291,0	344,0	15,3	21,0	125	250	94,7%	160,7	190,0	5,1	7,0	35	85	96,8%	30,00	25,38	1,10	0,93	0,073	0,06	40,70	34,43	34,43	40,70	9,20	6,72	5,80	4,23	0,151	0,11	10,70	7,81	12,19	16,7	15	65%	4,97	4,20	3,89	2,84	2	32,5%	16	6,9	18	7,4
07/03/2024	0	936	915	139,5	149,0	2324,4	2,7	3	25	50	98,0%	209,7	224,0	12,8	14,0	125	250	93,9%	131,0	140,0	1,8	2,0	35	85	98,6%																													15						2		18	6,9	18	7,1
15/04/2024	0,4	645	621	118,7	184,0	1978,0	2,5	4	25	50	97,9%	299,3	464,0	8,7	14,0	125	250	97,1%	141,9	220,0	2,5	4,0	35	85	98,2%																													15						2		15	7,5	15	7,4
16/05/2024	12	602	535	64,4	107,0	1073,6	2,1	4	25	50	96,7%	150,5	250,0	10,7	20,0	125	250	92,9%	126,4	210,0	3,7	7,0	35	85	97,0%	38,00	22,88	0,20	0,12	0,015	0,01	48,90	29,44	29,44	48,90	20,00	10,70	2,80	1,50	0,154	0,08	17,30	9,26	10,86	20,3	15	63%	5,08	3,06	6,45	3,45	2	-12,8%	14	7,3	14	7,5
04/06/2024	0	443	387	190,5	430	3174,8	1,2	3	25	50	99,4%	310,1	700	10,1	26,0	125	250	96,8%	150,6	340,0	1,2	3,0	35	85	99,2%																																										16	7	17	7,6
02/07/2024	0	371	287	143,9	388	2389,1	0,9	3	25	50	99,4%	242,263	653	6,6	23,0	125	250	97,3%	170,7	460	2,9	10,0	35	85	98,3%																																										18	6,9	18	7,7