N° de Bâtiments : 10-02

IUT CREUSOT : ECOMUSEE et BIBLIOTHEQUE

Classement ERP:type-catégorie	LR 3ème	date dernière commission	2009
Etablissement			
Surface		2 190 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation au quotidien du SSI	non
Existence d'un dossier d'identité	non			
Adéquation de l'équipement	non			

Centrale		Marque	Modèle	Catégorie et type	année
Emplacement	accueil RDC	CHUBB	UTC PACK	EA-1	2003
Equipement de contrôle et signalisation	accueil RDC	CHUBB	UTC PACK		2003
CMSI					
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	Nombre	Type	Technologie	Localisation	Commentaires
Boucles installées	4	collectif	collective	ECS	
Boucles utilisées	3	collectif	collective	bibliothèque	
Déclencheurs manuels	10	collectif	collective	bibliothèque	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires	2	collectif	collective	BU	
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	8	24 Vcc	24 Vcc/E	BU	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action		24 Vcc	24 Vcc		
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	4	25 Vcc/R	25 Vcc/R	portes issues de secours	

Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	25 Vcc/R	25 Vcc/R	bibliothèque	
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Alimentation électrique sécurité					

Existence de locaux à risques particuliers	oui				voir rapport détaillé

Batteries	Tension	Capacité	Année	Etat
	12 Vcc	12 AH	2006	Bon

Equipements annexes

NC : Non concerné

NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 09-01 + 09-02 + 09-03 + 09-04 | **IUT CREUSOT**

Classement ERP:type-catégorie	LR 3ème	date dernière commission	2009
Etablissement			
Surface		11 355 m²	

Existence du rapport final de sécurité		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement		ATSE	ACTIVA 256		2001
Equipement de contrôle et signalisation					2001
CMSI		ATSE	ACTIVA COM8		
L'équipement est évolutif					
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	2	rebouclées	adressable	IUT (S)	
Boucles utilisées	2	rebouclées	adressable	IUT (S)	
Déclencheurs manuels	94	adressable	ATSE	IUT (S)	
Détecteurs ioniques	77	adressable	ionique	IUT (S)	
Détecteurs thermostatiques	2	adressable	thermique	IUT Chaufferie	
Détecteurs linéaires					
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	33	CHORUS	ATSE	IUT (S)	
Report d'alarme	1				
Indicateurs d'action	11	individuel	ATSE	Locaux à risques	
Ventouses sur portes asservies	67				
Ventouses de déverrouillages des issues					
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	16	NC	NC	IUT (S)	
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Alimentation électrique sécurité	1	ATLAS	NFS 61940	Bloc principal	
Existence de locaux à risques particuliers					

Batteries		**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	CMSI	12V	17 Ah	NCE	
	SDI	12V	24 Ah	NCE	

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée

N° de bâtiments : 10-02

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DU CREUSOT

Classement ERP:type-catégorie	S 3ème	date dernière commission	2009
Etablissement			
Surface		2 190 m²	

Existence du rapport final de sécurité	non		Personnel désigné à l'exploitation	non
Existence d'un dossier d'identité	non		au quotidien du SSI	
Adéquation de l'équipement	oui			

Centrale		**Marque**	**Modèle**	**Catégorie et type**	**année**
Emplacement	accueil RDC	CHUBB	UTC PACK	EA-1	2003
Equipement de contrôle et signalisation	accueil RDC	CHUBB	UCT PACK		2003
CMSI					
L'équipement est évolutif	oui				
Les détecteurs automatiques sont associables avec un nouveau matériel (avis constructeur)					

Equipements	**Nombre**	**Type**	**Technologie**	**Localisation**	**Commentaires**
Boucles installées	4	collectif	collective	ECS	
Boucles utilisées	3	collectif	collective	bibliothèque	
Déclencheurs manuels	10	collectif	collective	bibliothèque	
Détecteurs ioniques					
Détecteurs optiques					
Détecteurs linéaires	2	collectif	collective	BU	
Détecteurs thermovélocimétriques					
Avertisseurs sonores	8	24 Vcc	24 Vcc/E	BU	
Report d'alarme					
Indicateurs d'action		24 Vcc	24 Vcc		
Ventouses sur portes asservies					
Ventouses de déverrouillages des issues	4	25 Vcc/R	25 Vcc/R	Portes issues de secours	
Désenfumage					
Désenfumage naturel suivant IT 246	oui	naturel	E/M	Circulations	
Désenfumage naturel suivant IT 263					
Désenfumage mécanique					
Commande de Désenfumage					
Existence de locaux à risques particuliers	oui				voir rapport détaillé

Batteries	**Tension**	**Capacité**	**Année**	**Etat**
	12 Vcc	12AH	2006	Bon

Equipements annexes
NC : Non concerné
NCE : Non communiquée