l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Alpes-Maritimes

Travaux de remplacement complet

Annexes1 au Cahier des Clauses Techniques et Particulières

Caractéristiques Techniques des appareils élévateurs existants

MAITRISE D'OUVRAGE

CPAM des Alpes Maritimes
48 avenue du Roi Robert
Compte de PROVENCE
06000 NICE

SITES

CPAM PESSICART
48 Avenue du Roi Robert
06100 NICE

ESPACE SANTE SOCIAL PERTINAX
7 Rue Pertinax
06000 NICE

Date d'édition du rapport (E) – 18/06/2026

Annexe 1 – Caractéristiques techniques

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Matisse
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825184 ou NA4427

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825184
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive à taquets

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute piloté par limiteur de vitesse
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	OLEODYNE
Puissance de la centrale hydraulique	15 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	MEA
Technologie de l'armoire de manœuvre	Relais
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	10 m
Profondeur	2100 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur sous dalle	3593 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1285 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1466 mm
Largeur	1094 mm
Hauteur	2194 mm
Surface	1,6 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	- 1 . 0 . 1 . 2
Hauteur des commandes cabine	887 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche en fond de cabine
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1093 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Picasso
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825189 ou NA4433

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825189
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive à taquets

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute piloté par limiteur de vitesse
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	OLEODYNE
Puissance de la centrale hydraulique	15 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	SODIMAS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	10 m
Profondeur	2100 mm
Largeur	1997 mm
Hauteur sous dalle	3588 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1294 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1479 mm
Largeur	1092 mm
Hauteur	2192 mm
Surface	1,6 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 . 0 . 1 . 2
Hauteur des commandes cabine	899 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche sur linteau de porte
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1077 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Fragonard
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825193 ou NA4432

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825193
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive électrique

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute à rupture de suspente
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	GMV
Puissance de la centrale hydraulique	11 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	MEA
Technologie de l'armoire de manœuvre	Relais
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

GAINE

Course de l'appareil	10 m
Profondeur	2098 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur sous dalle	3624 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1300 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1481 mm
Largeur	1091 mm
Hauteur	2195 mm
Surface	1,6 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 . 0 . 1 . 2
Hauteur des commandes cabine	894 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Sans signalisation
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche sur linteau de porte
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	798 mm
Hauteur libre	1994 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1085 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Chéret
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825192 ou NA4434

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825192
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2008

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Non adjacente à la gaine
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive à taquets

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute piloté par limiteur de vitesse
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	OLEODYNE
Puissance de la centrale hydraulique	15 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	DMG
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	10 m
Profondeur	2100 mm
Largeur	1989 mm
Hauteur sous dalle	3640 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1242 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1464 mm
Largeur	1090 mm
Hauteur	2096 mm
Surface	1,6 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Stratifié
Type de revêtement de sol	Granito
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 . 0 . 1 . 2
Hauteur des commandes cabine	887 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Spots basse tension
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	794 mm
Hauteur libre	1989 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	805 mm
Hauteur libre	1997 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1084 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Dufy
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825196 ou NA4496

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825196
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0.75 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive électrique

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute à rupture de suspente
Vitesse de prise cabine	
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	GMV
Puissance de la centrale hydraulique	15 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	KONE
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent à estampiller

GAINE

Course de l'appareil	10 m
Profondeur	2090 mm
Largeur	2004 mm
Hauteur sous dalle	3580 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1306 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1480 mm
Largeur	1096 mm
Hauteur	2194 mm
Surface	1,6 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	-1 . 0 . 1 . 2
Hauteur des commandes cabine	892 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Sans signalisation
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tube à leds
Implantation éclairage cabine	Corniche sur linteau de porte
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	1995 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1085 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Renoir CE
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825195 ou NA4435

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825195
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Direct
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	2
Type de manœuvre	Blocage
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale
Pilotage anti-dérive	Antidérive à taquets

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Marque de la centrale hydraulique	OLEODYNE
Puissance de la centrale hydraulique	15 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant
Type de vérin	Vérin Simple
Nombre de vérins	1
Nombre de Chaines de Traction	1
Marque de l'armoire de manœuvre	MEA
Technologie de l'armoire de manœuvre	Relais
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	4 m
Profondeur	2110 mm
Largeur	2200 mm
Hauteur sous dalle	3747 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1278 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1482 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	2196 mm
Surface	1,6 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 . 1
Hauteur des commandes cabine	957 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Sans signalisation
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche sur linteau de porte
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	1996 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	796 mm
Hauteur libre	1997 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1094 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Renoir Cafétéria
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825194

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825194
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Direct
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	2
Type de manœuvre	Blocage
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant
Nombre de faces de service	2
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte cabine 2e face de service	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière 2e face de service	Automatique Ouverture Latérale
Pilotage anti-dérive	Antidérive électrique

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Marque de la centrale hydraulique	GMV
Puissance de la centrale hydraulique	14,7 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant
Type de vérin	Vérin Simple
Nombre de vérins	1
Nombre de Chaines de Traction	1
Marque de l'armoire de manœuvre	MEA
Technologie de l'armoire de manœuvre	Relais
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	4 m
Profondeur	1896 mm
Largeur	1996 mm
Hauteur sous dalle	3732 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1267 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1539 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	2195 mm
Surface	1,7 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Tôle striée
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 . 1
Hauteur des commandes cabine	961 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Sans signalisation
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	1995 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Nombre de vantaux de la porte cabine 2e face	2
Contrôle du moteur de porte 2e face	Variation de fréquence
Passage libre 2e face	1100
Hauteur libre 2e face	2000
Dispositif de protection 2e face	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds 2e face	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	1100 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Passage libre 2e face	1100 mm
Hauteur libre 2e face	2000 mm
Type de serrures 2e face	SLYCMA
Dispositif de déverrouillage de secours 2e face	Par clef triangulaire
Hauteur des regards vitrés 2e face	2000 mm
Passage libre 3e face	1100 mm
Hauteur libre 3e face	2000 mm
Type de serrures 3e face	SLYCMA
Hauteur des commandes palières	1090 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Chagall DROIT
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825178 ou NA4437

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825178
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	SCHINDLER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2019

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Duplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive électrique

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute piloté par limiteur de vitesse
Vitesse de prise cabine	
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	GMV
Puissance de la centrale hydraulique	29,4 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	SODIMAS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	13 m
Profondeur	2470 mm
Largeur	2360 mm
Hauteur sous dalle	3683 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1296 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1745 mm
Largeur	1353 mm
Hauteur	2193 mm
Surface	2,4 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	- 4 . - 3 . - 2 . - 1 . 0
Hauteur des commandes cabine	893 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche en fond de cabine
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	1990 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment Chagall Gauche
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825177 ou NA4436

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825177
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	SCHINDLER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Oui
Année estimée de rénovation	2019

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	1000 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,60 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Haute latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Duplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive électrique

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute piloté par limiteur de vitesse
Vitesse de prise cabine	
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	GMV
Puissance de la centrale hydraulique	29,4 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	12 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	SODIMAS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasé 400V + Neutre
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	13 m
Profondeur	2470 mm
Largeur	2360 mm
Hauteur sous dalle	3683 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1296 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1745 mm
Largeur	1353 mm
Hauteur	2193 mm
Surface	2,4 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	- 4 . - 3 . - 2 . - 1 . 0
Hauteur des commandes cabine	893 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche en fond de cabine
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Variation de fréquence
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	1990 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Présence d'indicateurs de position	A tous les niveaux
Présence d'indicateurs de direction	A tous les niveaux
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

SIEGE CPAM PESSICART - Bâtiment CEZANNE
48 Avenue du Roi Robert - 06100 - NICE
Appareil : 1825188 ou NA4429

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825188
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Non
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	AMONTER
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Hydraulique Indirect
Vitesse nominale	0,75 m/s
Nombre de niveaux	4
Type de manœuvre	Collective descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Type de gestion	Simplex
Type de groupe de traction	Vérin poussant / accouplement par câbles
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Centrale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Centrale
Pilotage anti-dérive	Antidérive à taquets

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Parachute piloté par limiteur de vitesse
Vitesse de prise cabine	
Marque de la centrale hydraulique	OLEODYNE
Puissance de la centrale hydraulique	15 kW
Type de traction - Appareil hydraulique	Vérin poussant / accouplement par câbles
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Marque de l'armoire de manœuvre	MEA
Technologie de l'armoire de manœuvre	Relais
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Visites de maintenance sur les 6 derniers mois	
Présence d'ancrage de manutention	Présent

GAINE

Course de l'appareil	10 m
Profondeur	2100 mm
Largeur	2000 mm
Hauteur sous dalle	3591 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1294 mm
Type d'amortisseur sous cabine	Ressorts

CABINE

Profondeur	1482 mm
Largeur	1090 mm
Hauteur	2192 mm
Surface	1,6 m²
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Moquette
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	- 1 . 0 . 1 . 2
Hauteur des commandes cabine	890 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Non présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Oui
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Oui
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Corniche en fond de cabine
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Détection toute hauteur
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	SCHINDLER
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	1093 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Sans
Présence d'indicateurs de direction	Sans
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	Sans
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Non présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

ESPACE SANTE SOCIAL PERTINAX
7 Rue Pertinax - 06000 - NICE
Appareil : 1825198 ou NA4439

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825198
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	5ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	2 Vitesses
Type de gestion	Duplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée à effet amorti
Vitesse de prise cabine	1,30 m/s
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Nombre de tours moteur - Petite vitesse	375
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	440 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	15 m
Profondeur	2090 mm
Largeur	1616 mm
Hauteur sous dalle	3550 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1400 mm
Type d'amortisseur sous cabine	A accumulation d'énergie
Type d'amortisseur sous contrepoids	A accumulation d'énergie
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1400 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	2100 mm
Surface	1,5 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 . 1 . 2 . 3 . 4
Hauteur des commandes cabine	868 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Non
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Cellule photoélectrique
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	992 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Au niveau principal
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non

ESPACE SANTE SOCIAL PERTINAX
7 Rue Pertinax - 06000 - NICE
Appareil : 1825197 ou NA4438

CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

Équipement Assujetti ou assimilé au marquage CE	Non
N° équipement	1825197
Type d'équipement	Ascenseur
Type de bâtiment	Bureau
Etablissement Recevant du Public (ERP)	Oui
Catégorie de l'ERP	5ème Catégorie
Immeuble de Grande Hauteur (IGH)	Non
Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT)	Oui
Marque d'origine	OTIS
Génération de l'équipement	1987/1995
Équipement rénové	Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Charge nominale	630 Kg
Mode d'entrainement	Electrique
Vitesse nominale	1 m/s
Nombre de niveaux	5
Type de manœuvre	Collective montée descente
Position de la machinerie	Basse latérale
Type de gaine	Maçonnée
Contrôle de vitesse	2 Vitesses
Type de gestion	Duplex
Type de groupe de traction	Par câbles acier
Nombre de faces de service	1
Type de porte cabine face principale	Automatique Ouverture Latérale
Type de porte palière face principale	Automatique Ouverture Latérale

MACHINERIE

Moyen d'accès à la machinerie	De plain-pied
Type d'accès à la machinerie	Par partie commune
Type de parachute cabine	Prise instantanée à effet amorti
Vitesse de prise cabine	
Type de parachute contrepoids	Sans Parachute
Position du groupe de traction	Sur chassis métallique
Marque du groupe de traction	OTIS
Puissance du groupe de traction	5 kW
Nombre de tours moteur - Grande vitesse	1500
Nombre de tours moteur - Petite vitesse	375
Réduction du groupe de traction	Non renseigné
Diamètre de la poulie de traction	440 mm
Type de traction - Appareil électrique	Par câbles acier
Nombre de câbles de traction	4
Diamètre des câbles de traction	10 mm
Type de suspension	Appareil mouflé (2/1)
Marque de l'armoire de manœuvre	OTIS
Technologie de l'armoire de manœuvre	Microprocesseur
Tension du réseau	Triphasée 400V
Monophasé séparé	Oui
Présence terre réseau	Oui
Date du dernier essai de parachute	
Présence d'ancrage de manutention	Non présent

GAINE

Course de l'appareil	15 m
Profondeur	2090 mm
Largeur	1616 mm
Hauteur sous dalle	3550 mm
Type de gaine	Maçonnée
Type de guides cabine	T
Type de guides contrepoids	T
Type de survitesse montée	Sans dispositif
Type de séparation grillagée en gaine	Séparation grillagée toute hauteur conforme
Présence porte, portillons ou trappe d'accès en gaine	Non présent
Présence porte accès en cuvette	Non présent
Présence dispositif réserves réduites	Non présent

CUVETTE

Profondeur	1404 mm
Type d'amortisseur sous cabine	A accumulation d'énergie
Type d'amortisseur sous contrepoids	A accumulation d'énergie
Type de compensation	Sans Compensation

CABINE

Profondeur	1400 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	2100 mm
Surface	1,5 m^2
Structure cabine	Métallique
Type d'habillage	Inox
Type de revêtement de sol	Tapis pastillé
Façades intérieures	Inox
Nombre de boites à boutons	1
Désignation des niveaux	0 . 1 . 2 . 3 . 4
Hauteur des commandes cabine	868 mm
Position des commandes cabine	Panneau latéral de cabine > 400 mm d'un angle
Présence de contrôle d'accès en cabine	Sans contrôle d'accès
Présence contact à clé manœuvre particulière	Non
Type de signalisation	Indicateurs de position et de direction
Position d'indicateur de position / de direction	Boite à boutons cabine
Présence d'une synthèse vocale	Présent
Dispositif de demande de secours	Téléalarme
Présence d'un coupleur acoustique	Non
Présence de pictogrammes d'aide à la communication	Non
Type d'éclairage	Tubes fluorescents
Implantation éclairage cabine	Faux-plafond
Présence d'éclairage de secours	Présent
Nombre de vantaux de la porte cabine	2
Contrôle du moteur de porte	Triphasé 380 V
Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Dispositif de protection	Cellule photoélectrique
Type de garde-pieds	Garde-pieds fixe Conforme
Présence de porte d'intercommunication	Non
Présence de porte d'extension	Non
Présence strapontin	Non

PALIERS / EQUIPEMENTS PALIERS

Passage libre	800 mm
Hauteur libre	2000 mm
Type de serrures	OTIS
Dispositif de déverrouillage de secours	Par clef triangulaire
Hauteur des commandes palières	992 mm
Position commandes palières	Colonnes de portes palières
Présence de contrôle d'accès aux paliers	Sans contrôle d'accès
Présence d'indicateurs de position	Au niveau principal
Présence d'indicateurs de direction	Au niveau principal
Présence signal sonore d'arrivée au niveau	A tous les niveaux
Présence de dispositifs anti-déverrouillage	Non
Présence d'une manœuvre pompier	Présent
Présence voyant « cabine à niveau »	Non