ANNEXE 7 – LISTE NON EXHAUSTIVE DES CONSOMMABLES DE FILTRATON

- Filtre G4 : Filtre plissé 48 mm - ISO Coarse - 65%
- Filtre F9 : Filtre dièdre - ISO ePM 1 - 80%
- Filtre M6 : Filtre à poches - ISO ePM 2,5 - 50%

Elément	Localisation	Désignation	Référence (ou similaire)	Quantité	Fréquence de remplacement
CTA01 Zone Urgences Public	CTA01 Filtre G4 Air neuf	Aéropleat G4 – Coarse 65% 592 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423006	3	2 à 3 mois *
		Aéropleat G4 - Coarse 65% 287 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423005	3	2 à 3 mois *
	CTA01 Filtre F9 Air neuf	OPAKFIL ES F9 – ePM1 80% 592 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511175000	3	6 à 12 mois **
		OPAKFIL ES F9 - ePM1 80% 287 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511575000	3	6 à 12 mois **
	CTA01 Filtre M6 Air repris	HI-FLO XLT M6 – ePM2.5 50% 592 x 592 x ép. 520 mm	CAMFIL 13560029	3	6 à 12 mois **
		HI-FLO XLT M6 – ePM2.5 50% 592 x 287 x ép. 520 mm	CAMFIL 13560014	3	6 à 12 mois **
CTA02 Zone Urgences Personnel	CTA02 Filtre G4 Air neuf	Aéropleat G4 – Coarse 65% 592 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423006	1	2 à 3 mois *
		Aéropleat G4 - Coarse 65% 287 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423005	1	2 à 3 mois *
	CTA02 Filtre F9 Air neuf	OPAKFIL ES F9 – ePM1 80% 592 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511175000	1	6 à 12 mois **
		OPAKFIL ES F9 - ePM1 80% 287 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511575000	1	6 à 12 mois **
	CTA02 Filtre M6 Air repris	HI-FLO XLT M6 – ePM2.5 50% 592 x 592 x ép. 520 mm	CAMFIL 13560029	1	6 à 12 mois **
		HI-FLO XLT M6 – ePM2.5 50% 592 x 287 x ép. 520 mm	CAMFIL 13560014	1	6 à 12 mois **

*** A adapter en fonction de l'encrassement et des délais des premiers remplacements.**
La fréquence varie en fonction de l'environnement extérieur, notamment la qualité de l'air neuf.

**** Valable si les filtres G4 ont été remplacés dans les délais (valeur filtre encrassé) => C'est ce filtre « grossier » qui protège les filtres en aval.**

CHAM

Références des filtres à commander :

CTA	Emplacement	Service	Qualité air	Filtres	Quantité	REF Camfil	Commande	Code article
Local 3ème étage								
A 11A - B	3ème étage		Air neuf	F8- 592 x 592 x 296 avec joint coté diedres code 01	18	opgp-F8-0592/0592/0296-ES-01		
				G4 - 592 x 592 x 47	18	AEROPLEAT MTL G4		
CTA bloc 4	3ème étage	Bloc N°4	Air neuf / repris	F9- 592 x 287 x 296 avec joint opposé aux diedres	1	opgp-F9-0592/0287/0296-ES-10		
			Air neuf / repris	F9- 592 x 592 x 296 avec joint opposé aux diedres	1	opgp-F9-0592/0592/0296-ES-10		
			Air soufflé	E10- 592 x 287 x 296 avec joint opposé aux diedres	1	Vghf-10-592x287x296-P0		
			Air soufflé	E10- 592 x 592 x 296 avec joint opposé aux diedres	1	Vghf-10-592x592x296-P0		
	Dans bloc N° 4	Bloc N° 4	Reprises	Découpe G4 420 x 285	3	LXHX 20 découpe G4		
				Découpe G4 870 x 285	3	LXHX 20 découpe G4		
A 19	3ème étage	Cuisine	Air neuf	G4 - 680 x 1635 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4		
				G4 - 340 x 1635 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4		
A 18	3ème etage	Self	Air neuf	G4 - 340 x 955 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4		
				G4 - 680 x 955 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4		
La cerisaie								
CTA 1		Unité B et C		F7- 592 x 592 x 520 - 10/25	6	Hfgs-F7-0592/0592/0520-10-25-H00		
				F7- 592 x 287 x 520 - 5/25	2	Hfgs-F7-0287/0592/0520-10-25-H00		
CTA 2		Unité A		F7- 592 x 592 x 520 - 10/25	4	Hfgs-F7-0592/0592/0520-10-25-H00		
CTA 3		Cuisine		F7- 592 x 592 x 520 - 10/25	2	Hfgs-F7-0592/0592/0520-10-25-H00		
Hémodialyse								
CTA 1		Local clim	Zone de soins	G4 - 592 x 592 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4		
				G4 - 287 x 592 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4		
				F8 - 592 x 592 x 98 - 10	2	ECOPLEAT MTL F8		
				F8 - 592 x 287 x 98 - 10	2	ECOPLEAT MTL F8		
CTA 2		Local clim	Zone administrative	G4 - 775 x 485 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4		
CTA 3		Local clim	Zone à risques	G4 - 775 x 485 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4		
G30								
CTA 1	Local du bas	Déchargement stér	Air neuf / repris	G4 - 592 x 592 x 47	2	AEROPLEAT II MTL G4		
			Air neuf / repris	G4 - 287 x 592 x 47	2	AEROPLEAT II MTL G4		
			Air neuf / repris	F7 - 592 x 592 x 296	2	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10		
			Air neuf / repris	F7 - 287 x 592 x 296	2	opgp-F7-0592/0287/0296-ES-10		
			Air soufflé	F9 - 592 x 592 x 296	2	opgp-F9-0592/0592/0296-ES-10		
			Air soufflé	F9 - 287 x 592 x 296	2	opgp-F9-0592/0287/0296-ES-10		
Extracteur 1	Local du bas	Déchargement stér	Air rejeté	G4 - 592 x 592 x 47	1	AEROPLEAT II MTL G4		
CTA 2	Local du bas	Lavage stérilisation	Air neuf / repris	G4 - 592 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4		
			Air neuf / repris	F7 - 592 x 592 x 296	1	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10		
		Locaux annexes	Air neuf	G4 - 287 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4		

CTA 3	Local du bas	Locaux annexes stérilisation	Air repris	G4 - 287 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air soufflé	F7 - 287 x 592 x 296	1	opgp-F7-0592/0287/0296-ES-00	
CTA 4	Local du bas	Hébergement	Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air repris	G4 - 592 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air soufflé	F7 - 592 x 592 x 296	1	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-00	
CTA 5	Local du bas	Bureaux	Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air repris	G4 - 592 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air soufflé	F7 - 592 x 592 x 296	1	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-00	
CTA 6	Local du bas	Salles de réunions	Air neuf	G4 - 287 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air repris	G4 - 287 x 592 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
			Air soufflé	F7 - 287 x 592 x 296	1	opgp-F7-0592/0287/0296-ES-00	
GEA	Local onduleurs	Local onduleurs	Air soufflé	G4 - 500 x 860 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
GEA	Local autocom	Local informatique	Normal	G4 - 500 x 440 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
			Secours	G4 - 500 x 440 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
	Stérilisation	Stérilisation	Filtres terminaux	457 x 457 x 150 - H14 - 430 M3/H - Pa 120	12	Absolute MXE 14 -SP - 1	
			Filtres terminaux	610 x 610 x 150 - H14 dans le S.A.S. intermédiaire	1	Absolute MGS 14	
			Filtres terminaux	527/503 x 527/503 x 104 - 2 grilles/joint PU/Haut débit - H14	2	MEGALAM MG 14 HFC HD	

La clairière

Salle de vie commune	Local	Zone centrale	Air neuf	G4 - 360 x 760 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
				F8 - 592 x 592 x 296	1	opgp-F8-0592/0592/0296-ES-10	
Salle à manger	Local		Air neuf	G4 - 700 x 1040 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
				F8 - 592 x 592 x 296	2	opgp-F8-0592/0592/0296-ES-10	
				F8 - 592 x 287 x 296	2	opgp-F8-0592/0287/0296-ES-10	
Nord	Toiture		Air neuf	G4 - 400 x 755 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
				F8 - 592 x 592 x 296	1	opgp-F8-0592/0592/0296-ES-10	
Sud - Est	Toiture		Air neuf	G4 - 400 x 755 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
				F8 - 592 x 592 x 296	1	opgp-F8-0592/0592/0296-ES-10	
Salle de détente	Local	Animation	Air neuf	G4 - 705 x 700 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
				F8 - 592 x 592 x 296	2	opgp-F8-0592/0592/0296-ES-10	

Phamarcie

ATA	Local		Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47 avec joint en mousse en entrée d'air 19 x 4	1	AEROPLEAT II MTL G4	
				F7 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10	
			Air soufflé	H13 - 610 x 610 x 292 avec joint en entrée code 01	1	VGXL 13 - 610x610x292 - M	
Hydronic	Local		Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47 avec joint en mousse en entrée d'air 19 x 4	1	AEROPLEAT II MTL G4	
				F7 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10	
			Air soufflé	H13 - 610 x 610 x 292 avec joint en entrée code 01	1	VGXL 13 - 610x610x292 - M	

U.H.P.

U.T.A.	Faux plafonds	chambre isolement		G3 - 408 x 203 x 4	2		
		Divers	Air neuf	G4 - 255 x 342 x 47	9	AEROPLEAT MTL G4	
			Air neuf	G4 - 215 x 275 x 47	12	AEROPLEAT MTL G4	

Batiment D	Toiture	Ergo / Animation	Air neuf	G4 - 250 x 310 x 23	2	Camplan CS MTL G4	
				G4 - 250 x 475 x 23	2	Camplan CS MTL G4	

Gérontologie

A 23	Sous station	Gérontologie	Air neuf	G4 - 680 x 610 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	

Réanimation / USC

CTA 1	Local du bas	Réa chambre 6-12	Air neuf	G4 - 400 x 500 x 47 avec joint 19 x 4 en entrée	4	AEROPLEAT II MTL G4	
			Air neuf	F7 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	2	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10	
			Air soufflé	F9 - 592 x 287 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	2	opgp-F9-0592/0287/0296-ES-10	
			Air soufflé	F9 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F9-0592/0592/0296-ES-10	
CTA 2	Local du bas	Réa chambre 1-6	Air neuf	G4 - 400 x 500 x 47 avec joint 19 x 4 en entrée	4	AEROPLEAT II MTL G4	
			Air neuf	F7 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	2	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10	
			Air soufflé	F9 - 592 x 287 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	2	opgp-F9-0592/0287/0296-ES-10	
			Air soufflé	F9 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F9-0592/0592/0296-ES-10	
CTA 3	Local du bas	USC chambre 1-6	Air neuf	G4 - 400 x 500 x 47 avec joint 19 x 4 en entrée	2	AEROPLEAT II MTL G4	
			Air neuf	G4 - 400 x 400 x 47 avec joint 19 x 4 en entrée	2	AEROPLEAT II MTL G4	
			Air neuf	F7 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F7-0592/0592/0296-ES-10	
			Air neuf	F7 - 592 x 287 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F7-0592/0287/0296-ES-10	
			Air soufflé	F9 - 592 x 287 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	2	opgp-F9-0592/0287/0296-ES-10	
			Air soufflé	F9 - 592 x 592 x 296 avec joint opposé au dièdre code 10	1	opgp-F9-0592/0592/0296-ES-10	
Local du bas	Réa + USC		Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47	6	AEROPLEAT MTL G4	
Local du haut	Réa + USC		Air rejeté	G4 - 592 x 592 x 47	6	AEROPLEAT MTL G4	
Dans les chambres	Réa chambre 1-12		Air soufflé	610 x 610 x 110 Haut débit	13	MEGALAM MG 14 HD 6P6	
Poste surveillance	Réa Poste surveillance 1 & 2		Air soufflé	527/503 x 527/503 x 104 - 2 grilles/joint PU/Haut débit - H14	6	MEGALAM MG 14 HFC HD-2G	
Dans les chambres	USC Chambre 1-6		Air soufflé	610 x 610 x 110 Haut débit	6	MEGALAM MG 14 HD 6P6	
Poste surveillance	USC poste de surveillance		Air soufflé	527/503 x 527/503 x 104 - 2 grilles/joint PU/Haut débit - H14	2	MEGALAM MG 14 HFC HD-2G	

Filtre CIAT	Filtre G3 cousu
Extraction salle	240 x 480 x 10
Attente visiteur	240 x 730 x 10
Bureau médical	240 x 480 x 10
Bureau secrétariat	240 x 480 x 10
Salle détente	240 x 1030 x 10
Bureau coté (Salle détente)	240 x 480 x 10
Local courant fort	1200 x 180 x 10
Local courant faible	600 x 180 x 10
Salle de réunion	240 x 1030 x 10

CTA à l' ARRET

CTA en zone de travaux standy by

Niveau 0

A27	Local	Pneumologie	Air neuf	G4 - 420 x 480 x 47	1	AEROPLEAT MTL G4	
				poche 490 x 425 x 520 - 5	1	HF spécial size 490 x 425 x 520	

A21	Local	Magasin	Air neuf	G4 - 650 x 680 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
A26	Salle de platre	Salle de platre et urgences	Air neuf	G4 - 340 x 610 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4	
A25	Local ménage	Locaux du personnel	Air neuf	G4 - 314 x 340 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4	

Toiture terrasse

Comble - Aile 1	CTA A1 Hébergement D	Air neuf	G4 - 680 x 610 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
			G4 - 610 x 340 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
Comble - Aile 2	CTA A17	Air neuf	G4 - 680 x 610 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
			G4 - 610 x 340 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
	Extracteur E21	Reprise	G4 - 950 x 680 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
			G4 - 610 x 340 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
Comble - Aile 3	CTA A16	Air neuf	G4 - 680 x 610 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
	Extracteur E19	Reprise	G4 - 680 x 610 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
			G4 - 610 x 340 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
Comble - Aile 4	CTA A15	Air neuf	G4 - 610 x 340 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
	Extracteur E14	Reprise	G4 - 680 x 610 x 75	1	AEROPLEAT MTL G4	
Local 1ère tranche	CTA A2	Air neuf	G4 - 680 x 610 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4	
	Extracteur E2	Reprise	G4 - 950 x 680 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4	
	CTA A3	Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
			G4 - 287 x 592 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
	Extracteur E3	Reprise	G4 - 680 x 610 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4	
	CTA CS1	Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47	2	AEROPLEAT MTL G4	
	Extraceur CR1	Reprise	G4 - 680 x 610 x 75	2	AEROPLEAT MTL G4	

Caisson air neuf CTAs blocs

Blocs	3ème étage	blocs OP	Air neuf	G4 - 592 x 592 x 47	9	AEROPLEAT MTL G4	
				G4 - 287 x 592 x 47	6	AEROPLEAT MTL G4	
				F7 - 592 x 592 x 296	9		
				F7 - 287 x 592 x 295	6		
	2ème dans chacun des blocs		Reprise	M - 150 x 395 x 48	16	EcoPleast basic	
				M - 150 x 305 x 48	16	EcoPleast basic	
				M - 305 x 490 x 48	8	EcoPleast basic	
				M - 490 x 610 x 48	8	EcoPleast basic	

ANNEXE 7 – LISTE NON EXHAUSTIVE DES CONSOMMABLES DE FILTRATON

NOTA : Les filtres F7 imprégné charbon actif permettent de filtrer les odeurs et COV dus à la conservation des corps (suivant arrêté du 7 mai 2001 pour les Morgues et salle mortuaires).

Elément	Localisation	Désignation	Référence	Quantité	Fréquence de remplacement
CTA15 Zone Morgue	CTA15 Filtre G4 Air neuf	Aéropleat G4 – Coarse 65% 592 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423006	1	2 à 3 mois *
		Aéropleat G4 - Coarse 65% 287 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423005	2	2 à 3 mois *
	CTA15 Filtre F7 Air neuf	OPAKFIL ES F9 – ePM1 80% 592 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511175000	1	6 à 12 mois **
		OPAKFIL ES F9 - ePM1 80% 287 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511575000	2	6 à 12 mois **
	CTA15 **Filtre F7 imprégné Charbon Actif** Air repris	CITYCARB I F7 - ePM1 70% 592 x 592 x ép. 292 mm	CAMFIL 16151221	1	6 à 12 mois **
		CITYCARB I F7 - ePM1 70% 592 x 287 x ép. 292 mm	CAMFIL 16155221	2	6 à 12 mois **
Recycleur Lingerie / blanchisserie	RCY Blanchisserie Filtre M5 Air neuf	Ecopleat Basic M5 – ePM10 60% 592 x 295 x ép. 48 mm	CAMFIL 10193044	3	2 à 3 mois *
Aérotherme Magasin	Aérotherme (Deux identiques implantés)	Filtre G1 pour aérotherme taille 4300 395 x 395 mm	CIAT /	1	3 à 6 mois

*** A adapter en fonction de l'encrassement et des délais des premiers remplacements.**
La fréquence varie en fonction de l'environnement extérieur, notamment la qualité de l'air neuf.

**** Valable si les filtres G4 ont été remplacés dans les délais (valeur filtre encrassé) => C'est ce filtre « grossier » qui protège les filtres en aval.**

ANNEXE 7 – LISTE NON EXHAUSTIVE DES CONSOMMABLES DE FILTRATON

- Filtre G4 : Filtre plissé 48 mm - ISO Coarse - 65%
- Filtre M5 : Filtre plissé - ISO ePM 10 - 60%
- Filtre M6 : Filtre à poches - ISO ePM 2,5 - 50%
- Filtre F9 : Filtre dièdre - ISO ePM 1 - 80%
- Filtre E10 : Filtre HEPA E10 - 85%
- Filtre E11 : Filtre HEPA E11 - 95%
- Filtre H14 : Filtre HEPA H14 – 99,995%

Elément	Localisation	Désignation	Référence (ou similaire)	Quantité	Fréquence de remplacement
CTA04 Blocs obstétriques	CTA04 Filtre F9 Air neuf	OPAKFIL ES F9 – ePM1 80% 592 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511175000	2	6 à 12 mois **
	CTA04 Filtre M5 Air repris	Ecopleat basic M5 – ePM10 60% 592 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10193005	1	6 à 12 mois **
		Ecopleat basic M5 – ePM10 60% 592 x 287 x ép. 470 mm	CAMFIL 10193003	1	6 à 12 mois **
CTA05 Bureaux BOP	CTA05 Filtre G4 Air neuf	Aéropleat G4 – Coarse 65% 592 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423006	2	2 à 3 mois *
		Aéropleat G4 - Coarse 65% 287 x 592 x ép. 47 mm	CAMFIL 10423005	2	2 à 3 mois *
	CTA05 Filtre F9 Air neuf	OPAKFIL ES F9 – ePM1 80% 592 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511175000	2	6 à 12 mois **
		OPAKFIL ES F9 - ePM1 80% 287 x 592 x ép. 296 mm	CAMFIL 2511575000	2	6 à 12 mois **
	CTA05 Filtre E11 Air soufflé	ABSOLUTE VEXL E11 95% 610 x 610 x ép 292 mm	CAMFIL ABV6121121000	1	12 mois **
		ABSOLUTE VEXL E11 95% 305 x 610 x ép 292 mm	CAMFIL ABV3121131000	2	12 mois **
	CTA05 Filtre M6 Air repris	HI-FLO XLT M6 – ePM2.5 50% 592 x 592 x ép. 520 mm	CAMFIL 13560029	2	6 à 12 mois **
CTA07 Bloc opératoire 1 (ISO7)	CTA07 Filtre E10 Air soufflé	ABSOLUTE VGHF E10 85% 592 x 592 x ép 296 mm	CAMFIL 2511355001	1	12 mois **
	En salle Plafonnier soufflage Filtre H14	Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 457 x 457 x ép. 110 mm	AF PRO FILTERS HPA1114DCCQ	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise basse (2/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 395 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x395x45-M6	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise haute (1/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 305 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x305x45-M6	4	12 mois **

CTA08 Bloc opératoire 2 (ISO7)	CTA08 Filtre E10 Air soufflé	ABSOLUTE VGHF E10 85% 592 x 592 x ép 296 mm	CAMFIL 2511355001	1	12 mois **
	En salle Plafonnier soufflage Filtre H14	Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 457 x 457 x ép. 110 mm	AF PRO FILTERS HPA1114DCCQ	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise basse (2/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 395 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x395x45-M6	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise haute (1/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 305 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x305x45-M6	4	12 mois **
CTA09 Bloc opératoire 3 (ISO7)	CTA09 Filtre E10 Air soufflé	ABSOLUTE VGHF E10 85% 592 x 592 x ép 296 mm	CAMFIL 2511355001	1	12 mois **
	En salle Plafonnier soufflage Filtre H14	Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 457 x 457 x ép. 110 mm	AF PRO FILTERS HPA1114DCCQ	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise basse (2/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 395 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x395x45-M6	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise haute (1/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 305 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x305x45-M6	4	12 mois **
CTA10 Bloc opératoire 4 (ISO7)	CTA10 Filtre E10 Air soufflé	ABSOLUTE VGHF E10 85% 592 x 592 x ép 296 mm	CAMFIL 2511355001	1	12 mois **
	En salle Plafonnier soufflage Filtre H14	Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 457 x 457 x ép. 110 mm	AF PRO FILTERS HPA1114DCCQ	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise basse (2/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 395 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x395x45-M6	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise haute (1/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 150 x 305 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/150x305x45-M6	4	12 mois **

CTA11 Bloc opératoire 5 (ISO5)	CTA11 Filtre E10 Air soufflé	ABSOLUTE VGHF E10 85% 592 x 592 x ép 296 mm	CAMFIL 2511355001	4	12 mois **
	En salle Plafond filtrant Filtre H14	Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 610 x 915 x ép. 68 mm	AF PRO FILTERS HLA1114DEGE	2	12 mois **
		Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 610 x 1220 x ép. 68 mm	AF PRO FILTERS HLA1114DEHE	8	12 mois **
	En salle Colonne reprise basse (2/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 490 x 610 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/490x610x45-M6	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise haute (1/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 490 x 305 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/305x490x45-M6	4	12 mois **
CTA12 Bloc opératoire 6 (ISO5)	CTA12 Filtre E10 Air soufflé	ABSOLUTE VGHF E10 85% 592 x 592 x ép 296 mm	CAMFIL 2511355001	4	12 mois **
	En salle Plafond filtrant Filtre H14	Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 610 x 915 x ép. 68 mm	AF PRO FILTERS HLA1114DEGE	2	12 mois **
		Filtre cadre aluminium joint monobloc H14 610 x 1220 x ép. 68 mm	AF PRO FILTERS HLA1114DEHE	8	12 mois **
	En salle Colonne reprise basse (2/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 490 x 610 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/490x610x45-M6	4	12 mois **
	En salle Colonne reprise haute (1/3) Filtre F6	Filtre cadre galva M6 – ePM2,5 55% 490 x 305 x ép. 45 mm	AF PRO FILTERS CPMC/305x490x45-M6	4	12 mois **
CTA13 Annexes blocs opératoires	CTA13 Filtre E11 Air soufflé	ABSOLUTE VEXL E11 95% 610 x 610 x ép 292 mm	CAMFIL ABV6121121000	1	12 mois **
		ABSOLUTE VEXL E11 95% 305 x 610 x ép 292 mm	CAMFIL ABV3121131000	2	12 mois **
Récup. Air neuf / Rejet	Récupération Air Neuf Filtre F5	Ecopleat MTL M5 – ePM10 60% 592 x 592 x ép. 50 mm	CAMFIL 10199023	9	2 à 3 mois *
		Ecopleat MTL M5 – ePM10 60% 592 x 287 x ép. 50 mm	CAMFIL 10199022	6	2 à 3 mois *
	Récupération Rejet Filtre F8	OPAKFIL ES F8 - ePM1 70% 592 x 592 x ep 296 mm	CAMFIL 2511135000	9	2 à 3 mois *
		OPAKFIL ES F8 - ePM1 70% 592 x 287 x ep 296 mm	CAMFIL 2511535000	6	2 à 3 mois *

*** A adapter en fonction de l'encrassement et des délais des premiers remplacements.**
La fréquence varie en fonction de l'environnement extérieur, notamment la qualité de l'air neuf.

**** Valable si les filtres G4 ont été remplacés dans les délais (valeur filtre encrassé) => C'est ce filtre « grossier » qui protège les filtres en aval.**