Sortie de toiture
prise d'air neuf

Tôle de
fermeture
rejet

Combles

Ø400

Dalle BA Comble

Trémie

Bureau secrétariat 205

CTA 202
vex740

CTA 203

M'

N'

88

88

Y'

Gainable

Soffite

202
SALLE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

8 boutons poussoirs variteur
(2 par zone d'éclairage,
4 à chaque porte)

Existants déposés/reposés raccordement adapté
Gaine de reprise Ø355 en combles
et 2 grilles 600x250mm Type GAC21 FRANCE AIR
1500m3/h

+ Ajout d'une grille 600x250mm Type GAC21 FRANCE AIR

Gaine de soufflage apparente Ø355
+ 3 grilles 500x100mm Type SAX21 FRANCE AIR
1500m3/h
Existants raccordement depuis comble

Ø355

Vers faux-plafond R+1 Ø250
Pour alimentation grille Salle 203
et combles pour ventilation des 2 bureaux

Grilles existantes au sol
Raccordé depuis R+1
540m³/h

203
SALLE
COMMISSION

Grille murale existante
Raccordement depuis combles
540m³/h

CTA 203

Ø355

Ø355

Ø355

Ø355

CTA 202

205
SECRETARIAT
DE DIRECTION
2 POSTES

Trémie vers
comble

Ø250

Ø125

Raccord des
conduits sur
existants
en comble

25m³/h

25m³/h

25m³/h

25m³/h

Ø125

Ø125

DGT

ASC

ASC

MAITRE D'OEUVRE
IPH INGENIERIE
3 square du Chêne Germain
PA Les Lanthanides - Bat A2
35510 Cesson-Sévigné
Tél : 02.99.12.16.16
Courriel : rennes@iph-bet.fr

MAITRE D'OEUVRE
CAF 56 - MORBIHAN
70 rue de Saint Anne
56000 Vannes
Tél : 09.69.37.32.30

N° PLAN	Réhabilitation énergétique CAF 56 - Morbihan	ECHELLE	FORMAT
CVC-01	CTA 1 Salle 202 conseil d'administration CTA 2 salle 203 Commission	1/75	A3

DOSSIER N°	PHASE	DATE	IND.	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
80544	DCE	12/08/2026	A	M.SCIARA	M.CAMBERLEIN

Ce document n'est pas un plan d'exécution. Les informations portées sur ce document sont à titre illustratif et doivent faire l'objet de vérification avant exécution.
Ce document est la propriété d'IPH ingénierie, il ne peut en aucun cas être reproduit et utilisé à d'autres fins sous quelque forme que ce soit.