HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE SAINT DENIS

CONTROLE ET VERIFICATION DES ADOUCISSEURS DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS ET DE LA MAINTENANCE

Jacques SULBERT, Directeur

Boubacar DIAKITE
Ingénieur Maintenance et Travaux Techniques Avicenne, Jean Verdier, René Muret
☎ **01.48.95.58.34**
🖷 **01.48.95.77.39**
boubacar.diakite@aphp.fr

Sikou DRAME
Responsable département plomberie CVC Avicenne
☎Tél : 01.48.95.57.46
🖷Fax : 01.48.95.77.39
sikou.drame@aphp.fr

Youssef CHOAIB
Responsable département plomberie CVC René Muret
☎ **01 41 52 59 17**
youssef.choaib@aphp.fr

Article 1 - CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION

consommables selon l'article 5.3

1.1 Caractéristiques techniques des installations

AVICENNE :

Adoucisseurs

Fabricant	Localisation	Type	Date mise service	Désignation
FLECK	BRES s/sol-1	2900		Ss/station ECS
SPADECO	ESCOFFIER RDC	4600		tunnel lavage self
CLACK	ESCOFFIER RDC	MO20	02/03/2024	Four cuisine
SPADECO	ESCOFFIER s/s-1	MO4		lave plateau
BOSF	ESCOFFIER s/s-1	MO20	19/12/2023	Lave gastro
CLACK	ESCOFFIER s/s-1	SPADE AM 100/40	15/06/2022	Ss/station ECS
SPADE	LAVOISIER R02	AM 25	2024	Autoclave bactériologie
CLACK	LAVOISIER SS/SOL -2	SD-WS1-025	01/12/2023	Osmoseur PTA
CLACK	LAVOISIER SS/SOL -1	WS150	01/12/2023	Ss/station ECS
CLACK	AXE 2 s/sol -1	SPADE AM 100/40	08/04/2024	Ss/station ECS
CLACK	AXE 2 s/sol -1 Hémato A5	SPADE AM 100/40	08/04/2024	Ss/station ECS
CLACK	AXE 4 s/sol -1	SPADE AM 150/50	08/04/2024	Ss/station ECS
CLACK	AXE 6 s/sol -1	SPADE AM 150/40	03/09/2024	Ss/station ECS
PERMO	AXE 8 s/sol -1	7125 AI CYO	06/2018	Ss/station ECS
TFM	AXE 9 s/sol-1	TFM150		Ss/station ECS
CLACK	CHARCOT s/sol -1	SPADE AM 150/40	08/04/2024	Ss/station ECS
SPADECO	M.F.COLLIERE RDC	MO30		Cuisine crèche
CLACK	M.F.COLLIERE S/SOL-1		12/2024	Ss/station ECS
CLACK	LARREY D s/sol LTC 04	Duplex WS 125 50	01/04/2022	Laveur/autoclave Stérilisation
CLACK	LARREY D s/sol Local osmoseur	Duplex WS 75	01/04/2022	ECS LARREY D
CLACK	LARREY D s/sol Local groupe de vide	Duplex WS 125 50	01/07/2024	Osmoseur stérilisation
SPADECO	LARREY D 1	30 MO		Endoscopie
BOSF	LARREY D 1	MO20		Endoscopie EC
CLACK	EFS s/sol -1	SPADE AM 100/40		Ss/station ECS
CLACK	CASITA s/sol -1	SPADE AM 100/40		Ss/station ECS

TESTOMAT ECO

Vérification du bon fonctionnement des trois TESTOMAT 2000 suivant les préconisation du constructeur.

Pour les consignes d'entretien, le titulaire devra se référer au manuel d'entretien de TESTOMAT 2000/Testomat ECO. **Le titulaire précisera dans son mémoire technique les prestations attendues sur ce matériel.**

René MURET

Adoucisseurs

LIEU	MARQUE	TYPE	Quantité de résine
Cuisine ECS	FLECK	2750 SE	125 litres
Cuisine four vapeur	FLECK	5600 SXT	20 litres
C. Galien	FLECK	2750 SE	125 litres
F. Rabelais	FLECK	2750 SXT	125 litres
J. Hamburger	CLACK	WS1 Ci	100 litres
M. Brès	CLACK	WS1 Ci	25 litres
Crèche	PERMO	6025 ALCYO	25 litres

Pompes Doseuses

Lieu	Marque	Type
M Brès	EMEC	KPLUS
C. Galien	EMEC	KPLUS
F. Rabelais	EMEC	KPLUS
J. Hamburger	EMEC	KPLUS

JEAN VERDIER :

Fabricant	Localisation	Type	Date mise service	Désignation
SIMPLEX	IFSI	FLECK 7700		
PENTAIR	Crèche	STRUCTURAL 7700 SXT	2014	
PENTAIR	Maternité	STRUCTURAL C-2160-A3	2012	
CILLIT	Consultations	REFLEX 1380 TOP 50	2010	
STRUCTURAL	Local froid		2014	
CTA	Cuisine			
	ss/station ECS 1 et 2	FLECK 2910	1998	

	ss/station ECS 1 et 2	FLECK 2910	1998	
GULDAGIL	Ss/station Coriance	20/250/CIM	2016	