RUE MALO CAWIDRONE

Onduleur 6kVA + TD AC/DC
+ Batteries 30kWh à installer
dans local coupe-feu en façade
avec ventilation

N

CF

CF

Salle Serveur/Radio
à secourir

TD Administration à modifier
TD secours + inverseur de
source manuel à installer

Liaison aérien en câble tendu
pour récupération de l'ordre
de démarrage du GE

NOM DU FICHIER INFORMATIQUE :

N° D'AFFAIRE : 24.80
DESSINATEUR : SPS
DATE : 07/2026
ECHELLE : 1/200
FORMAT D'ORIGINE : A3

N° DU FOLIO : 01
N° DU PLAN : PV 02

SECOURS PV DES SITES DE GENDARMERIE
TRANCHE FERME
BRIGADE DE CANALA
PLAN DE DISTRIBUTION PHOTOVOLTAÏQUE

IND	DATE	DESIGNATION
–	–	DCE
–	–	–
–	–	–

PHASE:

C.I.E.L.
Téléphone : 27 85 55
Mobile :
74 05 99-75 25 31-75 27 88
e-mail : ciel@beciel.nc
Bureau d'étude & maîtrise d'oeuvre
En ingénierie électrique, climatique,
Plomberie & énergies renouvelables