LOT 2 - Annexe 2 : liste des équipements sous-pression du centre IDF Jouy-en-Josas – Antony

LISTE DES AUTOCLAVES (GÉNÉRATEURS ET RÉCIPIENTS À VAPEUR)			
Implantation	Unité / Localisation	Appareil	Caractéristiques
Jouy-en-Josas	BREED Bâtiment 230	5901 Récipient ACAFR SUBTIL-CREPIEUX MRP SP	Volume : 310 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 320	863543 Générateur GETINGE AUV50	Puissance : 6 Kw Volume : 165 L PS : 2,5 bars
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 320	950209 Récipient ACAFR LEQUEUX KL51/101 SP	Volume : 360 L PS : 2,5 bars
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 440	1557 Récipient ACAFR PROHS PJ 250 1PD	Volume : 250 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 440	9263 Générateur PROHS GV320-30	Puissance : 30 Kw Volume : 30 L PS : 5 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441	4002987 Récipient ACAFR MATACHANA 1008-2	Volume : 578 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441	6005507 Générateur MATACHANA O 19	Puissance : Kw Volume : 75 L PS : 3,3 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441	4002980 Récipient ACAFR MATACHANA 1008-2	Volume : 578 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441	6005517 Générateur MATACHANA O 19	Puissance : Kw Volume : 75 L PS : 3,3 bars
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325	13070161 Récipient ACAFR TUTTNAUER	Volume : 310 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	2003-031517 Récipient ACAFR GETINGE HS6613	Volume : 585 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	2004-1595 Générateur GETINGE	Puissance : 40 Kw Volume : 31 L PS : 3,5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	2003-031520 Récipient ACAFR GETINGE HS6613	Volume : 585 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	2004-1593 Générateur GETINGE	Puissance : 40 Kw Volume : 31 L PS : 3,5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	3434 Générateur PROHS	Puissance : 9 kW Volume : 150 L PS : 2,6 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	3450 Générateur PROHS	Puissance : 9 kW Volume : 150 L PS : 2,6 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-1	3451 Générateur PROHS	Puissance : 9 kW Volume : 150 L PS : 2,6 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 440, R-2	D 4168 Générateur ACAFR SYSTEC DB-45	Volume : 50 L PS : 3 bars

LOT 2 - Annexe 2 : liste des équipements sous-pression du centre IDF Jouy-en-Josas – Antony

LISTE DES AUTOCLAVES (GÉNÉRATEURS ET RÉCIPIENTS À VAPEUR)			
Implantation	Unité / Localisation	Appareil	Caractéristiques
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDC	2657 - HANSEL Récipient ACAFR PROHS EH-600PJ-2D	Volume : 600 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDC	6432 - HANSEL Générateur PROHS GVI 400	Puissance : 40 Kw Volume : 60 L PS : 5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDC	2967 - GRETEL Récipient ACAFR PROHS EH-600-PJ-1D	Volume : 600 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDC	6661 - GRETEL Générateur PROHS GVI 400	Puissance : 40 Kw Volume : 60 L PS : 5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDC	3308 Générateur PROHS	Puissance : 7.5 kW Volume : 75 L PS : 2,6 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDC	903114 Générateur LEQUEUX	Puissance : 3 kW Volume : 65 L PS : 2,5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, RDJ - Anaxem, pièce 104	3162 Générateur JSM PROHS	Puissance : 96 Kw Volume : 150 L PS : 2,6 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, RDC	933544 Générateur LEQUEUX	Puissance : 4,5 kW Volume : 165 L PS : 2,5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, RDC	6478 Récipient ACAFR SUBTIL-CREPIEUX	Volume : 310 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, RDC	4338 Générateur ACAFR SYSTEC VE-55	Puissance : Volume : 60 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 529, RDC - Anaxem	28519 Générateur LEQUEUX	Puissance : 6 kW Volume : 165 L PS : 2,5 bars
Antony	PROSE Bâtiment Lavoisier, RDC	952 Générateur ACAFR COMMODORE	Puissance : kW Volume : 79 L PS : 2,5 bars
Jouy-en-Josas	VIM Bâtiment 440, R+1	3000480 Récipient ACAFR MATACHANA	Volume : 420 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	VIM Bâtiment 440, R+1, pièce 751	4004790 Récipient ACAFR MATACHANA	Volume : 445 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	VIM Bâtiment 440, R+1, pièce 751	6008223 Générateur MATACHANA	Volume : 56 L PS : 3,3 bars
Jouy-en-Josas	VIM Bâtiment 440, R+1, pièce 756	4004787 Récipient ACAFR MATACHANA	Volume : 578 L PS : 3 bars
Jouy-en-Josas	VIM Bâtiment 440, R+1, pièce 756	6008171 Générateur MATACHANA	Volume : 75 L PS : 3,3 bars

LOT 2 - Annexe 2 : liste des équipements sous-pression du centre IDF Jouy-en-Josas – Antony

LISTE DES COMPRESSEURS			
Implantation	Unité	Appareil	Caractéristiques
Jouy-en-Josas	BREED Bâtiment 230-231, combles	43579 Récipient SIAP	Volume : 270 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	BREED Bâtiment 230-231, combles	532191-23 Récipient AIR COM	Volume : 90 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	SAJ Bâtiment 230, local extérieur	89TW709 Récipient CSC	Volume : 500 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	SAJ Bâtiment 343, RDC	4456 Récipient SIAP	Volume : 500 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	SDAR Bâtiment 119, RDC	33426 Récipient SIAP	Volume : 160 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	SDAR Bâtiment 440, RDC	Non visible Récipient SIAP	Volume : 100 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 236, RDC	906831-20 Récipient AIR COM	Volume : 120 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 234, RDC	472356 Récipient XPAUCHARD	Volume : 500 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 234, RDC	28067-95 Récipient ATLAS COPCO	Volume : 17 L PS : 15 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441, RDC	L060844-17 Récipient AIR COM	Volume : 27 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441, RDC	L060844-17 Récipient AIR COM	Volume : 27 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 440, RDC	365449-24 Récipient AIR COM	Volume : 200 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 320, R-1	53905 Récipient CREYSSENSAC	Volume : 1 800 L PS : 8,5 bars
Jouy-en-Josas	VIM Bâtiment 440, R+1	497978 Récipient SEA	Volume : 24 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, R-1	1875 Récipient SIAP	Volume : 900 L PS : 11 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, R-1	189360 Récipient PROFERRO	Volume : 16 L PS : 15 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, R-1	L097091-18 Récipient AIR COM	Volume : 50 L PS : 15 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, R-1	L014054-20 Récipient AIR COM	Volume : 50 L PS : 15 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, RDC	584783 Récipient DANA TANK	Volume : 25 L PS : 16 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, RDC	3410010 Récipient AIR COM	Volume : 25 L PS : 16 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, local extérieur	236994 Récipient WORTHINGTON CREYSSENSAC	Volume : 465 L PS : 10,5 bars
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 529, local extérieur	800458 Récipient R.Rust	Volume : 350 L PS : 10 bars
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, R-1	299073 Récipient DANA TANK	Volume : 90 L PS : 11 bars
Antony	SDAR Bâtiment Ferguson, R+1	22030986 Récipient AIR TANK	Volume : 100 L PS : 8 bars
Antony	FRISE Bâtiment Kelvin	84930 Récipient CORDIVARI	Volume : 500 L PS : 11 bars
Antony	PROSE/HYCAR Bâtiment Darcy	951539 Récipient XPAUCHARD	Volume : 300 L PS : 11 bars

LOT 2 - Annexe 2 : liste des équipements sous-pression du centre IDF Jouy-en-Josas – Antony

LISTE DES SYSTÈMES FRIGORIFIQUES			
Implantation	Unité	Appareil	Caractéristiques
Jouy-en-Josas	BREED Bâtiment 231, Extérieur RDC haut	1908889 Groupe froid DAIKIN	Fluide R32
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 236, Toiture	2900147 PAC DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 234, Extérieur RDC	ELJ01658 Groupe Froid Trane	Fluide R454B
Jouy-en-Josas	IERP Bâtiment 441, Toiture	M2016008241 Groupe Froid CARRIER	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 320, Extérieur RDC	ELG04706 PAC TRANE	Fluide R454B
Jouy-en-Josas	GABI Bâtiment 320, R-1	DE-7402-G0 PAC TRANE	Fluide R454B
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur R-1	1301096 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur R-1	6302676 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur R-1	3301620 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur R-1	3301891 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur R-1	5304239 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur R-1	5301021 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MGP Bâtiment 325, Extérieur RDC	6405594 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	SDAR Bâtiment 440, Toiture	12D004969 Groupe Froid CARRIER	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, Extérieur RDC	02080849/0001 Groupe Froid CIAT	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 442, Extérieur RDC	02080849/0002 Groupe Froid CIAT	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	MICALIS Bâtiment 526, Extérieur RDC	J009324 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Jouy-en-Josas	SAJ Bâtiment 318	PAC MITSUBISHI	Fluide R32
Jouy-en-Josas	SAJ Bâtiment 329	PAC MITSUBISHI	Fluide R32
Antony	PROSE/HYCAR Bâtiment Darcy, R+2	02010240/0001 Groupe Froid CIAT	Fluide R407C
Antony	FRISE Bâtiment Kelvin, Extérieur RDC	M2016010140 VRV CARRIER	Fluide R410A
Antony	SDAR Bâtiment Mendeleiv, Extérieur RDC	1501925 VRV DAIKIN	Fluide R410A
Antony	SDAR Bâtiment Mendeleiv, Extérieur RDC	1601818 VRV DAIKIN	Fluide R410A