




Plan de joints VCR alignés

Plan de joints VCR alignés



COUPE A-A
ECHELLE 1 : 5

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
9	Detendeur Tescom	4	
10	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	11	ROTAREX
13	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	11	WIKA
14	Plaque PP Blanc	1	
15	Réhausse Détendeur PE Noir	1	
16	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	10	
17	Réhausse Vanne PE Noir	1	
18	T 1/4" x 1/4" (Ø6.35x0.89 - Ø6.35x0.89)	1	DOCKWEILER
19	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	5	DOCKWEILER
20	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	11	FITOK
21	Vanne RX04	11	ROTAREX
22		9	
23	Tube droit Ø6,4 x 0,9 Lg 500	1	DOCKWEILER
24	Tube droit Ø6,4 x 0,9 Lg 300	2	DOCKWEILER



Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
E125 - Mur Ouest
Panoplie A


Format: A2


N° de plan
DOE_PLN_22076_600_247

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	1	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	1	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	1	FITOK
5	Vanne RX04	1	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	1	
7		1	







Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
E125 - Mur Est
Panoplie B

Format: A2

N° de plan: DOE_PLN_22076_600_247

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.