




Detendeur APTECH



COUPE A-A
ECHELLE 1 : 4

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	9	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	10	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	10	FITOK
5	Vanne RX04	10	ROTAREX
6	Réhausse Vanne PE Noir	1	
7	Réhausse Détendeur PE Noir	1	
8	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	9	
9	Detendeur Tescom	1	
10	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	1	APTECH
18	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	1	DOCKWEILER
19		9	



0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales: Linéaires: Angulaires:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG84 - Mur Ouest
Panoplie A

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_269


Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.


Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	10	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	10	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	10	FITOK
5	Vanne RX04	10	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	10	
10		10	



Plan de joints VCR alignés

Plan de joints VCR alignés





0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales: Linéaires: Angulaires:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
	Masse:	Observations:	


Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG84 - Mur Nord
Panoplie B

Format: A2


N° de plan
DOE_PLN_22076_600_269

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.





COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3



Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	6	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	6	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	6	FITOK
5	Vanne RX04	6	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	6	
9	Detendeur Tescom	2	
17	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	1	DOCKWEILER
18		5	

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:
Linéaires:
Angulaires:
Rugosité:
Masse:
Matière:
Traitement:
Observations:


Echelle: 1:3

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG84 - Mur Sud
Panoplie C

Format: A2


N° de plan
DOE_PLN_22076_600_269

Ce plan est la propriété de FluidTinox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.




Plan de joints VCR alignés

Plan de joints VCR alignés



COUPE A-A
ECHELLE 1 : 4

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
3	Detendeur Tescom	4	
5	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	4	ROTAREX
6	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	4	WIKA
7	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	4	FITOK
8	Vanne RX04	4	ROTAREX
9	Réhausse Vanne PE Noir	1	
10	Réhausse Détendeur PE Noir	1	
11	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	3	
14	Réduction Ø19,05 x 1,24 (3/4") / Ø12,7 x 1,24 (1/2")	1	DOCKWEILER
19	T 1/2" x 1/4" (Ø12.7x1.24 - Ø6.35x0.89)	3	DOCKWEILER
20		3	



Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:
Linéaires:
Angulaires:
Rugosité:
Masse:
Matière:
Traitement:
Observations:

Echelle: 1:3

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 3 SB 2
DG84 - Mur Sud
Panoplie D

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_269

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Page: 4/4 Indice: 0