Questionnaire pour les locaux à risques
Pour souscription Assurance Dommages aux Biens et Risques Annexes

Établissement HOPITAL NOVO Date de la visite : 06/2026 Site concerné : Beaumont-Oise et ses sites annexes : Méru – Domont – Saint Martin du Tertre

➲ BLANCHISSERIE NON CONCERNE

➲ CUISINE Contact : Tel : 01-30-28-36-87

Détection Incendie : ☒ OUI ☐ NON
Les friteuses sont-elles équipées d'un moyen d'extinction approprié ☒ OUI ☐ NON
Capacité de production journalière : **1 700** Repas / Jr
Type de liaison : ☒ FROIDE ☐ CHAUDE ☐ MIXTE
Stockage maximum de repas pendant le week-end : 4 500 Repas
Fabrication de repas pour des tiers : ☒ OUI ☐ NON
Livraison de repas à domicile : ☐ OUI ☒ NON Si oui : Nb / Jour : _____
Valeur maximum contenue dans les frigos ou chambres froides : 20 000 €
Système de surveillance des variations de température : ☒ OUI ☐ NON
Périodicité de ces contrôles : ☒ Journaliers ☐ Autre
Contrôle par : supports papiers (disques) : ☐ OUI ☒ NON
Contrôle par alarme technique : ☒ OUI ☐ NON Report d'alarme ☒ OUI ☐ NON
Nettoyage des hottes : ☒ OUI ☐ NON
Périodicité du nettoyage des hottes ☐ ANNUEL ☒ SEMESTRIEL
Existe-t-il un contrat de maintenance pour l'entretien des hottes :
Si oui : Sté de maintenance : TIJA'NET
Évacuation des eaux usées : BACS DE DEGRAISSAGE ☒ OUI ☐ NON

➲ CHAUFFERIE Contact : Tel :06.50.75.86.92

Détection Incendie : ☒ OUI ☐ NON
Nombre de chaudières installées et en fonctionnement permanent : _3____
Nombre de chaudières installées (en secours) : ___2__
Type de combustible : ☑ GAZ ☐ FIOUL ☐ MIXTE

Fonctionnement au gaz
Système de détection de fuite de gaz : ☒ OUI ☐ NON
Vanne d'arrêt d'urgence : EXTERIEURE ☒ OUI ☐ NON

Fonctionnement au fuel
Bacs de rétention sous les brûleurs : ☒ OUI ☐ NON
Présence de bacs à sable : ☒ OUI ☐ NON
Extincteurs automatiques sur les brûleurs : ☐ OUI ☒ NON

DOCUMENT RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DU CABINET C.E.G.A. - REPRODUCTION INTERDITE

Capacité des cuves d'alimentation : 90 000 Litres
Ces cuves sont-elles enterrées : ☒ OUI ☐ NON
Ces cuves sont-elles à double paroi ou simple paroi ? ☐ SIMPLE ☒ DOUBLE
Existe-t-il un contrat de maintenance pour les chaudières : ☒ OUI ☐ NON
Les chaudières disposent-elles d'un dispositif de sécurité : ☒ OUI ☐ NON
Les locaux chaufferie sont-ils sécurisés – (Accès) ☒ OUI ☐ NON
L'interdiction de stationner est-elle respectée devant la chaufferie ☒ OUI ☐ NON

➲ **TRANSFORMATEUR – GROUPES ELECTROGÈNES Contact : Tel : 06.86.74.87.13**

TRANSFORMATEUR(S)
Puissance du ou des Transformateurs : 400 KVA
Diélectrique des transformateurs : HUILE
GROUPE(S) ELECTROGENE(S)
Puissance du ou des groupes : 1 200 KVA X (nombre) 2
400 KVA X (nombre) 2
Alimentation du moteur thermique : RESERVE ☒ OUI ☐ NON
Existe-t-il un contrat de maintenance : ☒ OUI ☐ NON
Si oui : Sté de maintenance : SPIE
Les locaux (Transformateurs et G.E. sont-ils sécurisés - Accès) ☒ OUI ☐ NON
Une astreinte est-elle prévue en cas de problème électrique : ☒ OUI ☐ NON
Les bornes de recharges électriques sont-elles dans une zone adaptée : AUCUNE

➲ **PHARMACIE Contact : Tel : 01-39-37-14-88**

Détection Incendie : ☒ OUI ☐ NON
Détection anti-intrusion : ☒ OUI ☐ NON
Report d'alarme permanent : ☒ OUI ☐ NON
Accès réglementé (code ou digicode) : ☒ OUI ☐ NON
Accessibilité : ☐ FACILE ☒ DIFFICILE ☐ IMPOSSIBLE
Protection extérieure : GRILLES
Stockage des stupéfiants en coffre-fort : ☒ OUI ☐ NON
Nombre de personnes responsables du coffre-fort : **1**
Le stockage des produits inflammable est-il maîtrisé : ☒ OUI ☐ NON
Préciser le mode et le lieu de stockage des produits inflammables : local inflammables avec toit antidéflagrant

➲ **L'INFORMATIQUE : Contact : Tel : 01-30-75-51-40**

Le site de Beaumont ne dispose plus d'infrastructure de type serveurs et applications métiers. Certaines applications ont été arrêtées, certaines autres applications ont été rapatriées sur Pontoise. Ainsi le site de Beaumont (et par extension tous les autres sites qui en dépendent) héberge uniquement des infrastructures de type réseau et télécom, c'est à dire un cœur de réseau et un autocom. Le site de Beaumont ne dispose plus de salle informatique au sens datacenter.

Détection Incendie : ☒ OUI ☐ NON
Détection anti-intrusion : ☒ OUI ☐ NON
Report d'alarme permanent : ☒ OUI ☐ NON
Le local dispose-t-il d'un système de rafraîchissement adéquat : ☒ OUI ☐ NON
Installation protégée contre les risques électriques : ☒ OUI ☐ NON

DOCUMENT RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DU CABINET C.E.G.A. - REPRODUCTION INTERDITE

VISITE DES LOCAUX A RISQUES

Installation protégée contre les risques Dégâts des Eaux : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Le micro dépoussiérage est-il prévu dans le plan de maintenance : ☐ **OUI** ☒ **NON**
Un plan de poursuite de l'activité est-il prévu en cas de panne : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Autocommutateur protégé : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Fréquence de la sauvegarde informatique : ☒ **JOURNALIER** ☐ **AUTRE**
Stockage des archives informatiques : ☐ **ARMOIRE IGNIFUGEE** ☒ **AUTRE**
Lieu de stockage distinct du service informatique : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Système de protection incendie : **Extincteurs, gaz…** ☒ **OUI** ☐ **NON**
Risques aggravants de proximité (dommages de fumées) : ☐ **OUI** ☒ **NON**

LES ARCHIVES : Contact : Tel : 01-30-75-45-34

Détection incendie : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Situation : bâtiment dédié sur le site Les Oliviers
Accessibilité : ☒ **FACILE** ☐ **DIFFICILE**
Rayonnage : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Nombre d'unité de passage entre les rayonnages : ☒ **1,5** ☐ **2**
Ces unités de passages sont-elles dégagées (non encombrées) : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Charge calorifique : ☑ **TRÈS IMPORTANTE** ☐ **IMPORTANTE** ☐ **MOYENNE**

Des mesures ont-elles été prises pour limiter des départs d'incendie ☒ **OUI** ☐ **NON**

➲ **STOCKAGE DES CONSOMMABLES (magasin) : Contact : Tel : 01-30-28-36-56**

Détection incendie : ☐ **OUI** ☐ **NON**
Situation : _____
Accessibilité : ☒ **FACILE** ☐ **DIFFICILE** ☐ **AUTRE**
Stockage à plus de 10 centimètres du sol : ☒ **OUI** ☐ **NON**
Le stockage des produits inflammables est-il maîtrisé : ☒ **OUI** ☐ **NON**
(Local approprié, sécurisé avec extincteurs appropriés)

➲ **SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : Contact : PC SECURITE Tel : 01-39-37-13-75**

Si l'Établissement nécessite une équipe de sécurité :
Niveau de qualification du chargé de sécurité au regard de ses responsabilités : **SSIAP3**
Quelle est la composition de ses équipes de sécurité : Nombre d'Agents 15
Le service de Sécurité peut également joindre une synthèse de présentation de ses équipes et des missions qui leurs sont dévolues.
L'Établissement est-il sous vidéosurveillance : ☒ **OUI** ☐ **NON**
(Abords extérieurs et les circulations, les parkings.)
Merci de préciser : Abords extérieurs et les circulations, les parkings
Les flux des véhicules et le stationnement dans l'enceinte de l'Établissement sont-ils contrôlés : ☒ **OUI** ☐ **NON**
L'Établissement dispose-t-il d'Agents de Prévention et de sécurité ☐ **OUI** ☒ **NON**

DOCUMENT RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DU CABINET C.E.G.A. - REPRODUCTION INTERDITE

Les ERP ont-ils d'un avis favorable de la Commission de Sécurité : ☒ OUI ☐ NON
La levée des réserves est-elle suivie : ☒ OUI ☐ NON
Tous les personnels sont-ils formés à la lutte contre l'incendie : ☒ OUI ☐ NON
Voie pompiers facile d'accès et respectée : ☒ OUI ☐ NON
Ligne directe pompiers : ☒ OUI ☐ NON
Existe-t-il une première équipe d'intervention (incendie) : ☒ OUI ☐ NON
Les interdictions de fumer sont-elles bien respectées : ☒ OUI ☐ NON
Plans d'évacuation des personnes affichés et visibles : ☒ OUI ☐ NON
Le permis feu est-il appliqué et respecté par le personnel et par les entreprises extérieures : ☒ OUI ☐ NON

Si l'Établissement dispose d'une aire d'atterrissage :
La procédure d'appel de l'équipe de sécurité lors des phases d'arrivée et de départ des hélicoptères est-elle formalisée et mise en œuvre : ☐ OUI ☒ NON

➲ PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE : Contact :

Un plan de continuité d'activité a pour objet de décliner la stratégie et l'ensemble des dispositions qui sont prévues pour garantir à une organisation la reprise et la continuité de ses activités à la suite d'un sinistre ou d'un évènement perturbant son fonctionnement normal.
Compte-tenu du risque des Pertes d'Exploitation de l'Établissement, avez-vous rédigé des procédures ou des protocoles dans un plan de continuité de vos activités ?

Des procédures ou des protocoles ont-ils déjà été établis :
PCA en cas de rupture d'alimentation en eau potable : ☐ OUI ☒ NON
PCA en cas de coupure d'alimentation électrique : ☐ OUI ☒ NON
PCA en cas de coupure d'alimentation de gaz : ☐ OUI ☒ NON
PCA en cas de rupture d'alimentation en Fluides Médicaux : ☐ OUI ☒ NON
(Si réponse par l'affirmative ; joindre les protocoles ou procédures établies)

Une astreinte technique est-elle prévue pour pallier aux évènements de coupure où de problème particulier sur les installations ci-dessus concernées : ☒ OUI ☐ NON

Fait à Pontoise le : 06/2026

DOCUMENT RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DU CABINET C.E.G.A. - REPRODUCTION INTERDITE