COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **HALL**	Surface unitaire : **30 m²**	**Code fiche AG01**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : ACCUEIL GENERAL	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ACCUEIL PATIENTS	Capacité :
Détail : Compris sas	Occupation : patients extérieurs

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 4 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : carrelage
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.8 m – Portes automatiques
Contrôle d'accès : OUI
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : NON
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 8
Nombre de RJ45 : 2(CHR)+2(HIA)
TV : OUI
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : **NON**

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 1,2 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 200 lux
Eclairage ponctuel :300 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers.
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Eléments de signalétique
(totem, cimaises directionnelles …)
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Hall avec sas et avec aménagement d'un escalier pour accès au RdC surélevé et ascenseur double entrée pour desserte RdC surélevé et étages. Le mobilier comprend : chaises, tables basses, porte-revues, distributeurs boissons … Ecran télévision Hall pouvant faire office d'espace de convivialité pour les patients et leur famille