COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **BUREAU MÉDECIN**	Surface unitaire : **20 m²**	**Code fiche PC03**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : PLATEAU DE CONSULTATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ESPACE MEDICAL	Capacité : 3 personnes (médecin / visiteurs)
Détail :Bureau avec espace de consultation	Occupation : 1 poste de travail + 1 espace de consultation

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : toile à peindre
Plinthes : remonté en plinthe PVC
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 11 dont 3 ondulées
Nombre de RJ45 : 4(CHR) +4(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : OUI
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : 1
Nombre de prise Vide : 1
Nombre de prise Air Comprimé Médical : 1

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 42 dB(A)
Isolement circulation : 27 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : OUI
Eclairage ambiance : 500 lux
Eclairage ponctuel : 750 lux Lecture
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Lave mains sur paillasse – commande non manuelle
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Les bureaux sont tous aux normes handicapées. La conception de l'espace doit permettre l'accueil d'un patient en brancard ou en fauteuil roulant. Elle doit pouvoir contenir un soulève malade pour certains transferts Le mobilier comprend : 1 bureau, 1 chaise, 2 chaises consultant, 1 table d'examen électrique, 1 chariot pansement, poubelle pour tri sélectif DASRI …