**COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST**
**CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE**

**CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)**

| Local : **SALLE DE SOINS** | Surface unitaire : **20 m²** | **Code fiche PC04** |
|---|---|---|

| **CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES** | |
|---|---|
| Ensemble : PLATEAU DE CONSULTATION | Nombre de locaux : **1** |
| Sous-ensemble : ESPACE MEDICO-TECHNIQUE | Capacité : 6 personnes (patient, accompagnant, médecin, étudiant, prestataire, personnel HIA) |
| Détail : Salle « sale » | Occupation : 1 poste de travail / espace de soins |

| **TRAITEMENT ARCHITECTURAL** |
|---|
| ***CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES*** |
| Charges d'exploitation : 2.5 kN/m² |
| Hauteur libre minimum : 2.50 m |
| ***FINITIONS*** |
| UPEC : U3 P4 E2 C2 |
| Sols : sols souples |
| Murs : toile à peindre |
| Plinthes : remonté en plinthe PVC |
| Plafonds : 600x600 |
| ***ACCES*** |
| Gabarit d'accès : 1.2 m |
| Contrôle d'accès : OUI |
| **PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX** |
| ***PLOMBERIE SANITAIRE*** |
| Eau chaude : OUI |
| Eau froide : OUI |
| Evacuation : OUI |
| ***COURANTS FORTS ET FAIBLES :*** |
| Nombre de PC : 14 dont 4 ondulées |
| Nombre de RJ45 : 4(CHR) +4(HIA) |
| TV : NON |
| WIFI/DECT : OUI |
| Interphonie : NON |
| Appel malade : OUI |
| ***FLUIDES MEDICAUX :*** |
| Nombre de prise Oxygène : 1 |
| Nombre de prise Vide : 1 |
| Nombre de prise Air Comprimé Médical : 1 |
| |

| **AMBIANCES** |
|---|
| ***ACOUSTIQUE*** |
| Temps de réverbération : < 0,8 s |
| Isolement autre locaux : 42 dB(A) |
| Isolement circulation : 27 dB(A) |
| ***ECLAIRAGE*** |
| Lumière naturelle : OUI |
| Occultation : OUI |
| Eclairage ambiance : 500 lux |
| Eclairage ponctuel : 750 lux Soins |
| ***CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES*** |
| Température minimale hiver : 23°C |
| Température maximale été : 27°C |
| ***VENTILATION*** |
| Débit d'extraction : 25 m3/h/pers |
| **EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE** |
| ***FIXES*** |
| |
| Lave mains sur paillasse – commande non manuelle |
| |
| |
| **EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS** |
| La salle de soins est aux normes handicapées.<br><br>La conception de l'espace doit permettre l'accueil d'un patient en brancard ou en fauteuil roulant.<br><br>Doit être communicante avec salle de soins brulés – porte entre salles |