COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **SALLE BILAN URODYNAMIQUE**	Surface unitaire : **25 m²**	**Code fiche PC07**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : PLATEAU DE CONSULTATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ESPACE MEDICO-TECHNIQUE	Capacité : 4 personnes (patient, ISG, médecin, étudiant)
Détail : les besoins sont à affiner après vérifications des pratiques médicales	Occupation : 2 postes de travail / espace d'examen / 1 espace sanitaire (WC cloisonné)

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : toile à peindre
Plinthes : remonté en plinthe PVC
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 11
Nombre de RJ45 : 4(CHR) + 4(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : OUI
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : 1
Nombre de prise Vide : 1
Nombre de prise Air Comprimé Médical : 1

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 42 dB(A)
Isolement circulation : 27 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : OUI
Eclairage ambiance : 500 lux
Eclairage ponctuel : 750 lux Soins
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 23°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Lave mains sur paillasse – commande non manuelle
Cuvette PMR, lave-main, équipements PMR
Equipements PMR
Vidoir
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
La salle bilan est aux normes handicapées. La salle doit bénéficier d'un espace sanitaire aux normes PMR avec WC et vidoir La conception de l'espace doit permettre l'accueil d'un patient en brancard ou en fauteuil roulant. Double porte couloir et intérieur. Elle doit pouvoir contenir un soulève malade pour certains transferts (rail porte malade). Le mobilier comprend : 1 bureau, 1 chaise, 2 chaises consultant, 1 table d'examen électrique, 1 baie d'urodynamique, poubelle pour tri sélectif DASRI, rangements, …