COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **VESTIAIRES PERSONNEL**	Surface unitaire : **10 m²**	**Code fiche PC15**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : PLATEAU DE CONSULTATION	Nombre de locaux : **2**
Sous-ensemble : ESPACE PERSONNEL	Capacité : 10 personnes
Détail : Espaces mutualisés avec HDJ et hospitalisation	Occupation : vestiaires individuels H/F personnel

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : carrelage
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : OUI
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 6
Nombre de RJ45 : 0
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : NON

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 200 lux
Eclairage ponctuel :300 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 24°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : Suivant règlementation
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Cloisonnement panneaux stratifié compact
Banc, patères
Lavabos
Siphons de sols
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
En liaison circulation et à proximité sanitaires personnel. Espaces mutualisés avec HDJ et hospitalisation au R+2 du bâtiment 001 Armoires vestiaires