COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **ACCUEIL / SECRETARIAT**	Surface unitaire : **25 m²**	**Code fiche HDJ02**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOPITAL DE JOUR	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ACCUEIL PATIENTS	Capacité : 3 personnes + 2 patients (dans espace bureau)
Détail : Mutualisé avec Hôpital de Jour (au RDC et R+1)	Occupation : 3 postes de travail

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P3 E2 C2
Sols : Sols souple
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : selon choix architecturaux
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : NON
Eau froide : NON
Evacuation : NON
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 12 + 4 ondulées
Nombre de RJ45 : 8(CHR) + 5(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : **NON**

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI – second jour possible
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 150 lux
Eclairage ponctuel : 300 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers.
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Le mobilier comprend : 3 bureaux, 3 chaises, 2 chaises consultant Photocopieur / scanner bureau Espace avec zone d'accueil et zone bureau séparé par cloison. Espaces mutualisés avec hôpital de jour A proximité avec espaces d'attente patients consultation et hôpital de jour