COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **VESTIAIRES PATIENTS**	Surface unitaire : **15 m²**	**Code fiche HDJ03**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOPITAL DE JOUR	Nombre de locaux : **2**
Sous-ensemble : ACCUEIL PATIENTS	Capacité : 5 patients
Détail :	Occupation : vestiaires individuels pour patients

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : carrelage
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : OUI
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 2
Nombre de RJ45 : 0
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : 0
Nombre de prise Vide : 0
Nombre de prise Air Comprimé Médical : 0

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération :
Isolement autre locaux :
Isolement circulation :
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation :
Eclairage ambiance :300 lux
Eclairage ponctuel : 500 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 23°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 4 vol/heure
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Cloisonnement panneaux stratifié compact
Banc, patères
Lavabo
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Un vestiaire accessible PMR. La partie vestiaire devra comporter des casiers patients sécurisables. Le patient doit avoir la possibilité de pouvoir se laver les mains sans devoir passer dans le bloc douche. Les WC patients doivent êtres en dehors des vestiaires.