COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **SALLE A MANGER PATIENTS**	Surface unitaire : **25 m²**	**Code fiche HDJ06**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOPITAL DE JOUR	Nombre de locaux : 1
Sous-ensemble : ACCUEIL PATIENTS	Capacité : 8 patients
Détail :	Occupation : salle à manger pour patients

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : carrelage
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 6
Nombre de RJ45 : 1(CHR) + 1(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : OUI
FLUIDES MEDICAUX : **NON**

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel :500 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 22 m3/h/pers.
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Espace à proximité immédiate de l'office. Proche salle de convivialité Tables et chaises Fontaine à eau