COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **OFFICE**	Surface unitaire : **15 m²**	**Code fiche HDJ08**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOPITAL DE JOUR	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ACCUEIL PATIENTS	Capacité : 2 personnes
Détail :	Occupation : office pour préparation salle à manger

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage
Murs : faïence
Plinthes : carrelage
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : OUI
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 8 + 1 PC chariot réchauffe
Nombre de RJ45 : 1(CHR) + 1(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : **NON**

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel :500 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 4 vol/heure
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Meuble évier deux vasques
Plan de travail avec placards de rangement bas et haut
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Espace attentant ou à proximité de la salle à manger patients Hors marché : Frigo patient, micro-onde, lave-vaisselle, chariot de chauffe, machine a café, congélateur pack patients