COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **SALLE DE REUNION STAFF**	Surface unitaire : **45 m²**	**Code fiche HDJ12**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOPITAL DE JOUR	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ESPACE PERSONNEL	Capacité : 20 à 25 personnes
Détail :	Occupation :

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : selon choix architecturaux
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : OUI
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : NON
Eau froide : NON
Evacuation : NON
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 12
Nombre de RJ45 : 4(CHR) + 4(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : **NON**

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,5 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel :500 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 30 m3/h/pers.
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Aménagement avec tables et chaises pour réunions 20 à 25 personnes. Equipements audio-visuels (Prise HDMI entre table et écran) pour réunion en visioconférence.