COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **BUREAU**	Surface unitaire : **25 m²**	**Code fiche PTR02**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : PLATEAU TECHNIQUE REEDUCATION	Nombre de locaux : **3**
Sous-ensemble : ESPACE MEDICAL	Capacité : 3 personnes (médecin / visiteurs)
Détail :Bureau polyvalent	Occupation : 1 postes de travail

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : toile à peindre
Plinthes : remonté en plinthe PVC
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 30 dont 10 ondulées
Nombre de RJ45 : 16(CHR) + 16(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : NON
Nombre de prise Vide : NON
Nombre de prise Air Comprimé Médical : NON

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 42 dB(A)
Isolement circulation : 27 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : OUI
Eclairage ambiance : 500 lux
Eclairage ponctuel : 750 lux Lecture
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Lave mains sur paillasse élargie (180 cm)– commande non manuelle
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Les bureaux sont tous aux normes handicapées. Le mobilier comprend : bureaux, chaises, chaises visiteurs.