COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **SALLE ACTIVITES THERAPEUTIQUES**	Surface unitaire : **60 m²**	**Code fiche PTR07**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : PLATEAU TECHNIQUE REEDUCATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ESPACE MEDICAL	Capacité : 12 personnes
Détail :salle destinée à des activités de groupe (atelier, prévention des chutes, ETP, parcours de marche …)	Occupation : Personnel soignant et patients

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 4 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : toile à peindre
Plinthes : remonté en plinthe PVC
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 20 dont 6 ondulées
Nombre de RJ45 : 12(CHR) + 4(HIA)
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : OUI
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : 2
Nombre de prise Vide : 2
Nombre de prise Air Comprimé Médical : 2

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 42 dB(A)
Isolement circulation : 27 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : OUI
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel : 500 lux Lecture
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 23°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/heure
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Lavabos sur paillasse 180 cm - commande non-manuelle
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Salle aux normes handicapées. La conception de l'espace doit permettre l'accueil d'un patient en brancard ou en fauteuil roulant. Salle avec équipements de kinésithérapie de type : espaliers muraux, miroirs muraux, tapis de sol, chaises, tables, placards de rangement.