COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **STOCKAGE MATERIEL / RESERVE**	Surface unitaire : **45 m²**	**Code fiche PTR21**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : PLATEAU TECHNIQUE REEDUCATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : SERVICE	Capacité :
Détail :	Occupation : Espace de rangement / stockage

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 4 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : toile à peindre
Plinthes : remonté en plinthe PVC
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : OUI
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : NON
Eau froide : NON
Evacuation : NON
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 6
Nombre de RJ45 : 0
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : NON

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : sans objet
Isolement autre locaux : sans objet
Isolement circulation : sans objet
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation :
Eclairage ambiance : 200 lux
Eclairage ponctuel :
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 19°C
Température maximale été : Non contrôlée
VENTILATION
Débit d'extraction : 1 vol/heure
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Protections murales
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Etagères