**COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST**
**CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE**

**CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)**

| Local : **STOCKAGE LINGE** | Surface unitaire : **10 m²** | **Code fiche PTR23** |
|---|---|---|

| **CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES** | |
|---|---|
| Ensemble : HOSPITALISATION | Nombre de locaux : **1** |
| Sous-ensemble : SERVICE | Capacité : |
| Détail : | Occupation : Espace de stockage linge |

| **TRAITEMENT ARCHITECTURAL** |
|---|
| ***CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES*** |
| Charges d'exploitation : 4 kN/m² |
| Hauteur libre minimum : 2.50 m |
| ***FINITIONS*** |
| UPEC : U3 P4 E2 C2 |
| Sols : sols souples |
| Murs : selon choix architecturaux |
| Plinthes : selon choix architecturaux |
| Plafonds : 600x600 |
| ***ACCES*** |
| Gabarit d'accès : 0.9 m |
| Contrôle d'accès : OUI |
| **PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX** |
| ***PLOMBERIE SANITAIRE*** |
| Eau chaude : NON |
| Eau froide : NON |
| Evacuation : NON |
| ***COURANTS FORTS ET FAIBLES :*** |
| Nombre de PC : 2 |
| Nombre de RJ45 : 0 |
| TV : NON |
| WIFI/DECT : NON |
| Interphonie : NON |
| Appel malade : NON |
| ***FLUIDES MEDICAUX :*** |
| Nombre de prise Oxygène : 0 |
| Nombre de prise Vide : 0 |
| Nombre de prise Air Comprimé Médical : 0 |
| |

| **AMBIANCES** |
|---|
| ***ACOUSTIQUE*** |
| Temps de réverbération : sans objet |
| Isolement autre locaux : sans objet |
| Isolement circulation : sans objet |
| ***ECLAIRAGE*** |
| Lumière naturelle : NON |
| Occultation : |
| Eclairage ambiance : 200 lux |
| Eclairage ponctuel : |
| ***CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES*** |
| Température minimale hiver : 19°C |
| Température maximale été : Non contrôlée |
| ***VENTILATION*** |
| Débit d'extraction : 2 vol/heure |
| **EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE** |
| ***FIXES*** |
| |
| |
| |
| |
| **EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS** |
| Etagères |