**COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST**
**CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE**

**CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)**

| Local : **SANITAIRES PERSONNEL** | Surface unitaire : 4 **m²** | **Code fiche PTR28** |
|---|---|---|

| **CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES** | |
|---|---|
| Ensemble : PLATEAU TECHNIQUE REEDUCATION | Nombre de locaux : **2** |
| Sous-ensemble : ESPACE PERSONNEL | Capacité : |
| Détail : | Occupation : sanitaires personnel |

| **TRAITEMENT ARCHITECTURAL** |
|---|
| ***CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES*** |
| Charges d'exploitation : 2.5 kN/m² |
| Hauteur libre minimum : 2.50 m |
| ***FINITIONS*** |
| UPEC : U4 P4 E2 C2 |
| Sols : carrelage |
| Murs : selon choix architecturaux |
| Plinthes : carrelage |
| Plafonds : 600x600 |
| ***ACCES*** |
| Gabarit d'accès : 0.9 m |
| Contrôle d'accès : OUI |
| **PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX** |
| ***PLOMBERIE SANITAIRE*** |
| Eau chaude : OUI |
| Eau froide : OUI |
| Evacuation : OUI |
| ***COURANTS FORTS ET FAIBLES :*** |
| Nombre de PC : 1 |
| Nombre de RJ45 : 0 |
| TV : NON |
| WIFI/DECT : NON |
| Interphonie : NON |
| Appel malade : OUI |
| ***FLUIDES MEDICAUX :*** **NON** |
| |
| |
| |
| |

| **AMBIANCES** |
|---|
| ***ACOUSTIQUE*** |
| Temps de réverbération : < 0,8 s |
| Isolement autre locaux : 43 dB(A) |
| Isolement circulation : 35 dB(A) |
| ***ECLAIRAGE*** |
| Lumière naturelle : NON |
| Occultation : NON |
| Eclairage ambiance : 200 lux |
| Eclairage ponctuel :300 lux |
| ***CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES*** |
| Température minimale hiver : 19°C |
| Température maximale été : Non contrôlée |
| ***VENTILATION*** |
| Débit d'extraction : Suivant règlementation |
| **EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE** |
| ***FIXES*** |
| Cuvette PMR, lave-main |
| Equipements PMR |
| Miroir |
| |
| **EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS** |
| Corbeille, dérouleur papier<br>Sanitaires normes PMR<br><br>Possibilité de localisé dans zone hôpital de jour . consultations |