COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **SAS / ATTENTE**	Surface unitaire : **10 m²**	**Code fiche B01**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : BALNEOTHERAPIE	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ACCUEIL PATIENTS	Capacité : 3 à 4 personnes
Détail :	Occupation : hall et espace d'attente patients

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 4 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : carrelage
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : NON
Eau froide : NON
Evacuation : NON
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 4
Nombre de RJ45 : 2
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : **NON**

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 1,2 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI – second jour possible
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 200 lux
Eclairage ponctuel :300 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 21°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers.
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Signalétique
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Hall avec emménagement espace d'attente à proximité immédiate circulation Le mobilier comprend : chaises, tables basses, porte-revues Tableau d'affichage