COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **DOUCHES FILIFORMES**	Surface unitaire : **15 m²**	**Code fiche B04**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : BALNEOTHERAPIE	Nombre de locaux : **2**
Sous-ensemble : ESPACE SOINS	Capacité : 1 patient par local
Détail :	Occupation : thérapeute, patient

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 4 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage antidérapant
Murs : faïence murale
Plinthes : carrelage (à gorge)
Plafonds : 600x600 hydrofuge
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 2
Nombre de RJ45 : 0
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX : NON

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : OUI
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel : 500 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 30°C
Température maximale été : 30°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 220 m3/h/douche
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Siphons de sols
Equipements PMR (barres de maintien)
Lavabo
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
En liaison direct avec zone bassin Espace aménagé pour accueillir des patients en fauteuil roulant Espace longitudinale pour optimisation des soins avec douches filiformes.