COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **ESPACE SURVEILLANT DE BAIGNADE**	Surface unitaire : **15 m²**	**Code fiche B06**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : BALNEOTHERAPIE	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ESPACE PERSONNEL	Capacité : 1 personnes
Détail :	Occupation : surveillant de baignade

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4 P4 E2 C2
Sols : carrelage antidérapant
Murs : faïence murale
Plinthes : carrelage (à gorge)
Plafonds : 600x600 hydrofuge
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 6
Nombre de RJ45 : 2
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Vidéosurveillance : NON
FLUIDES MEDICAUX : NON

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel :500 lux
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 24°C
Température maximale été : 27°C
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers.
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Accès direct au bassin et zone vestiaires. Visibilité sur zone bassin indispensable. Poste de travail avec bureau est chaises Etagères