COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **RETOUR SOINS**	Surface unitaire : **12 m²**	**Code fiche H06**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOSPITALISATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : ESPACE MEDICO-TECHNIQUE	Capacité : 2 personnes
Détail :	Occupation : 2 postes de travail

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : selon choix architecturaux
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 8
Nombre de RJ45 : 4
TV : NON
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : NON
Nombre de prise Vide : NON
Nombre de prise Air Comprimé Médical : NON

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI second jour possible
Occultation : NON
Eclairage ambiance : 300 lux
Eclairage ponctuel : 500 lux Préparation
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 23°C
Température maximale été : Non contrôlée
VENTILATION
Débit d'extraction : 25 m3/h/pers
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Plan de travail avec placard intégrés hauts et bas
Lave mains sur paillasse – commande non manuelle
Double bac sur paillasse 180 cm – commande non manuelle
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS