COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **CHAMBRE DOUBLE**	Surface unitaire : **25 m²**	**Code fiche H08**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOSPITALISATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : HOSPITALISATION	Capacité : 2 personne
Détail :	Occupation : 2 patients, visiteurs, personnel soignant

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U4P3E2C2
Sols : sols souples
Murs : revêtement lessivable
Plinthes : PVC
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 1.2 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 16
Nombre de RJ45 : 4
Appel Malade : OUI
TV : OUI
WIFI/DECT : OUI
Interphonie : NON
Appel malade : OUI
Sonorisation : NON
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : 2
Nombre de prise Vide : 2
Nombre de prise Air Comprimé Médical : 2

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération : < 0,8 s
Isolement autre locaux : 43 dB(A)
Isolement circulation : 35 dB(A)
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : OUI
Occultation : OUI
Eclairage ambiance : 200 lux
Eclairage ponctuel :300 lux Lecture/500 lux Soins
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 23°C
Température maximale été : Non contrôlée
VENTILATION
Débit d'extraction : 120 m3/h
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Gaine tête de lit
Placard intégré
Equipements sanitaires – cuvette WC PMR, plan vasque, lavabo, douche, miroir inclinable …
Equipements PMR dont siège de douche rabattable, barres d'appui …
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
Les chambres individuelles sont toutes aux normes handicapées. La conception des chambres doit permettre l'utilisation d'un lève malade mobile ou permettre le passage aisé, d'un chariot douche La conception de la chambre permet également d'implanter : 1 lit à hauteur variable (électrique), 1 table de chevet mobile / commode, 1 fauteuil, 1 table adaptable et 2 chaises. Et le fauteuil roulant du patient Passage libre autour du lit : 1,20 m d'un côté, 0,80 m de l'autre.