COOPERATION CHR – METZ THIONVILLE / HIA LEGOUEST
CREATION D'UN PÔLE DE REEDUCATION CIVILE ET MILITAIRE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (SSR)

Local : **LOCAL MENAGE**	Surface unitaire : **5 m²**	**Code fiche H18**

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Ensemble : HOSPITALISATION	Nombre de locaux : **1**
Sous-ensemble : SERVICE	Capacité :
Détail :	Occupation : Espace de stockage matériel de ménage

TRAITEMENT ARCHITECTURAL
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Charges d'exploitation : 2.5 kN/m²
Hauteur libre minimum : 2.50 m
FINITIONS
UPEC : U3 P4 E2 C2
Sols : sols souples
Murs : selon choix architecturaux
Plinthes : selon choix architecturaux
Plafonds : 600x600
ACCES
Gabarit d'accès : 0.9 m
Contrôle d'accès : NON
PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX
PLOMBERIE SANITAIRE
Eau chaude : OUI
Eau froide : OUI
Evacuation : OUI
COURANTS FORTS ET FAIBLES :
Nombre de PC : 2
Nombre de RJ45 : 0
TV : NON
WIFI/DECT : NON
Interphonie : NON
Appel malade : NON
FLUIDES MEDICAUX :
Nombre de prise Oxygène : 0
Nombre de prise Vide : 0
Nombre de prise Air Comprimé Médical : 0

AMBIANCES
ACOUSTIQUE
Temps de réverbération :
Isolement autre locaux :
Isolement circulation :
ECLAIRAGE
Lumière naturelle : NON
Occultation :
Eclairage ambiance : 200 lux
Eclairage ponctuel :
CONDITIONS CLIMATIQUES INTERIEURES
Température minimale hiver : 19°C
Température maximale été : Non contrôlée
VENTILATION
Débit d'extraction : 2 vol/heure
EQUIP / MOBILIERS DUS AU TITRE DU MARCHE
FIXES
Vide-seau
EXIGENCES PARTICULIERES / OBSERVATIONS
L'espace doit pouvoir accueillir un chariot de ménage et étagères de stockage produits de ménage