Poste	DESIGNATION	Unité	Quantité	Quantité entreprise si différente	P.U. HT	P.T. HT
2.1.	**PHASAGE DES TRAVAUX**					
2.1.1.	Phasage des travaux	E	1			
	TOTAL 2.1					
2.2.	**DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS**					
2.2.1.	Dépose					
2.2.1.1.	Dépose dans le tableau Principal existant	E	1			
2.2.1.2.	Dépose dans le tableau Electrique « Bâtiment partenaires »	E	1			
2.2.1.3.	Modification du système d'alarme incendie	E	1			
2.2.1.4.	Modification réseau frigo – Climatisation « Local technique »	E	1			
2.2.1.5.	Dépose du projecteur existant	E	1			
2.2.1.6.	Déplacement du disjoncteur abonné existant	E	1			
2.2.1.7.	Modifications de l'alimentation secourue par le groupe Electrogène	E	1			
2.2.1.8.	Modifications de l'alimentation du Bungalow UID	E	1			
2.2.1.9.	Modifications de l'alimentation du Bungalow Bureau/ visio/ Vestiaires	E	1			
2.2.1.10.	Recâblage de l'arrêt d'urgence Bâtiment	E	1			
2.2.1.11.	Nouvelle Liaison de terre TGBT	E	1			
2.2.1.12.	Mise en équipotentielle des éléments métalliques de l'extension	E	1			
2.2.2.	Planification des coupures Electriques du site	E	1			
2.2.3.	Fuel pour groupe Electrogène	E	1			
2.2.4.	Mise à jour des schémas d'armoire	E	1			
	TOTAL 2.2					
2.3.	**TABLEAUX ELECTRIQUES**					
2.3.1.	Nouveau Tableau Général basse tension	E	1			
2.3.2.	Inverseur de source automatique	E	1			
2.3.3.	Tableau Bâtiment Cuisine / ESR	E	1			
2.3.4.	Identifications des circuits dans les armoires Cuisine et restaurant	E	1			
2.3.5.	Liaison DGBT / Nouveau TGBT	E	1			
2.3.6.	Liaison TGBT / Tableau Principale « Jeu de barre sécurité «	E	1			
2.3.7.	Liaison TGBT / Tableau Principale « Jeu de barre secouru «	E	1			
2.3.8.	Equilibrage des phases	E	1			
2.3.9.	Affichage des consommations	E	1			
2.3.9.1.	Comptage général	E	1			
2.3.9.2.	Capteur pour disjoncteur 4x63A	E	3			
2.3.9.3.	Capteur pour disjoncteur 2x63A	E	1			
2.3.9.4.	Afficheur	E	1			
2.3.10.	Délesteur « circuits secourus »	E	1			
2.3.11.	Nouvelle alimentation du tableau Cuisine / ESR	ML	95			
	TOTAL 2.3					

Poste	DESIGNATION	Unité	Quantité	Quantité entreprise si différente	P.U. HT	P.T. HT
2.4.	**EQUIPEMENT DU BATIMENT**					
2.4.1.	Appareillage encastré					
	Interupteur simple allumage	E	1			
	Prise de courant 2P+T 10/16A	E	2			
2.4.2.	Luminaire type 1: luminaire étanche LEDS	E	1			
2.4.3.	LIAISON :	E	1			
2.4.4.	Bloc de balisage	E	1			
	TOTAL 2.4					
2.5.	**TRANSMISSION DES INFORMATIONS D'ENERGIE**					
2.5.1.	Modem	E	1			
2.5.2.	Mise en service et logiciel .	E	1			
	TOTAL 2.5					
2.6.	**REPERAGE ET ETIQUETAGE DES DEPARTS**					
2.6.1.	Repérage des départs dans le tableau Principal	E	1			
	TOTAL 2.6					

RECAPITULATIF		Prix Total H.T
2.1.	PHASAGE DES TRAVAUX	
	TOTAL 2.1	
2.2.	DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS	
	TOTAL 2.2	
2.3.	TABLEAUX ELECTRIQUES	
	TOTAL 2.3	
2.4.	EQUIPEMENT DU BATIMENT	
	TOTAL 2.4	
2.5.	TRANSMISSION DES INFORMATIONS D'ENERGIE	
	TOTAL 2.5	
2.6.	REPERAGE ET ETIQUETAGE DES DEPARTS	
	TOTAL 2.6	
	Montant TOTAL €HT	
	TVA 20%	
	Montant €TTC	

VISA

Lu et accepté

A

Le

(Signature et cachet de l'entreprise)

Poste	DESIGNATION MATERIEL	Marque équivalente	Type équivalent
2.3.1.	Nouveau Tableau Général basse tension		
2.3.2.	Inverseur de source automatique		
2.3.9.	Affichage des consommations		
2.3.9.1.	Comptage général		
2.3.9.2.	Capteur pour disjoncteur 4x63A		
2.3.9.3.	Capteur pour disjoncteur 2x63A		
2.3.9.4.	Afficheur		
2.3.10.	Délesteur « circuits secourus »		

Lorsque l'entreprise propose dans son chiffrage des équivalences de produits , celle-ci devra fournir en annexe de son offre une documentation technique du produit proposé

Lorsque l'entreprise a chiffré le matériel décrit dans le Cahier des charges elle indiquera la mention **:"Marque et Type identiques à la préconisation du CCTP"**